

Утверждаю

И.о.директора по производству

АО «Sirdaryo IES»

Киргизбоев Ж.Н.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проекта автоматической пожарной сигнализации отдела охраны; ДОУ; СТЛ; КРУ- 1÷10; ОРУ-220 кВ; ОРУ-500 кВ; Медсанчасти.

1. Место, нахождение объектов	Республика Узбекистан г. Ширин, ул. Энергетиков 7. Комната отдела охраны; ДОУ; СТЛ; КРУ- 1÷10; ОРУ-220 кВ; ОРУ-500 кВ; Медсанчасти.	
2. Вид работ	Разработка проекта автоматической пожарной сигнализации	
3. Название организации заказчика	АО «Sirdaryo IES»	
4. Основные характеристики объектов	Место	Объем м ²
	1. ДОУ	7840
	2. СТЛ	332
	3. ОРУ-500 кВ	4119
	4. ОРУ-220 кВ	2655
	5. КРУ- 1÷10	4500
	6. Медсанчасть	192
	7. ОО	965
5. Основные цели (задачи), решаемые при выполнении работ	Обеспечение пожарной безопасности объектов.	
6. Основные этапы и виды	Разработка проекта пожарной сигнализации Оборудования, указанные в проекте должны соответствовать согласно бюллетеня средств обеспечения пожарной безопасности прошедшие лабораторные и сертификационные испытания.	
7. Основные условия выполнения работ	Оказание услуг и выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объектов или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте производства работ Заказчика безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнения работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Республики Узбекистан об охране труда. Не допускает своими действиями нарушения	

	нормальной эксплуатации действующего оборудования.
8.Сроки выполнения работ	ДОУ; СТЛ; ОРУ-220кВ; ОРУ-500 кВ; КРУ-1÷10; О.О; Медсанчасть I – квартал 2022 года
9. Требования к участнику, исходя из сложности выполняемых работ	<ul style="list-style-type: none"> - образование не ниже среднее - специальное, имеющие опыт организации и проведения работ, стаж выполнения данной работы с группой по электро безопасности не ниже 5; - наличие материально- технической базы; включающую производственное оборудование, инструменты, приспособления и инвентарь. - наличия опыта работы на объектах электроэнергетики не менее 5 лет. - наличие у Исполнителя не менее 3-х рекомендательных писем от предприятий, для которых Исполнитель ранее оказал услугу в аналогичных работах.
10. Требования к исполнителю	Право или лицензия на разработку проекта ПБ.

Начальник ПТО
Вр.и.о.начальника ЭЦ
СОТ и ТБ




Холназаров Г.А.
Байзаков А.А.
Атаев З.Н