

«Утверждаю»
Главный инженер
ГУП «Toshkent issiqlik markazi»
Жалилов З.Э.
«___» _____ 2022г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

На выполнение работ по капитальному ремонту обмоток статоров электрических машин переменного тока с короткозамкнутым ротором на напряжение 0,4 кВ для подразделений ГУП «Toshkent issiqlik markazi».

1. Общие сведения:

- Капитальный ремонт обмоток статоров электродвигателей переменного тока с короткозамкнутым ротором на напряжение 0,4 кВ для подразделений ГУП "Toshkent issiqlik markazi".

3. Цель работ:

Выполнить капитальный ремонт обмоток статоров электродвигателей переменного тока с короткозамкнутым ротором единой серии 4А на напряжение 0,4 кВ мощностью:

- до 1 кВт 1500 об/мин в количестве – 20 шт
- от 1,1 кВт до 2,2 кВт 1500 об/мин. в количестве – 20 шт.
- от 2,2 кВт до 4 кВт 1500 об/мин. в количестве – 5 шт
- от 4,0 кВт до 5,5 кВт 1500 об/мин в количестве - 20 шт.
- от 5,5 кВт до 7,5 кВт 1500 об/мин в количестве - 20 шт.
- от 7,5 кВт до 11 кВт 1500 об/мин в количестве - 20 шт.
- от 15 кВт до 18,5 кВт 1500 об/мин в количестве - 3 шт.
- от 30 кВт до 45 кВт 1500 об/мин в количестве - 2 шт.
- от 45 кВт до 55 кВт 1500 об/мин в количестве - 4 шт.
- от 132 кВт до 160 кВт 1500 об/мин в количестве - 4 шт.

Количество электродвигателей по типу и мощностям ориентировочно. Позиции по мощностям и типу электродвигателей могут меняться, без изменений общей договорной суммы.

4. Место выполнения работ:

Ремонтная база подрядчика.

5. Требования к выполнению работ:

- Исполнитель обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ, соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности. В своей работе руководствоваться требованиями ПТЭ, ППБ, ШНК, калькуляция и сметы должны составляться по нормативным

- документам АО «УзбекЭнерго» калькуляциями и другими документами, регламентирующими производство данного вида работ;
- 5.2 Исполнитель обязан вернуть заказчику отходы цветного лома образовавших с отремонтированных электродвигателей.
 - 5.3 Разрешение к специализированным работам;
 - 5.4 Исполнитель обязан при производстве работ выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности, действующие на объектах Заказчика;
 - 5.5 Исполнитель должен осуществлять контроль качества выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами;
 - 5.6 В случае нарушения Исполнителем технологии работ, техники безопасности, правил пожарной безопасности при выполнении своих обязательств, в результате чего имуществу Заказчика нанесен ущерб (утрата, порча имущества), Исполнитель обязан компенсировать все убытки, возникшие в результате этого;
 - 5.7 Работы должны быть выполнены в полном объеме, определенном техническим заданием;
 - 5.8 Исполнитель должен иметь все необходимые разрешения на проведения данных видов работ от соответствующих организаций;
 - 5.9 Исполнитель должен иметь оборотные средства 50% от общего объема выполняемых работ;
 - 5.10 Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на его имущества не должен быть наложен арест;

6. Сроки выполнения работ:

Начало и окончание выполнения работ определяется сроком действия договора.

7. Требования к оформлению документов для участия в конкурсе

Предоставить:

- коммерческое предложение
- сметный расчёт по выполняемым объемам работ

8. Особые требования.

Участники должны предоставить:

- перечень персонала (специалистов) с квалификационными удостоверениями ;
- адрес производственной базы, копия договора аренды или копия кадастра производственной базы;
- фотографии оборудования и производственной базы;
- копии счет-фактур, актов выполненных работ данного вида работ.
- справку от налоговой инспекции об отсутствии долга за налоги;
- справку от банка об оборотных средствах ;
- иметь материалы для выполнения работ, сертификаты качества на материалы.

Начальник электроцеха



Тулаганов Т.С.