



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МChJ Urganch xalqaro aeroporti

Маткаримов А.Х.

» _____ 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке
огнетушителей порошковых ОП

г. Ургенч.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЕ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6. Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7. Требования к сроку (интервалу) оказанию услуг

Подраздел 3.8. Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Подраздел 5.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 5.2. Требования по приёмке услуг

Подраздел 5.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ.

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей порошковых ОП (перезарядка и ремонт огнетушителей) ООО "Urganch xalqaro aeroporti"

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг.

Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей (перезарядке) выполняются комплексно и включают в себя:

- осмотр и проверка работоспособности огнетушителя и предохранительных устройств;*
- замену огнетушащего состава;*
- чистку, смазку деталей ЗПУ огнетушителя;*
- проверку на герметичность;*
- техническое освидетельствование огнетушителя;*
- выдачу паспорта о перезарядке;*
- покраска огнетушителя;*
- нанесение инструкции на огнетушитель «Инструкция по использованию огнетушителя»;*

Подраздел 2.1. Описание оказываемых услуг

Работы по техническому обслуживанию огнетушителей (ремонту) состоят из замены вышедших из рабочего состояния узлов и включают в себя:

- замена чеки;*
- замена клапана;*
- замена ручки-рычага;*
- замена манометра;*
- замена штуцера-распылителя;*
- замена сифонной трубки;*
- замена раструба к ОП;*
- замена выкидной трубки;*
- замена шланга с раструбом к ОП;*
- установка нового ЗПУ;*
- замена шланга;*

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Датой начала оказания услуг является дата доставки Заказчиком огнетушителей на участок Исполнителя.*
- Услуги должны быть оказаны не позднее 10 рабочих дней с момента получения Исполнителем огнетушителей от Заказчика по акту приемки. Исполнитель вправе оказать услуги и сдать их результат Заказчику досрочно.*
- При приемке огнетушителей Исполнителем на зарядку и ремонт Заказчику выдается акт приемки огнетушителей*

<i>с указанием марки огнетушителей, количества, комплектности, дефектов и неисправностей. - Исполнитель выбраковывает огнетушители, не прошедшие проверку, с выдачей Заказчику Акта выбраковки, который является основанием для списания огнетушителей.</i>
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
<i>Услуги должны быть оказаны качественно и в срок, с соблюдением требований стандартов, технических условий, и других нормативных правовых документов Республики Узбекистан, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.</i>
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
<i>Гарантийные сроки начинают исчисляться с даты подписания Акта оказанных услуг.</i>
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
<i>Строгое соблюдение правил конфиденциальности</i>
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
<i>Не предъявляются</i>
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
<i>Не предъявляются</i>
Подраздел 3.7 Требования к сроку (интервалу) оказания услуг
<i>С момента подписания договора и до даты подписания Акта оказанных услуг, либо иными условиями, указанными в договоре</i>
Подраздел 3.8 Специальные требования
<i>1. Наличие у лиц, допущенных к осуществлению/производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ/услуг; 2. Техническое обслуживание (перезарядка и ремонт огнетушителей) - комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя. 3. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).</i>

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

ООО «Urganch xalqaro aeroporti», Республика Узбекистан, Хорезмская область, Ургенчский район, махалла «Уч куприк» («Шерматлар»)

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Подраздел 5.1 Описание конечного результата оказанных услуг
<i>В соответствии с договором</i>
Подраздел 5.2 Требования по приемке услуг
<i>В соответствии с договором</i>
Подраздел 5.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
<i>В соответствии с договором</i>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

<i>№ п/п</i>	<i>Сокращения</i>	<i>Расшифровка сокращений</i>
	<i>Не применены</i>	<i>Не применены</i>

Составил:

Инженер ХО

С.И.

Сапаев М.И.