

"Худудгаз Тошкент" ГТФ
табiiй газ билан газлаштириш лойихасини ишлаб чиқиш ва газлаштиришга
ТЕХНИК ШАРТ № 2577 «14» 07 2022 йил.

1. Истеъмолчи номи, манзили ва фаолият тури: "ТЕРЛОИЗОЛЪАТСИОННАЯ КОМПАНИЯ" МЧЖга қарашли бино. Ангрен шаҳар, Алпомиш кучаси, *Ангрен СИЗ худуди*;
2. Газ қувурига уланиш жойи: ҳаракатдаги ер усти юқори босимли газ тармоғига, уланиш нуктасига бўлган масофа – 300 п/м, D = 325 мм;
3. Уланиш нуктасидаги табiiй газ босими: киш вақтида – 2,0 кгк/см², ёзда – 2,5 кгк/см²
4. Соатлик газ истеъмоли сарфи: 386,8 нм³/соат;
5. Газ тақсимлаш пункти (ГТН) қуриш зарурлиги; ГТН
6. Табiiй газни ёки сифатида фойдаланувчи истеъмолчилар қуз-қиш мавсумида 3 ой давомида эҳтиёжни қоплайдиган муқобил ёқилғи захираси ва ҳаво ҳарорати пасайган даврларда технологик жараёни узлуксиз равишда муқобил ёқилғида ишлашига мослашган бўлиши шарт.
7. Қиш мавсумида аҳоли ва ижтимоий соҳа объектлари табiiй газ таъминотида танқислик қузатилган даврда бошқа истеъмолчиларнинг табiiй газ таъминотига кафолат берилмайди.
8. Лойиҳалаштириш ва газлаштириш ишлари буюртмачи ҳисобидан амалга оширилади.
9. Лойиҳалаш ишлари махсус руҳсатномага эга бўлган ваколатли лойиҳалаш корхоналари томонидан амалдаги ШНК талаблари доирасида ишлаб чиқилиши, шунингдек мавжуд истеъмолчилар ва истиқболни инобатга олиши шарт.
10. Табiiй газдан асосий ёқилғи тури сифатида фойдаланишнинг аниқ даври- доимий ва (1-апрелдан 1-октябрга қадар)
11. Лойиҳада қуйидаги шартлар бажарилсин:
 - а) Газ тармоғининг бўлиниш чегараси кўрсатилиб, бўлиниш чегарасида "Ўзстандарт" Агентлиги электрон ўлчов воситалари давлат реестрига киритилган ва яшил ранг билан белгиланган, АСКУГ тизимида мос келувчи ўлчов воситасини ўрнатиш;
 - б) Уланиш нуктасидаги табiiй газнинг максимал соатлик, қунлик, йиллик сарфи ва ишчи босими, шунингдек ушбу босимнинг ўзгариш чегаралари;
 - в) Замонавий сертификатланган энергиятежамкор ва фойдали иш қуввати юқори бўлган газ жиҳозлар ва ёндиргичларни ўрнатиш; газдан фойдаланиш ускунаси ва газ горелка қурилмаларга қўйиладиган талаблар (тури ва сони), мувофиқлик сертификатининг мавжудлиги;
 - г) Газ тақсимлаш шохобчаси (кейинги уринларда ГТШ деб аталади) иншоотини қуриш зарурлиги, ГТШга бўлган техник талаблар, автоматика тури, газ қувурлари сони ва уларнинг ҳар биридаги табiiй газ босими чиришдан ҳимоялаш чора-тадбирлари ва бошқалар;
 - д) Қўшимча газ қувурларини қуриш ишлари;
 - е) Заҳира ёқилғидан фойдаланиш даврини кўрсатган ҳолда, заҳира ёқилғи ҳўжалигини қуриш зарурлиги;
 - ж) Газ жиҳоз ўрнатиладиган ҳонада газосигнализатор ускунасини ўрнатиш.
 - з) Электроқимёвий ҳимоя ёки протектор қурилма ўрнатиш (ер ости газ қувури ўрнатилган тақдирда);
 - и) Табiiй газни ёқилғи сифатида фойдаланувчи истеъмолчиларга қуз-қиш мавсумида 3 ой давомида эҳтиёжни қоплайдиган муқобил ёқилғи захираси ва технологик жараёни автоматик равишда муқобил ёқилғида ишлашини таъминлаш.
12. Газ тармоқларига улаш лойиҳаси газ тармоқларини қуриш ва улардан фойдаланиш бўйича берилган техник шартга мувофиқ ишлаб чиқилиб, лойиҳачи томонидан "Худудгаз Тошкент" ГТФда рўйхатдан ўтказилиши шарт.
13. Йилига 100 000 ва ундан ортиқ куб. Метр табiiй газдан битта ускуна учун ёқилғи сифатида фойдаланувчи юридик шахслар ҳамда барча турдаги буг қозонлари газ ҳужалигининг мавсумий ва узок муддат ишловчи газ истеъмоли объектларини ишга тушириш учун руҳсатномалар Саноат Хавфсизлиги Қўмитаси ва "Ўзнефтгазинспекция" томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда берилади, ушбу руҳсатномаларсиз газдан фойдаланиш ускунасига газ бериш тақиқланади.
14. Газлаштириш техник шартнинг амал қилиш муддати берилган қундан бошлаб икки (2)-йилни ташқил қилади. Белгиланган муддат ўтгач, агар истеъмолчи газлаштиришни тугатмаган бўлса, газлаштириш учун янги техник шарт олиниши лозим.
15. Техник шарт Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январдаги 22-сон ва 2018 йил 31 мартдаги 256-сон ҳамда 2019 йил 16 мартдаги 226-сонли қарорлари талаблари доирасида ишлаб чиқилди. (газлаштириш лойиҳа-техник ҳужжатлари ушбу қарорлар талаблари асосида бажарилсин).
Ўрнатиладиган газ жиҳозлари:

Газ плита ПГх6 -2 дона,
"Парогенератор Орлик" - 4дона, Қозон 100л -1дона (1-апрелдан 1-октябрга қадар)

«Худудгаз Тошкент» ГТФ бош муҳандиси

А.А.Джўраев.

«ТГҚКФНҚ» бўлими бошлиғи

М.М.Мирҳомидов.