

<ТАСДИКЛАЙМАН>

Чапкиргок Амударё ИТХБ
хузуридаги насос
станциялари ва энергетика
бошкармаси бошлиги
Х.Отаханов



Техник топширик

Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун

№	Асосий малумотлар	Иштрокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи	Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун
3	Танлов элон қилинадиган жой	Хоразм вилояти Урганч шаҳар Саноатчилар кучаси 1А-уй
4	Алоқа учун	78 770 44 07
5	Танлов элон қилинадиган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси https://etender.uzex.uz
6	Тижорат таклиф этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур Техникавий, Молявий, моддий, кадрлар ресурсларнинг ҳамда бошка бошка ресурсларнинг мавжудлиги, шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик солиқлар ва мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Банк айланмаси, инсофсиз ижрочиларнинг ягона рестирида қайд этилмаганлиги ҳақида маълумотни тағдим этилиши таълаб этилади
7	Ўтказиб бериладиган маҳсулотлар	Бажариладиган ишлар эълонга берилётган смета ҳужжатларига мос тушиши шарт
8	Танловга таклифлар бериладиган тил	Ўзбек, рус тили
9	Молялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари ҳисобидан



НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз тубанда имзо чекувчилар:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Бошкарма бошлиғи уринбосари | Э.Бабажанов-- комиссия раиси |
| 2.Таъминот бўйича бош мутахассис | М. Рузметов |
| 3.Участка бошлиғи | Ш.Тожиев |

Тузилди ушбу нуксон далолатномаси шу ҳақдаким Чапқирғоқ Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Қўшқўпир тумани “Обод” насос станциясидаги 20 НДН насоси роторини кўриб чиқилганда куйидагилар аниқланди:

Т/ Р	Аниқланган нуксон	Нуксонни бартараф қилиш ва керакли материаллар	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Насос вали емирилган, Втулкалари яроқсиз холга келган, ишчи ғилдираки емирилган, ишчи ғилдирак ушлаб турувчи халқаси яроқсиз. Подшипниклар яроқсиз. Корпус подшипниклари емирилган.	Насос вали реставрация қилиш.	дона	1
2		Втулка распорная (круг.чугун.120)	кг	70
3		Ишчи ғилдирак реставрация	дона	1
4		Электрод махсус чуян	кг	3
5		Электрод	кг	5
6		Бўёқ (краска)	кг	1
7		Кислород	м3	6
8		Ишчи ғилд. уш-б турувчи зичлаш халқаси (чуян)	кг	120
9		Пропан	кг	3
10		Подшипник № 318	дона	2
11		Корпус под реставрация қилиш	дона	2

Юқоридаги кўрсатилган нуксонлар тўғри деб имзо чекувчилар:

Э.Бабажанов

М.Рузметов

Ш.Тожиев