

<ТАСДИКЛАЙМАН>

Чапкиргок Амударё ИТХБ
хузуридаги насос
станциялари ва энергетика
бошкармаси бошлиги
Х.Отаханов



Техник топширик

Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун

№	Асосий малумотлар	Иштрокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи	Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун
3	Танлов элон қилинадиган жой	Хоразм вилояти Урганч шаҳар Саноатчилар кучаси 1А-уй
4	Алоқа учун	78 770 44 07
5	Танлов элон қилинадиган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси https://etender.uzex.uz
6	Тижорат таклиф этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур Техникавий, Молявий, моддий, кадрлар ресурсларнинг ҳамда бошқа бошқа ресурсларнинг мавжудлиги, шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик солиқлар ва мажбурий туловларни тулаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Банк айланмаси, инсофсиз ижрочиларнинг ягона рестирида қайд этилмаганлиги ҳақида маълумотни тағдим этилиши таълаб этилади
7	Етказиб бериладиган маҳсулотлар	Бажариладиган ишлар эълонга берилаётган смета ҳужжатларига мос тушиши шарт
8	Танловга таклифлар бериладиган тил	Ўзбек, рус тили
9	Молялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари ҳисобидан

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

НС ва ЭБ бошлиғи

Х.Отаханов

2022 йил



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз тубанда имзо чекувчилар:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Бошкарма бошлиғи уринбосари | Э.Бабажанов-- комиссия раиси |
| 2. Таъминот бўлими 1 т мухандис | Ж.Жуманазаров |
| 3. Участка бошлиғи | Т.Курбанов |

Тузилди ушбу нуксон далолатномаси шу ҳақдаким Чапқирғоқ Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Хива тумани Б.Нуриллаев насос станциясидан таъмирлашга келтирилган 90 - квт - 1500 об/мин электродивигателини кўриб чиқилганда қуйидагилар аниқланди:

Т/р	Аниқланган нуксон	Нуксонни бартараф қилиш ва керакли материаллар	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Эл. двигатал старторидаги катушкаларни изоляцияси пасайган, мис симлар куйиб яроксиз холга келган.	Эл. двигател старторини янгидан пазлар изоляция қилиш, янгидан мис сим билан чулғаш керак		
	Мис сим чулғаш учун	1. Эмал провод	кг	56
	Изалятция учун	2.Синтафлекс	кг	2
	Изалятция учун	3. Трубка	дона	18
	Изалятция учун	4. ЛАК	кг	2
	Изалятция учун	5. Припой	дона	4
	Изалятция учун	6. Изалента пфх	дона	5
		7.Падшибнк	Дона	1
		8. Салидол	кг	1.5
		9. Кабел ПФ 1-50	М	1.5
		10. Краска эмал	кг	2

Юқоридаги кўрсатилган нуксонлар тўғри деб имзо чекувчилар:

 Э.Бабажанов

 Ж.Жуманазаров

 Т.Курбанов