

“Навоий ХЭТК” АЖ
Бош директори
Б. Исломовга
К.К бўлими бошлиғи
Д. Исройилов томонидан

Б И Л Д И Р Г И

Ушбу билдиргини ёзиб шуни маълум қиламанки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПК-271 сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Кармана туманида жойлашган “Мебелчилик саноатига ихтисослашган кичик саноат зонаси” ташқи электр таъминоти билан таъминлаш мақсадида лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрланган бўлиб, ушбу лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан зарур бўлган ускуна ва материаллар электрон савдо орқали олининиши учун, тегишли бўлимларга кўрсатма беришингизни сўрайман.

К.К бўлими бошлиғи

Исройилов

Д. Исройилов

Кармана туманида жойлашган "Мебелчилик саноатига ихтисослашган кичик саноат зонаси"
ташки электр таъминоти учун зарур бўлган ускуна ва материаллар
РЎЙХАТИ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1	ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС-50	Т	1,73
2	КАБЕЛЬ АПВПУ-1Х50	М	78
3	КАБЕЛЬ АПВПУ-1Х120	М	218
4	КОНЦЕВАЯ КАБЕЛЬНАЯ МУФТА ВНУТРЕННИЙ УСТАНОВКИ 10 КВ ЗПКВТП10-35/50	КОМПЛ	1
5	КОНЦЕВАЯ КАБЕЛЬНАЯ МУФТА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 10 КВ ЗПКНТП10-35/50	КОМПЛ	1
6	КОНЦЕВАЯ КАБЕЛЬНАЯ МУФТА ВНУТРЕННИЙ УСТАНОВКИ 10 КВ ЗПКВТП10-70/120	КОМПЛ	1
7	КОНЦЕВАЯ КАБЕЛЬНАЯ МУФТА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 10 КВ ЗПКНТП10-70/120	КОМПЛ	1

ОБОРУДОВАНИЕ

9	КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10 КВ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ШКАФОВ ТИПА К-59 УХЛ1, В ТОМ ЧИСЛЕ: ЯЧЕЙКА ОТХОДЯЩЕЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 10 КВ ТИПА NV-12-S-20/630 У2 - 1 ШТ	КОМПЛ	1
10	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА ГКТП С СИЛОВЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТМГ-400 КВА	КОМПЛ	1
11	КОНДЕНСАТОР УКМ-0,4-125-6,25 СО 125КВАР	КОМПЛ	1
12	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 630А	ШТ	1
13	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД	ШТ	1
14	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАМ63-1Р-2А	ШТ	1
15	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕ-73	ШТ	1
16	БЛОК ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ БИ-9	ШТ	1
17	ШКАФ НЕТИПОВОЙ С ЗАМКОВ (600Х600Х300)	ШТ	1
18	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТИ-0,66 600/5А	ШТ	3