

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТАЁТГАН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШИ ШАРТ БЎЛГАН ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

1. Хисоб-китоб тартиби - “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йули билан амалга оширилади.
2. Танловда иштирок этувчи жамият тижорий таклифини ўзбек тилида тақдим этиши шарт.
3. Танловда иштирок этувчи корхона томонидан Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиши шарт.
4. Ўтган ҳисобот даврига солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСИ маълумотномаси нусхаси (электрон файл)
5. Бажарилган иш хизматлар бўйича кафолат хати (электрон файл);
6. Корхона гувоҳномаси, низоми ҳамда раҳбар паспорти нусхалари (хиралашмаган ҳолатда прописка томони билан) (электрон.файл)
7. Берилган таклиф мурожаатномаларида корхонанинг тўлик юридик манзили, банк ва солиқ реквизитлари, алоқа телефонлари (факслари), бажариладиган иш хизматлар учун кафолат берилиши юзасидан тасдиқланган кафолат хати (электр.файл); тақдим этиши шарт
8. Танлов ўтказиш куни танлов эълон қилинган кундан бошлаб 5 кундан сўнг (электрон тартибда “E-Tender” сайт орқали)

Бошқарма бошлиғи:



У.Тўхтаров

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги

Насос станциялари ва энергетика

бошқармаси бошлиғи

Ўринбосари

С.Шахходжаев

" 28 " 07 2022 йил



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА






Избоскан тумани

" 28 " 07 2022 йил

Бизлар ким куйида имзо қўювчилар: НСЭБ нинг 2022 йил 5 январ кунисидаги № 1 буйругига асосан тузилган : Комиссия раиси :- С.Шахходжаев бошлиқнинг ўринбосари аъзолари : Ишлаб чиқариш техника бўлими А.Каримов. Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов. Бош энергетик А.Позилов.

Объект номи: Избоскан туманида жойлашган Аламайдон насос станциясидаги СД 1250 кВт 1000 об/мин электродвигател тўла таъмиридан бажариладиган ишларни кўриб чиқиб куйидаги ишлар 2022 йилда жихозларни ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилади. Аламайдон насос станциясидаги насос жихозларни сошлаш ва бир меъёрда ишлаёши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва куйидаги ишлар амалга оширилсин.

Тартиб сони	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Мик - дори
1.	СД русумли қуввати 1250 кВт 1000 айл/мин бўлган эл.двигател подшипниклари ишдан чиқиш натижасида ротор железга тегиб ишлаши оқибатида қисқа туташув бўлиб электродвигател статори куйиб яроқсиз холга келган	ротор железга тегиб ишлаши оқибатида қисқа туташув натижасида электродвигател куйиб яроқсиз холга келган СД русумли қуввати 1250 кВт 1000 айл/мин бўлган эл.двигател статорини тўла таъмирлаш зарур.	дона	1
		Лак пропиточный	кг	6.5
		Новая секция	дона	50
		Восстановления секция	дона	22
		Миколента	кг	6,2
		Стеклотексталит	кг	5.2
		Стеклошнур	метр	210
		Медний прокат	кг	2.5
		Припой МФ	кг	0.9
		Клин	дона	72
		Слюда лента	кг	22
		Конец вывода	метр	6
		Элекэрокартон	кг	4
		Изофлекс	кг	5
		Краска эмаль	кг	6

1.  А.Каримов
2.  А.Позилов
3.  И.Мўйдинов
4.  Қ.Рўзиев
5.  Ш.Мелиқўзиев

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

**Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи
ўринбосари**



С.Шахходжаев

" 1 " 07 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Андижон тумани

" 1 " 07 2022 йил

Бизлар ким қуйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кундаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов ва Андижон тумани Боғишамол-26 насос станцияси гуруҳи бошлиғи М.Азимовлар қуйдаги

Объект номи: Андижон туманидаги "Боғишамол" насос станциясининг куйиб носоз холга келган АИР 355 М4 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чикиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроқсиз холга келган 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёردа ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйдаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Мик-дори
1	Андижон тумани "Боғишамол" насос станциясининг АИР 355 М4 русумли қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател ротори-нинг подшипник уринлари ва корпус подшипниклари носозлиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб, электро двигател куйиб носоз холга келган.	Қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател ротори-нинг подшипник уринлари ва корпус подшипниклари носозлиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигателни обмоткаларини қайтадан янгилаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим.	дона	1
		Лак пропиточный	кг.	5
		Эмал провод	кг.	160
		Стеклотексталиит	кг.	3,1
		Стеклошнур	метр	320
		Медный прокат	кг.	0,2
		Припой МФ	кг.	0,28
		Синте картон	кг.	2,4
		Конец вывода	метр	3
		Слюда лента	кг.	1
		Подшипник 317	дона	2
		Корпус подшипника (боковой)	дона	2
		Капитальный ремонт ротора	дона	1
		Растворитель (литр)	дона	8
Краска эмаль	кг.	2,7		

1  А.Каримов

2  А.Позилов

3  И.Ўринов

4  М.Азимов

5  Қ.Рузиев