

«УТВЕРЖДАЮ»



Гл.инженер  
ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I»  
Б.Усманов  
2022 год

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку Рабочего проекта:

**"Переход действующих газопроводов через реконструируемого "4н 105д" на территории Кунградского района, "4н 109" на территории Муйнакского района, "4к-2" на территории Муйнакского района, "4Н88" на территории Канлыккульского района, "4Н20ж" на территории Шуманайского района, "4К42" на территории Ходжейлийского района, "4К4" на территории Тахиаташского района, "4К18" на территории Нукусского района, 4к 36" на территории Караузьякского района, "4н121" на территории Караузьякского района, "4Н115" на территории Элликкалинского района, "4К51а" на территории Элликкалинского района, "4К346" на территории Кегейлийского района, 4К32г на территории Турткульском районе, "4К27" на территории Берунийского района, "4К28" на территории Берунийского района.  
Республики Каракалпакстан"**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
2	Заказчик	ООО «Yo'l loyiha byurosi»
3	Вид строительства	Капитальный ремонт
4	Адрес проектируемого объекта	Кунградский район, Муйнакский район, Канлыккульский район, Шуманайский район, Ходжейлийский район, Тахиаташский район, Нукусский район, Караузьякский район, Элликкалинский район, Кегейлийский район, Турткульский район, Берунийский район. РК
5	Сроки начала и окончания строительства	2022-2023г.
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект
7	Условия площадки (трассы) строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов)	Сейсмичность 7 балл

8	Проектная мощность объекта	-
9	Наименование строительной организации - генерального подрядчика	По результатам конкурсного отбора
10	Наименование проектной организации - генерального проектировщика	По результатам конкурсного отбора
11	Наименование объекта	РД восстановление автодорога "4н 105д" на территории Кунградского района, "4н 109" на территории Муйнакского района, "4к-2" на территории Муйнакского района, "4Н88" на территории Канлыккульского района, "4Н20ж" на территории Шуманайского района, "4К42" на территории Ходжейлийского района, "4К4" на территории Тахиаташского района, "4К18" на территории Нукусского района, 4к 3б" на территории Караузякского района, "4н121" на территории Караузякского района, "4Н115" на территории Элликкалинского района, "4К51а" на территории Элликкалинского района, "4К34б" на территории Кегейлийского района, 4К32г на территории Турткульском районе, "4К27" на территории Берунийского района, "4К28" на территории Берунийского района
12	Обеспечение объекта ресурсами	При проектировании предусмотреть максимальное использование местных материалов
13	Источник финансирования	Не Бюджет
14	Необходимость инженерных изысканий	Имеется
15	Состав проектируемого объекта	Проектирование газоснабжения промышленных объектов и населенных пунктов
16	Режим работы объекта	Круглосуточный, непрерывный
17	Необходимость вариантных проработок	Не требуется
18	Необходимость выделения очередей или пусковых комплексов	Нет
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Требование по охране окружающей природной среды	В соответствии с действующими нормативами
2	Требование по рекультивации и благоустройству территории	Не требуется
3	Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта	-
4	Исходные данные для проектирования	1. Технические условия филиала «HUDUDGAZ QORAQALPOG'ISTON»
5	Особые условия проектирования	1. Проектирование вести в соответствии с нормами проектирования ШНК 2.04.08-13, ШНК 3.05.02-96, Правил безопасности в газовом хозяйстве РУз и другими действующими нормативными документами. 2. Рабочий проект выполнить в объёме 3-х экземпляров, согласно ШНК 1.03.01-16.

«СОСТАВИЛ»

Нач.отдела ООО «YO`L LOYIHA BYUROSİ»

« 24 » 10 2022 год



Ж.Ибрагимов