

Разрешаю
ускорить
Р.Бобо

Директору РЦСАД
Алимовой В.С
от гл.инженера Бобожонова Р.

РАПОРТ

В связи с подготовкой РЦСАД к осенне-зимнему периоду прошу вас дать разрешение на профилактическое обслуживание кондиционеров Daikin.

Главный инженер



Р.Бобожонов

20.09.2022

1	Проверка электрических схем
2	Проверка работоспособности датчиков температуры
3	Проверка работоспособности датчиков давления
4	Проверка работоспособности датчиков влажности
5	Проверка работоспособности датчиков скорости ветра
6	Проверка работоспособности датчиков освещенности
7	Проверка работоспособности датчиков качества воздуха
8	Проверка работоспособности датчиков температуры воздуха
9	Проверка работоспособности датчиков температуры воды
10	Проверка работоспособности датчиков температуры грунта
11	Проверка работоспособности датчиков температуры поверхности
12	Проверка работоспособности датчиков температуры воздуха в помещении
13	Проверка работоспособности датчиков температуры воздуха на улице
14	Проверка работоспособности датчиков температуры воздуха в помещении
15	Проверка работоспособности датчиков температуры воздуха на улице
16	Проверка работоспособности датчиков температуры воздуха в помещении
17	Проверка работоспособности датчиков температуры воздуха на улице
18	Проверка работоспособности датчиков температуры воздуха в помещении
19	Проверка работоспособности датчиков температуры воздуха на улице
20	Проверка работоспособности датчиков температуры воздуха в помещении
21	Проверка работоспособности датчиков температуры воздуха на улице
22	Проверка работоспособности датчиков температуры воздуха в помещении
23	Проверка работоспособности датчиков температуры воздуха на улице
24	Проверка работоспособности датчиков температуры воздуха в помещении
25	Проверка работоспособности датчиков температуры воздуха на улице



«Утверждаю»
Директор РЦСАД
Алимова В.С
«___» _____ 2022 г

Дефектный акт

На профилактическое обслуживание кондиционеров Daikin. в здании ИКС «Республиканского центра социальной адаптации детей»

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе: зам.директора Косимова О. А. главного инженера Бобожонова Р.К., зав.хозяйством Халикова Ш. А. провели осмотр вместе со специалистами, кондиционеров Daikin в здании ИКС «Республиканского центра социальной адаптации детей» на предмет определения объема работ по профилактике кондиционеров Daikin, причем нашли необходимым произвести следующие виды работ:

№	Наименование физических объемов работ
1	Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков
2	Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению и току)
3	Контроль и запись- избыточного давления испарения, температуры испарения, избыточного давления конденсации, температуры конденсации (в случае несоответствия, производится дозаправка холодильной машины фреоном)
4	Проверка работы дренажной системы оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа.
5	Тестирование пульта управления.
6	Проверка работы кондиционера во всех режимах
7	Проверка отсутствия слоя инея на теплообменнике внутреннего блока
8	Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока
9	Чистка корпуса и передней панели внутреннего блока
10	Чистка фильтров внутреннего блока
11	Проверка состояний силовых управляющих цепей оборудования, по необходимости произвести подтяжку резьбовых соединений
12	Диагностика и устранение посторонних шумов
13	Проверка состояний лопастей вентиляторов
14	Чистка дренажа конденсата
15	Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов и устранение неисправностей
16	Сезонная отладка режимов работы кондиционера
17	Подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробах, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов
18	Чистка теплообменника и других узлов блока
19	Очистка испарителя
20	Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов воздушного теплообменника
21	Проверка герметичности соединений фреонового контура кондиционера
22	Установка фильтров для осушения фреона
23	Тестирование рабочего контура оборудования на кислотность масла и влажность фреона
24	Введение в состав масла компрессорного агрегата антифрикционных присадок при необходимости
25	Чистка ванночки внутреннего блока

26	Чистка вентилятора внутреннего блока
27	Настройка контроллера ТРВ (терморегулирующий вентиль) при необходимости
28	Ремонт и настройка контроллера чиллера при необходимости
29	Программирование контроллеров чиллера и ТРВ при необходимости
30	Установка нового программного обеспечения на контроллеры чиллера и ТРВ при необходимости

Подписи:



[Handwritten signatures in blue ink]

Косимов О. А.

Бобожонов Р.К.

Халикова Ш.А



ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФНИ ТАНЛАШ

Услуга по текущему ремонту сплит кондиционеров 7 дона нархи – 1 000 000 сўм
Умумий қиймати – 7 000 000 сўм

Буюртмачи: Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази

Тошкент 2022

Услуга по текущему ремонту сплит кондиционеров 7 дона нархи – 1 000 000 сўм
Умумий қиймати – 7 000 000 сўм
бўйича техник хужжатлар

1	Асосий маълумотлар ва талабларнинг номи	Асосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
2	Буюртмачи	Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази Танлов ўтказилинадиган жойи: Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази Адрес: Яккисараой тумани А. Каххор кўчаси 34 уй телефон: 71 280-50-16 email: visolak@mail.ru
3	Тўлов валютаси	- Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси - сум. Молиялаштириш манбаи –Республика бюджети
4	Хизматларнинг батафсил таснифи – Техник топширик	Услуга по текущему ремонту сплит кондиционеров 7 дона нархи – 1 000 000 сўм Умумий қиймати – 7 000 000 сўм
Наименование физических объемов работ		
1		Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков
2		Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению и току)
3		Контроль и запись- избыточного давления испарения, температуры испарения, избыточного давления конденсации, температуры конденсации (в случае несоответствия, производится дозаправка холодильной машины фреоном)
4		Проверка работы дренажной системы оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа.
5		Тестирование пульта управления.
6		Проверка работы кондиционера во всех режимах
7		Проверка отсутствия слоя инея на теплообменнике внутреннего блока
8		Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока
9		Чистка корпуса и передней панели внутреннего блока
10		Чистка фильтров внутреннего блока
11		Проверка состояний силовых управляющих цепей оборудования, по необходимости про производить подтяжку резьбовых соединений
12		Диагностика и устранение посторонних шумов
13		Проверка состояний лопастей вентиляторов
14		Чистка дренажа конденсата
15		Проверка состояния теплоизоляции хлад новых трубопроводов и устранение неисправностей
16		Сезонная отладка режимов работы кондиционера
17		Подтягивание резьбовых соединений проводов на клеймёных коробах, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов
18		Чистка теплообменника и других узлов блока
19		Очистка испарителя
20		Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов воздушного теплообменника
21		Проверка герметичности соединений фреонового контура кондиционера
22		Установка фильтров для осушения фреона
23		Тестирование рабочего контура оборудования на кислотность масла и влажность фреона
24		Введение в состав масла компрессорного агрегата антифрикционных присадок при необходимости
25		Чистка ванночки внутреннего блока
26		Чистка вентилятора внутреннего блока
27		Настройка контроллера ТРВ (терморегулирующий вентиль) при необходимости
28		Ремонт и настройка контроллера чиллера при необходимости
29		Программирование контроллеров чиллера и ТРВ при необходимости
30		Установка нового программного обеспечения на контроллеры чиллера и ТРВ при необходимости
5	Харид жараёнларининг иштирокчиси	Харид қилиш тартиб-таомиларининг иштирокчиси (бундан бўён мағнада иштирокчи деб юригилади) Ўзбекистон Республикаси резиденти ёки норезиденти булган, харид қилиш тартиб-таомилида давлат харидларини амалга ошириш учун талабгор сифатида

		<p>иштирок этувчи жисмоний ёки юридик шахс.</p> <p>Иштирокчи куйидаги ҳуқуқларга эга: давлат харидлари тугрисидаги ахборотдан конун ҳужжатларида назарда тутилган даражада фойдаланиш;</p> <p>давлат буюртмачисига ёки у жалб қилган ихтисослашган ташкилотга суровлар юборинг ва аниқ давлат харидларини утказиш тартиби, талаблари ва шартлари тугрисида тушунтиришлар олинг;</p> <p>белгиланган тартибда таъминот комиссияси томонидан таклифларни очишда иштирок этиш; голиб деб топилган такдирда давлат буюртмачиси билан конунда назарда тутилган тартибда ва муддатларда шартнома тузиш.</p> <p>харид қилиш тартиб-таомиллари натижаларини Давлат харидлари буйича шикоят комиссиясига шикоят қилиш; конун ҳужжатларига мувофиқ таклифларга узгартиришлар қиритиш ки уларни қайтариб олиш.</p> <p>Иштирокчи куйидагиларга мажбур:</p> <p>давлат харидлари тугрисидаги конун ҳужжатлари талабларига риоя қилиш;</p> <p>харид ҳужжатлари талабларига жавоб берадиган таклифлар ва ҳужжатларни такдим этиш ва такдим этилган маълумотларнинг тугрилиги учун жавобгар булиш; асосий фойдали эгаси хақида маълумотни ошқор қилиш;</p>
6	Танлов иштирокчиларининг таклифларини бериш тартиби	<p>Танлов иштирокчиларининг таклифлари эълонда белгиланган тартибда ва танлов эълон қилинишида курсатилган манзил буйича электрон тарзда танлов учун харид ҳужжатларини такдим этади.</p> <p>Таклифда давлат харидлари объекти булган товарлар эскизи, чизмаси, фотосурати ва бошка тасвири, намунаси булиши мумкин.</p> <p>Танлов иштирокчиси такдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг хақиқийлиги ва ишончлилиги учун жавобгардир.</p> <p>Танлов иштирокчиси фақат битта таклифни такдим этиш ҳуқуқиға эға.</p> <p>Танлов буйича таклифларни қабул қилиш махсус ахборот портали орқали давлат харидлари тизимида эълон қилинган эълонда белгиланган муддат бошланиши билан тугатилади</p>
7	Танлов иштирокчиларига қуйиладиган талаблар	<p>Иштирокчи полиграфия махсулотларини ишлаб чиқаришға рухсатномаси булиши керак. Шартноманинғ умумий қийматидан 10% миқдорда айланма маблағи булиши керак., Давлат солиқ қумитаси ва банкдан қарздорлиғи мавжуд эмаслиғи хақида маълумотнома.</p> <p>Танловда қуйидаги потенциал ижрочиларининг иштирок этишиға йул қуйилмайди:</p> <p>а) қайта ташкил қилиниш босқичида буган (бирлашиш, қўшилиш, ажратиш, ажратиш, узгартириш), тугатиш ёки банкротлик босқичида булган;</p> <p>б) Ўзбекистон Республикасидан ташқарида руйхатдан утган;</p> <p>в) белгиланган муддатда танлов учун барча зарур ҳужжатларни такдим этмаган;</p> <p>г) илғари тузилган шартномалар буйича уз мажбуриятларини тугри бажармаган;</p> <p>е) буюртмачи билан судлашув холатида булган.</p> <p>Танлов ташкил отчиси танлов да иштирок этиш учун аризаларни баҳолаш учун қуйидаги мезонларни белгилаб берди:</p> <p>1) 5 йил иш стажига эғалиғи хақида маълумот</p> <p>2) КТН қийматининг камида 10% миқдорида айланма маблағға эға булиши;</p> <p>3) узининг ёки ижараға олинган техник базасизға эғалиғи</p> <p>Ғолиб тупланган балларнинг максимал миқдори билан аниқланади</p>
8	Хизмат курсатиш муддати	1 йил давомида, шартнома тузилган санадан бошлаб.