



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Жомбой туман Тиббиет бирлашмаси

Т.И.Холикова

2022 йил “26” октябр

Жомбой туман Тиббиет бирлашмасида куеш батарелалри хариди буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Самарқанд – 2022 йил

Ташкилот, компания ва фирма раҳбарлари
ДИККАТИГА!!!

Жомбой туман Тиббиет бирлашмасида куеш батарелалри хариди буйича
танлов савдосини эълон қилади.

Танлов савдосида белгиланган шартларни бажарган маҳаллий ишлаб чиқарувчилар (мол
етказиб берувчилар), шу жумладан кичик бизнес субъектлари билан бир каторда хорижий чет-эл
фирма ва ташкилотлари ҳам катнашиши мумкин.

1. Танлов комиссиясининг ишчи органи номи ва манзили:

Жомбой тумани Тиббиет бирлашмаси, Манзил: Ш.Бурхонов кучаси 1-уй (140400). Тел:
(+99890) 606-02-99;

2. Танлов савдосининг мазмуни:

№	Товар (иш-хизмат)лар номи ва тўлиқ таснифи	Харид килиш миқдори (дона)	Бир дона охирги қиймати (сўм хисобида)	Охирги қиймати (сўм хисобида)
1	<p>Солнечная панель. Общая мощность солнечных панелей 10 000 Вт Эффективность модуля 21,2% Диапазон рабочих температур - 40.85°C Макс.ток предохранителей 20А, Классификация применения Класс А Уровень защиты IP68 триодиода. Инвертор сетевой,</p> <p>Номинальная АС выходная мощность- 5000/10000/20000/30000 Вт Макс. АС мощность 5000/10000/20000/30000Вт Макс.Ток на выходе 96,6А АС номинального напряжения 230В/400В Сети переменного тока частотой 50 Гц/60 Гц ± 5 Гц Макс.Эффективность 98,80% Эффективность МРРТ 99,0% Диапазон рабочих температур - 25°C...До +60°C Уровень шума (типовой вариант) ≤ 55 дБ (А) Смарт счетчик,</p> <p>Интеллектуальный датчик мощности 250А/50mA Точность измерения класс 1 во всем температурном диапазоне ЖК-дисплей, удобный для пользователей, простой в</p>	4	7450000	29 800 000

настройке и проверке Общая
потребляемая мощность ≤ 1 Вт
Размеры (В x Ш x D): 100 x 72 x 65,5 мм
Вес (включая кабели): 1,5 кг
Стандартный монтаж на DIN-рейку DIN
35мм

Smart Logger,

Макс. Кол-во подключенных
устройств-80 Коммуникационный
интерфейс-WAN, LAN, RS485
Активный DO-12В,100мА
Светодиодный индикатор
Встроенная сеть
Рабочий диапазон--40°C ...
+60°CРазмеры225*160*44мм
Масса-2кг
Степень защиты-IP20

Каркас,

Металлический направляющие для
крепления солнечной панели
Наземная, включая комплектную
конструкцию ветровая нагрузка: 55м/с,
снеговая нагрузка: 1,5кг
/ м²,

**Дополнительная усиление каркаса
для панелей на кровле.**

Щит распределительный

Модель: НТ400В. Несколько входов
фотоэлектрических цепочек. Упрощение
проводки между фотоэлектрической
решеткой, диапазон входного напряжения
переменного тока.

Надежная защита от перенапряжения

ЖАМИ:

29 800 000

3. Танлов савдосини ўтказиш жойи ва манзили: Танлов савдоси “etender.uzex.uz” сайтида электрон шаклда амалга оширилади.

4. Танлов савдоси жараёнида танлов комиссияси томонидан танлов савдоларида катнашини учун танлов катнашчиларнинг даражасини белгилаш ва саралаш ишлари олиб борилади. Танлов савдоси катнашчиларининг даражасини белгилаш учун квалификацион талаблар:

- квалификацион даражасини белгилаш критерияларни тасдиқлаш учун ҳамма зарур ҳужжатларни белгиланган муддатда тақдим этади;

- Қайта ташкил қилиш, тугатиш ёки банкрот ҳолатида эмаслиги;
- Буюртмачи билан суд ёки арбитражда ишни кўриш ҳолатида эмаслиги;
- Инсофсиз бажарувчилар Ягона реестрида йўқлиги;
- Корхонанинг молиявий ҳолати тўғрисидаги маълумотлар
- Илгари тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги;
- Солиқ тўловлари ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарздорлиги йўқлиги;