

**“HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI”
AJ“JIZZAX XETK”**



Техник шарт рақами: 21/1206
Сана: 25.10.2022

Мурожаат рақами: 62909417
Сана: 2022-10-25

**“JIZZAX XETK” электр тармоқларига уланиш учун
ТЕХНИК ШАРТЛАР**

1. Объект: *Maktab binosi;*
2. Буюртмачи: *"PREZIDENT TA`LIM MUASSASALARI AGENTLIGI TIZIMIDAGI BAXMAL TUMAN IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABI" DAVLAT MUASSASASI;*
3. Мурожаатчи манзили: ;
4. Уланадиган кучланиши: *10кВ кВ;*
5. Рухсат этилган умумий қувват: *35 кВт;*
6. Электр таъминоти тоифаси: *III;*
7. Объектнинг манзили: *Baxmal tumani, O'smat shaharchasi Do'stlik mahallasi;*
8. Объектнинг номи: *Maktab binosi;*
9. Фаолият тури: *Maktab binosi;*

Асосий электр таъминоти:

1. Elektr ta'minoti 10 kV kuchlanishga mo'ljallansin.
2. Ulanish nuqtasi qilib; PS 110/35/10 kV «O'smat» podstantsiyasidan chiquvchi 10 kVli «Markaz» tarmog'ining eng yaqin ustuni olinsin.

;

Захира электр таъминоти:

-

;

Қўшимча (дизель, UPS) электр таъминоти:

-

;

10. Электр таъминотини мустаҳкамлаш бўйича қўшимча шартлар.

3. TP 10/0,4 kV o'rnatilsin, 10 kV kuchlanishli elektr uzatish tarmog'i qurilsin.
4. Loyixa asosida quyidagilar aniqlansin:
 - 4.1. Elektr energiyasini xisobga olish «Elektr qurilmalarining tuzilishi» qoidalarining 1.5.23 bandlariga asosan, bo'linish chegarasiga «elektr energiyasini xisobga olishni nazorat qilishning avtomatlashtirilgan (ASKUE) tizimi»ga mos keladigan ko'p funktsiyali elektron xisoblagich o'rnatilsin.
 - 4.2. TP-10/0,4 kV quvvati va turi, sim, kabellarning markasi va kesimi aniqlansin.

- 4.3. Xisoblar asosida tegishli quvvatga ega reaktiv quvvatni kompensatsiyalovchi uskunasi o'rnatilsin.
5. 10 kV li elektr uzatish yo'li o'tadigan trassa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.
- 5.1. Qurilish ishlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2018 yil 26-dekabrda "Elektr tarmog'i xo'jaligi ob'ektlarini muhofaza qilish qoidalari" to'g'risidagi №1050-sonli qarori talablariga rioya qilgan holda ishlar bajarilsin.
6. Loyixa «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» AJ va «O'zenergoinspektsiya» Jizzax viloyat hududiy bo'limi bilan kelishuvdan o'tkazilsin.
7. 10 kV li tarmoq qurilishi tugatilgandan keyin, «O'zenergoinspektsiya» Jizzax viloyat hududiy bo'limidan ruxsatnoma olmasdan energetik tizimiga ulanishi taqiqlanadi.
8. Xizmatlardan qo'yilgan talablar;
- 8.1. RXAX.
- 8.2 EETNK Energiyani xisobga olish nazoratini avtomatlashtirilgan (ASKUE) tizimi tadbiiq etilsin.
9. Elektr ob'ektini ishga tushirish paytida tegishli malakali elektr xizmatchilar tayyorlansin.
10. Elektr uskunalarini tarmoqqa ulanishi quyidagi xujjatlar rasmiylashtirilgandan keyin amalga oshiriladi:
- «O'zenergoinspektsiya» Jizzax viloyat hududiy bo'limi elektr uskunalarini ko'rikdan o'tkazganligi haqida dalolatnoma.
 - Bo'linish chegarasi dalolatnomasi.
 - Xizmat farmoyishi.
 - Loyixa va texnik xujjatlar.
 - Elektr energiyasidan foydalanish uchun shartnoma.
- ;
11. *Техник шарт амал қилиш муддати 1 йил.*

Истеъмолчининг вазифалари:

1. *Электр тармоқларига улаш бўйича электр таъминоти лойиҳасини ишлаб чиқиш (уланадиган қуввати 20 кВтдан юқори бўлган истеъмолчилар учун), қурилиш-монтаж ва созлаш-ишга тушириш ишларини амалга оширишни тайёр ҳолда топшириш шартномасини тузиш.*
2. *Электр таъминоти шартномасини тузиш.*

Бош муҳандис

A.Abdualiyev



Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

3999