

«TASDIQLAYMAN»
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Urganch filiali direktori
R.Y.Ruzibayev
« » 2022 y.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali binosining tom qismiga quvvati 50kVt bo'lgan quyosh panelli elektr stantsiyasi va 6 ta xar biri 200 l. quyosh energiyasi bilan suv isitish qurilmalarini o'rnatish uchun

ISHCHI LOYIHANI ISHLAB CHIQISH UCHUN TOPSHIRIQ

Urganch shahri

2022 y.

| № | Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati | Asosiy ma'lumotlar va talablar |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Buyurtmachi | Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali |
| 2. | Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asos | O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 10 iyun kuni o'tkazilgan videoselekt yig'ilishining 48-sonli Bayoni. |
| 3. | Qurilish turi | Muqobil energiya manbalari o'rnatish |
| 4. | Moliyalashtirish manbasi | Filialning byudjetdan tashqari mablag'lari |
| 5. | Buyurtmachi rekviziti | Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali Manzili: Xorazm viloyati, Urganch shaxri, Al-Xorazmiy kuchasi 28 uy Tel: 0362 224-84-84 Faks: 0362 224-84-84 STIR: 202629404 Hisobraqam: 400910860334017094100054001 Buyurtmachining G'aznachilikdagi hisobraqami: (YaG'H): 23402000300100001010 |
| 6. | Loyiha bosqichi | Ishchi loyiha |
| 7. | Bosh loyihalash korxonasining nomi | Eng maqbul takliflar asosida aniqlanadi |
| 8. | Loyiha quvvati | Loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi |


| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Loyihalanadigan inshootning asosiy ko'rsatgichlari va ro'yxati | <p>1. Muqobil energiya manbalari, xususan quyosh panellari orqali quvvat oluvchi stantsiya o'rnatish. (quvvati va soni loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi)</p> <p>2. Quyosh energiyasi orqali suvni isitish qurilmalarini o'rnatish: (quvvati va soni loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi)</p> |
| 10. | Texnologik jarayonlar va uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar | <p>Ishchi loyihani ishlab chiqishda quyidagilar hisobga olinsin: Kuyosh panelli fotoelektr qurilmalariga qo'yiladigan talablar; (1 dona panel uchun) Maksimal quvvati – 530-560 Vt, Kuchlanishi – 40-50V Tok turi - O'zgarmas Ishchi temperaturasi - -40°C; +65°C Ishlash muddati – 15 yildan kam emas</p> <p>Quyosh energiyasi orqali suv isitish kollektoriga qo'yiladigan talablar; (1 kollektor uchun) Quvvati – 1000-1500Vt Joylashish maydoni – 3,2m² dan ko'p emas Maks. temperatura – 250-300°C Ishlash muddati – 10 yildan kam emas</p> |
| 11. | Inshoot ish rejimi | Kunning yorug' vaqti |
| 12. | Tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimi | Mavjud tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimlaridan foydalanilsin |
| 13. | Atrof-muhit muhofazasiga qo'yiladigan talablar | "Atrof-muhitga ta'sir to'g'risida ariza" loyihagini bajarish (proekt ZVOS) talab etilgan taqdirda |
| 14. | Rekultivatsiya va obodonlashtirishga bo'lgan talab | Talab etilmaydi |
| 15. | Rejalashtirilgan qurilish muddati | 2022 yil |
| 16. | Majmualarni ishga tushirish zaruriyati va ketma-ketligi | Talab etilmaydi |
| 17. | Muhandislik tadqiqotlar ishlab chiqarish uchun talablar | O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan qoida va yo'riqnomalarga asosan |
| 18. | Maxsus qurilish sharoitlari | - Loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqishda belgilangan tartibda SHNK 4.02.00-04 ga muvofiq ish haqi va mashinalar ishlashi me'yorlariga nisbatan; |

| | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | Loyihalash uchun maxsus shartlar | - Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilsin; -Qurilishning boshlang'ich narxlari qonunchilikda belgilangan tartibda bugungi kundagi narxlar o'rganib chiqilgan xolda hisoblansin; - Ishchi loyiha barcha xulosalar bilan birga to'liqligicha buyurtmachiga bosma shaklda rangli 3 nusxada va elektron shaklda (PDF) taqdim etilsin. |
| 20. | Hisob-kitoblar varianti | Talab etilmaydi |
| 21 | Fuqaro mudofaasining muhandislik-texnik chora-tadbirlarini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar va favqulodda ogohlantirishlar | Xorazm viloyati FVB talablariga binoan |

TTA Urganch filiali
Ishlar boshqarmasi boshlig'i


A.R.Sapayev

TTA Urganch filiali Bosh xisobchisi


Q.A.Adambayev


TTA Urganch filiali Bosh muhandisi


SH.B.Xaydarov


TTA Urganch filiali Bosh auditori


A.A.Qurbanbayev

TTA Urganch filiali Reja-moliya bo'limi boshlig'i


A.A.Ibragimov

TTA Urganch filiali Texnik foydalanish va xo'jalik bo'limi boshlig'i


M.B.Ataqulov

TTA Urganch filiali Buxgalteriya bo'limi xaridlar bo'yicha bosh mutaxassis


Q.Q.Ruzmetov