

Техническое задание на приобретение оборудования для подстанции 2-го производственного департамента

№ заявки на закупку	Наименование заявки (Р-У-Л)	Цель закупки	Ед. изм.	Заказываемое количество	В какой мере требуется поставка	Норма расхода на единицу или среднестатистическая норма	Спецификации (детальная информация)	Производитель	Описание материала (особые характеристики или условия: напряжение, диаметр, особые формы и т.д.)	Где и в каком месте используется
1	Высоковольтная камера КСО-285 8ВВ-500 10кВ- Энергетика КОФ компл	Энергетика КОФ компл	1	1	В ящиках		Напряжение -10 кВ, тип привода- электромотор, Тип выключателя- вакуумный выключатель, серия- ZN63A/V51-12, Номинальный ток- 630А, Трансформаторы тока-2-Т0П 10 0.5/10Р/10Р 200/5А 1 х ТЗПМ-1УА РЗ и А, клеммы КСО-285-Микропроцессорный блок БЭМП РУ ТТ2.5 220Д2, Измерительные приборы- вольтметр, счетчик- СЕ-308, Трансформаторы тока.	Узбекистан	Напряжение -10 кВ, тип привода- электромотор, Тип выключателя- вакуумный выключатель, серия- ZN63A/V51-12, Номинальный ток- 630А, Трансформаторы тока-2-Т0П 10 0.5/10Р/10Р 200/5А 1 х ТЗПМ-1УА РЗ и А, клеммы КСО-285-Микропроцессорный блок БЭМП РУ ТТ2.5 220Д2, Измерительные приборы- вольтметр, счетчик- СЕ-308, Трансформаторы тока.	Узбекистан
1	Шкаф ШНВ-7М	Энергетика КОФ компл	1	1	В ящиках		Напряжение-400В, Расчетный ток 2168А, Воздушный автоматический выключатель, электромотор, прибор амперметр, вольтметр, счетчик СЕ-308, трансформаторы тока		Напряжение-400В, Расчетный ток 2168А, Воздушный автоматический выключатель, электромотор, прибор амперметр, вольтметр, счетчик СЕ-308, трансформаторы тока	
2	Шкаф ШНВ-7М	Энергетика и техобслуживания компл	1	1	В ящиках		Напряжение -400В, автоматические выключатели-400А-5шт, приборы амперметр, вольтметр, Счетчик СЕ-308-4шт, трансформаторы тока		Напряжение -400В, автоматические выключатели-400А-5шт, приборы амперметр, вольтметр, Счетчик СЕ-308-4шт, трансформаторы тока	
3	Шкаф ШНВ-7М	Энергетика и техобслуживания компл	1	1	В ящиках		Напряжение -400В, автоматические выключатели-400А-5шт, приборы амперметр, вольтметр, Счетчик СЕ-308-4шт, трансформаторы тока		Напряжение -400В, автоматические выключатели-400А-5шт, приборы амперметр, вольтметр, Счетчик СЕ-308-4шт, трансформаторы тока	
4	Шкаф ШНВ-7М	Энергетика и техобслуживания компл	1	1	В ящиках		Напряжение -400В, автоматические выключатели-400А-5шт, приборы амперметр, вольтметр, Счетчик СЕ-308-4шт, трансформаторы тока		Напряжение -400В, автоматические выключатели-400А-5шт, приборы амперметр, вольтметр, Счетчик СЕ-308-4шт, трансформаторы тока	

2- ишлаб чикариш департаменти директори

2- ишлаб чикариш департаменти бош энергетиги



А. Зулунгов

Ш. Гуломжонов