



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Навоий ХЭТК»

Б.Исломов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации

2022.г

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	«Навоий ХЭТК»АЖ
2	Основание для разработки	ПП-271 от 06.06.2022 О мерах по созданию в регионах и обеспечению инженерно-коммуникационной инфраструктурой специальных экономических и малых промышленных зон
3	Источники финансирования	Ссуда из государственного бюджета
4	Требования к участнику	Требования к исполнителю по разработке ПСД: 1. Наличие опыта на оказание аналогичных услуг; 2. Наличие соответствующей лицензии на проектирование; 3. Наличие квалифицированных специалистов.
5	Место нахождения объекта	Кизилтепинский район Навоийской области
6	Финансовое положение участника конкурса	Сведения об отсутствии задолженности по банковским кредитом наличию свободных оборотных средств, отсутствие записи о них в едином реестре недобросовестных исполнителей
7	Не допускается участие в конкурсе организации	Юридическая лицо находящаяся в процессе судебного разбирательства и находится реестре недобросовестных исполнителей
8	Основные объёмы работ	- ПС 110/35/10 kV «Маликчул» -Замена силового трансформатора «Т-2» мощностью 16000 kVA на трансформатор напряжением 110/35/10 kV мощностью 25000 kVA. - ПС 110/35/10 kV «Маликчул» - Реконструкция ОРУ-110 kV, ОРУ-35 kV, РУ 10 kV в цепи силового трансформатора «Т-2». - ПС 35/10 kV «Бустон» -Замена силового трансформатора мощностью 1600 kVA на трансформатор напряжением 35/10 kV мощностью 4000 kVA. - ПС 35/10 kV «Бустон» - Реконструкция ОРУ-35 kV, РУ 10 kV.
9	Сроки начала и окончания работ	60 дней со дня подписания договора по разработке ПСД
10	Дополнительные требования участника	Получения заключение от Государственного унитарного
11	Финансирование объекта	100%-оплата за выполненные
	<u>Требования по охране окружающей природной среды</u>	Предусмотреть необходимые мероприятия по охране окружающей среды
	Исходные данные, предоставляемые заказчиком до начала работ	- Технические условия №4/7088 от 30.08.2022 г. выданные АО «NAVOIY HETK». - Дополнительные данные необходимые для проектирования по требованию проектной организации.
	<u>Особые условия</u>	- Ресурсная сметная документация на строительство объекта должна составляться в строгом соответствии с положением ШНК 1.03.01-08 и приказа № 37 от 01.01.2006г. "Госархитектстроя" РУз с учётом данных транспортной схемы завоза строительных конструкций, оборудования и материалов на

		<p>объект.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Технические проектные решения по ПС должны приниматься в строгом соответствии с требованиями действующих ПУЭ-11, директивных материалов по проектированию электрических сетей в системе ГАК "Узбекэнерго" и по согласованию с Заказчиком.
	<u>Дополнительные требования</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Комплектация строительства объекта электротехническим оборудованием и строительными конструкциями должна предусматривать их максимально возможную поставку заводами-изготовителями РУз. - Завод – изготовитель силового трансформатора – АО «Чирчикский трансформаторный завод» - Завод-поставщик электротехнического оборудования подстанции – определяется тендером. - Стартовая стоимость строительства определяется по отдельному договору после завершения проектных работ.
	<u>Объём и количество экземпляров ПСД</u>	Согласно требованиям ШНК 1.03-01-20 по пункту 13.6 в 3-х экземплярах на бумажном носителе, электронная версия РП на CD диске (в формате PDF или в формате .dwg).

“ЗАКАЗЧИК”

Технический директор

АО «Навоий ХЭТК»



О.Райимов

