

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА

Локальная блочно-модульная котельная «МТУ 1400» с 4-мя водогрейными котлами, по адресу г.Ташкент, Алмазарский р/н., ул.2-Чимбай, дом 96.

Перечень основных видов работ по эксплуатации водогрейных котлов

1. Постоянный состав операторов котельной и слесарь-сантехников по котельному оборудованию - 4 чел.
 - Система обслуживания - круглосуточная;
2. Ведение журнала эксплуатации котельной – круглосуточно;
3. Контроль за безопасной работой котлоагрегата – круглосуточно в зимний отопительный период;
4. Контроль давления газа в подающем трубопроводе котельной;
5. Контроль за работой газопламенной горелкой в топке котла – согласно Правил внутреннего распорядка;
6. Проверять согласно Правилам внутреннего распорядка и выявлять неполадки в работе котлов, вспомогательного оборудования, трубопроводов, арматуры, гарнитуры, а при обнаружении неполадок немедленно их устранять;
7. Следить за состоянием исправной работы приборов Кип и А, манометров, предохранительных устройств, сигнализаторов, обратных клапанов и т.д.;
8. Работать безаварийно и экономно, бесперебойно снабжать всех потребителей горячей водой и отоплением в необходимом количестве и установленном давления (или температуры – для горячей воды) при минимальном расходе топлива;
9. Растапливать котельный агрегат - в соответствии с Правилами Безопасной работы паровых и водогрейных котлов;
10. Контроль нормального давления воды в С.О. и ГВС, а также подпитка системы питательной водой;
11. Систематический контроль за работой насосов системы отопления и горячего водоснабжения;
12. Текущий ремонт водогрейных котлов.