



“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи Р.Холикназаровга

Техник шарт

Сизнинг 2022 йил 26 Октябр кунги 495 сонли хатингиз ва Ўзбекистон Республикаси президентининг 2022 йил 25 октябр кунги ПҚ-408 сонли қарорига асосан Марғилон шаҳар Янги боғ МФЙ Ватандош, М.Турғунбоева, Уста олим, Себзор, Карнайчи, кўчаларида яшовчи 5500 нафар аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш ҳамда С.Оллоёр кўчасини оқава сув тармоғи билан таъминлаш мақсадида қуйидаги техник шарт бажарилиши талаб этилади.

Ичимлик сув бўйича

Уланиш нуктаси.1 Янги боғ МФЙ Туркистон кўча ҳудудидаги мавжуд калодец дан (кувур материали - темир, чугун) бўлган диаметри Ø500 атмосфера босими 0,3 АТМ қувурдан лойиха ва гидравлик ҳисоб китобларига асосан Ватандош кўчасига узунлиги 0,35 км бўлган диаметри Ø100мм ичимлик сув қуви тортиш.

Уланиш нуктаси.2 Янги боғ МФЙ М.Турғунбоева кўча ҳудудидаги мавжуд калодец дан (кувур материали- темир, азбег) бўлган диаметри Ø150 атмосфера босими 0,3 АТМ қувурдан лойиха ва гидравлик ҳисоб китобларига асосан М.Турғунбоева кўчасига узунлиги 0,25 км бўлган диаметри Ø100 мм ичимлик сув қуви тортиш.

Уланиш нуктаси.3 Янги боғ МФЙ Ватандош кўча ҳудудидаги мавжуд калодец дан (кувур материали- темир) бўлган диаметри Ø100 атмосфера босими 0,3 АТМ қувурдан лойиха ва гидравлик ҳисоб китобларига асосан Уста олим тор кўчасига узунлиги 0,26 км бўлган диаметри Ø100 мм ичимлик сув қуви тортиш.

Уланиш нуктаси.4 Янги боғ МФЙ Мустақиллик кўча ҳудудидаги мавжуд калодец дан (кувур материали-полиэтилен) бўлган диаметри Ø200 атмосфера босими 0,3 АТМ қувурдан лойиха ва гидравлик ҳисоб китобларига асосан Себзор кўчасига узунлиги 0,26 км бўлган диаметри Ø100 мм ичимлик сув қуви тортиш.

Уланиш нуктаси.5 Янги боғ МФЙ Мустақиллик кўча ҳудудидаги мавжуд калодец дан (кувур материали- полиэтилен) бўлган диаметри Ø200 атмосфера босими 0,3 АТМ қувурдан лойиха ва гидравлик ҳисоб китобларига асосан Карнайчи кўчасига узунлиги 0,5 км бўлган диаметри Ø100 мм ичимлик сув қуви тортиш. замонавий пайвандлаш дазмоли ёрдамида монтаж қилиш ишлари ШНК, ҚМҚ ҳамда СЭО ва ЖС талабларига мос равишда амалга оширилиш тавсия этилади.

Оқава сув бўйича

Марғилон шаҳар Янги боғ МФЙ С.Оллоёр кўчаси ҳудуди аҳолисини оқава сув тармоғига улаш учун **уланиш нуктаси.1** Янги боғ МФЙ Туркистон кўчаси ҳудудидан ўтган мавжуд Д 600 мм и оқава сув тармоғига 1км бўлган диаметри Ø250 мм и оқава сув қуви тортиш тавсия этилади.

ИЗОХ: Юқоридаги кўчаларга оқава сув тармоғи тортиш учун нивиллер орқали отиб кўриш тавсия этилади.

қурилиш монтаж қилиш ишлари ШНҚ, ҚМҚ ҳамда СЭО ва ЖС талабларига мос равишда амалга оширилиш тавсия этилади.

Оқава сув тармоқларини қурилиш-монтаж ишлари даврида бошқа муҳандислик коммуникациялари (электр, газ, алоқа ва бошқалар) тармоқларига шикаст етказмаслик мақсадида, тегишли корхоналардан хулоса олиш кўзда тутилсин.

Лойиха-смета ҳужжатлари ишлаб чиқишда тажрибали лойиха институтларини жалб қилган ҳолда лойиха-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш ва давлат экспертиза хулосалари олингандан сўнг, қурилиш-монтаж ишлари амалга оширилсин. Тайёрланган лойиха-смета ҳужжатлари қурилиш-монтаж ишлари бошланғунига қадар Вилоят “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси билан келишилсин. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 15 июл кунги 194-сонли қарорининг 2-илова 30-бандига асосан, Буюртмачи томонидан тайёрланган ичимлик ва оқава сув

объектлари лойиха-смета ҳужжатлари “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ билан келишилиши белгиланган ва 1(бир) нусха лойиха смета ҳужжатлари берилиши шарт. Акс ҳолда мазкур қурилиш-монтаж ишлари учун тайёрланган лойиха смета ҳужжатлари келишилмаган ҳисобланади ва мазкур объектлар “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ томонидан қабул қилинмайди.

Барча қурилиш материаллари сифат сертификатига эга бўлиши шарт.

Ушбу техник шарт берилган кундан бошлаб 2 (икки) йил мобайнида ҳақиқий деб ҳисобланади.

“Фарғона сув таъминоти” МЧЖ
Марғилон шаҳар бўлими бош муҳандиси:



И.Газиёв

“Фарғона сув таъминоти” МЧЖ
Марғилон шаҳар бўлими ИЧБ муҳандиси:

А.Юсуфалиёв



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Фаргона сув таъминоти” МЧЖ
Марғилон шаҳар бўлими бошлиғи
У.Джўраев

Нуксон далолатномаси (дефектный акт)

Биз қуйида имзо чекиб далолатнома тузувчилар “Фаргона сув таъминоти” МЧЖ Марғилон шаҳар бўлими бош муҳандиси И.Газиев, ИЧБ муҳандиси А.Юсуфалиев, сув таъминоти бўлими бошлиғи А.Муқимжонов, оқова сув бўлими бошлиғи Б.Умаровлар Марғилон шаҳар Янги боғ МФЙ Ватандош, М.Турғунбоева, Уста олим, Себзор, Карнайчи кўчаларини ичимлик сув тармоғини янгилаш ва оқова сув тармоғи билан таъминлаш учун қуйидаги ишлар амалга оширилиши тавсия этилади.

Янги боғ МФЙ Ватандош кўчаси					
№	Бажариладиган иш	Ўл.бирлиги	Сони	Маркаси	Изох
1	Ичимлик сув тармоғи тортиш	Метр	350	Д-100	
2	Ичимлик сув кудук (калодец)	Дона	7	Д-1500	
Янги боғ МФЙ М.Турғунбоева кўчаси					
№	Бажариладиган иш	Ўл.бирлиги	Сони	Маркаси	Изох
1	Ичимлик сув тармоғи тортиш	метр	250	Д-200	
2	Ичимлик сув кудук (калодец)	Дона	5	Д-1500	
Янги боғ МФЙ Ватандош кўчаси					
№	Бажариладиган иш	Ўл.бирлиги	Сони	Маркаси	Изох
1	Ичимлик сув тармоғи тортиш	метр	260	Д-100	
2	Ичимлик сув кудук (калодец)	Дона	6	Д-1500	
Янги боғ МФЙ Себзор кўчаси					
№	Бажариладиган иш	Ўл.бирлиги	Сони	Маркаси	Изох
1	Ичимлик сув тармоғи тортиш	метр	260	Д-100	
2	Ичимлик сув кудук (калодец)	Дона	6	Д-1500	

Янги боғ МФЙ Карнайчи кўчаси					
№	Бажариладиган иш	Ўл.бирлиги	Сони	Маркаси	Изох
1	Ичимлик сув тармоғи тортиш	метр	500	Д-100	
2	Ичимлик сув кудук (калодец)	Дона	10	Д-1500	
Янги боғ МФЙ С.Оллоёр кўчаси					
№	Бажариладиган иш	Ўл.бирлиги	Сони	Маркаси	Изох
1	Оқава сув тармоғи тортиш	метр	1000	Д-250	
2	Оқава сув кудук (калодец)	Дона	25	Д-1000	

Бош мухандис:



И.Газиев

ИЧБ мухандиси:



А.Юсуфалиев

Оқава сув бўлими бошлиғи:

Б.Умаров

Сув таъминоти бошлиғи:

А.Муқимжонов