

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”
РШТЁИМ Жиззах филиали
директори**



Ф.Н.Норкузиев

**Техник топширик
БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар	
1	Бажариладиган иш	РШТЁИМ Жиззах филиалига генератор сотиб олиш ва монтаж килиб урнатиб бериш	
2	Буюртмачи	РШТЁИМ Жиззах филиали	
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади	
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Жиззах шаҳар Тошлок МФЙ Шифокорлар кучаси 1-уй	
5	Маблағ манзили	Бюджет	
7	Алоҳида талаблар	Основные параметры генераторной установки	
		Резервная мощность/емкость	165kW/206kVA
		Общая мощность/емкость	150kW/187.5kVA
		Нагреватель	Стандарный
		Частота	50HZ
		Напряжение	400V/230V
		Скорость вращения	1500r/min
		Сила тока	270A
		Технические параметры двигателя	
		Способ приема воздуха	С турбонаддувом
		Метод горения	Непосредственный впрыск
		Количество цилиндров	6 цилиндров
		Диаметр цилиндра x переход mm	110x135 (mm)
		Вытеснение объема	7.697 L
		Степень сжатия	17:1
		(KW) мощность за час	170
		100% (основная мощность) уровень расхода топлива	39.2L./h
75% (основная мощность) уровень расхода топлива	29.4L./h		

		50% (основная мощность) уровень расхода топлива	19.6L./h
		Скорость вращения	1500
		Общий объём масла л	17
		Минимальный расход топлива г/квт/ч	239
9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида	

Техниқ тоғриф
БУЮРТМАЧ