



Техник топшириқ

ВИНТЛИ КОМПРЕССОР

1. УМУМИЙ МАЪЛУМОТ.

Ёғ ёрдамида совутиладиган винтли ҳаво компрессори

2. ҚЎЛЛАШ СОХАСИ.

Ишлаб чиқариш цехларида ускуналар учун сикилган ҳаво босимини ишлаб чиқариш ва етказиб беришда ишлатилади.

3. Фойдаланиш шартлари.

Фойдаланиш ҳарорати: + 10 ° С дан + 35 ° С бўлган ёпиқ бинода ишлатилади.

Ёпиқ ички ҳарорат намлиги: 10% ± 60 %

4. ТЕХНИК ТАЛАБЛАР.

4.1 Умумий талаблар.

4.1.1 Ташқи корпуси материали – металдан тайёрланган бўлиши;

4.1.2 Компрессор ҳаво ишлаб чиқариш қуввати – 5600 литр/мин.;

4.1.3 Ҳаво ишчи босими – мах. 10 Бар.;

4.1.4 Винт ва электр мотори уланиши- текис (прямой привод)

4.1.5 Овоз изоляцияси – гупкага ухшаш деворларига котирилган.

4.2 Совутиш тизими.

4.2.1 радиатор, 3 фазали вентилятор, қуввати 0,85 кВт, 1400 айл/мин;

4.3 Фильтрлар.

4.3.1 Ёғ фильтри – W962;

4.3.2 Ҳаво фильтри;

4.3.3 Ички сепаратор;

4.4 Электр қисми

4.4.1 Электр мотори 37 кВт. Синхронный 200 Гц. IP55.

4.4.2 Инверторлик (частотный преобразователь 37 кВт)

4.4.3 Бошқарув таблоси (блок управления) МАМ6080

4.4.4 Пускатель, Трансформатор тока, предохранитель, трансформатор.

4.5 Ёрдамчи ускуналар.

Талаб қилинмайди.

5. СИФАТ ТАЛАБЛАРИ.

Компрессор ускунаси янги ва олдин ишлатилмаган бўлиши керак.

6. ЕТКАЗИБ БЕРИШ ШАРТЛАРИ.

Компрессор ташиш учун қулай қилиб кадоқланган бўлиши керак ва буюртмачининг куйидаги манзилига етказиб берилади.

Ўзбекистон Республикаси, Хоразм вилояти, Тупроққалъа тумани, Мухаббат маҳалласи, Питнак шаҳри, Хазорасп кўча, 1-уй

7. КАФОЛАТ ШАРТЛАРИ.

7.1. Компрессордан тўғри фойдаланиш бўйича йўриқнома тақдим қилиниши керак.

7.2. Кафолат муддати камида 1 йил бўлиши ва кафолат муддати давомида

бузилишлар бўлган тақдирда таъмирлаш етказиб берувчи зиммасига юклатилади.