

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ўзбекистон туман тиббиёт
бирлашмаси бошлиғи: Х.Қурбонов



Техник топширик

Товар етказиб берувчи ташкилотларни танлаб
олиш учун

Яйпан-2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажарилган иш (хизмат, товар)	1. Ўзбекистон туман КТМП котёл сотиб олиш
2	Буюртмачи	Ўзбекистон тумани тиббиёт бирлашмаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади.
4	Объект жойлашган манзил	КТМП Богирам МФЙ Галаба кучаси
5	Танлов хақида эълон қилинган:	Uzex.uz маҳсуус ахборот порталида
6	Танлашнинг амал қилиш муддати	Танлаш вақти тугагунга қадар
7	Иш бошланиши ва тугалланиши	
8	Маблағ манзили	Бюджетдан ташқари
9	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Техник топширик якунида бажариладиган хизматлар спецификацияси бириктирилади ва унга асосан белгиланган барча талаблар амалга оширилиши шарт</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш Далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>
10	Танлов шarti	<p>. Таъминотчи тугисида маълумот</p> <p>Гувоҳнома</p> <p>2. Кафолат хати</p> <p>Кафолат хати</p> <p>3. Молиявий ҳолати</p> <p>Ишни бажариш учун ҳисоб рақамида етарли маблағ мавжудлиги (Ишни бажариш учун х/р да 20% миқдорида маблағи мавжудлиги, далолатномага асосан иш ҳажмини ишлаб чиқиш)</p> <p>4. Машина механизмлар ва ишчи ходимлар тугрисида маълумот</p> <p>Техника ва ишчи ходимлар бўйича маълумотнома (Балансида етарли техника ва малакали техник ходимлар мавжуд бўлиши статистика булимига топширилган ҳолати. Мутахасис олий малумотли ходимлар етарлилиги.)</p> <p>5. Карздорлик йуклиги тугрисида солиқ маълумоти</p> <p>Солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солиқ идорасини маълумотномаси</p> <p>6. Коорупцияга йул куймаслиги тугрисида харид кмиссияга хат тақдим қилиши шарт</p>

11	Тўловлар шарти	Тўловлар пул ўтказиш йўли билан ва счѐт фактура асосида
----	----------------	---

ТЕХНИК КИСМ

Махсулот номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи	Суммаси
Номинальная теплопроизводительность 50 Квт, топлива уголь/газ, расход топлива 4,3кг/ч, температура воды на выходе котла не более 95С, коэффициент полезного действия 85%, высота подъема воды при естественной циркуляции 8метр, диаметр патрубка для подвода воды вкотёл (Ду) 57мм,отапливаемая площадь помещения 500м2, номинальное давление воды не более 0,2МПа,2кгс/см2, топка котлов 0,4м3, объём воды в котле 70литр, зона приема тепла 3,00м2, размер котла ширина 600мм высота 1100мм, масса котла-общая 170кг, материал котла-лист металлические 4мм, труба котловая Д-114мм,Д-76мм, экономазер из металliches.листа , угольник №3 прут Д-14мм, Дополнительная оборудования;щѐтка для очистка котла 1шт, взрывной клапан 1шт, вентилятор дутьевой 1шт, манометр По гост 8625-77 1шт, инструменты приспособление для чистки внутри котла 1шт, щит пульт управления с электронным танометр 1комп	дона	2	14000000	28000000
Ж А М И				28000000