

<ТАСДИКЛАЙМАН>

Чапкиргок Амударё ИТХБ

хузуридаги насос

станциялари ва энергетика

бошкармаси бошлиги

Х.Отаханов



### Техник топширик

Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли  
насос ва электродивигателларни тамирлаш учун

№	Асосий малумотлар	Иштрокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи	Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун
3	Танлов элон килинадиган жой	Хоразм вилояти Урганч шахар Саноатчилар кучаси 1А-үй
4	Алока учун	78 770 44 07
5	Танлов элон килинадиган жой	Узбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси <a href="https://etender.uzex.uz">https://etender.uzex.uz</a>
6	Тижорат таклиф этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур Техникавий, Молявий, моддий, кадрлар ресурсларнинг хамда бошка бошка ресурсларнинг мавжудлиги, шартнома тузиш учун конуний хукукка эгалик соликлар ва мажбурий туловларни тулаш буйича карздорликнинг мавжуд эмаслиги. Банк айланмаси, инсофиз ижрочиларнинг ягона рестирида кайд этилмаганлиги хакида малумотни тагдим этилиши таълаб этилади
7	Етказиб бериладиган маҳсулотлар	Бажариладиган ишлар эълонга бериладиган смета хужжатларига мос тушиши шарт
8	Танловга таклифлар бериладиган тил	Узбек, рус тили
9	Молялаштириш манбаси	Бюджет маблаглари хисобидан

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Х.Отаханов  
2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз тубанда имзо чекувчилар:

1. Бошкарма бошлиғи уринбосари
2. Таъминот бўлими 1.т мухандис
3. Участка бошлиғи

Э.Бабажанов-- комисия раиси  
М.Рўзметов  
Н.Курязов

Тузилди ушбу нуксон далолатномаси шу хакдаким Чапқирғоқ Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли Хазарасп тумани Чарвадор 110 квт 1000 об/мин электродивигателини кўриб чикилганда куйидагилар аниқланди:

Т/р	Аниқланган нуксон	Нуксонни бартараф қилиш ва керакли материаллар	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Эл. двигатал старторидаги катушкаларни изоляцияси пасайган, мис симлар куйиб яроксиз холга келган.	Эл. двигател старторини янгидан пазлар изоляция қилиш, янгидан мис сим билан чулғаш керак		
	Мис сим чулғаш учун	1. Эмал провод	кг	55
	Изалятция учун	2. Синтафлекс	кг	2
	Изалятция учун	3. Электракартон	кг	1.5
		4. Кабел КРПТ	м	3
	Изалятция учун	5. Припой	дона	15
		6. Лак НС	кг	3
		7. Изалента	дона	6
		8. Падшипник 319	дона	2
	Изалятция учун	9. Салидор	кг	1,5
	Кабел учига улашга	10. Нақаничник	дона	3

Юкоридаги кўрсатилган нуксонлар тўғри деб имзо чекувчилар:

Э.Бабажанов

М.Рўзметов

Н.Курязов

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

НС ва ЭБ бошлиги

Х.Отаханов

2022 йил



## НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

### Биз тубанда имзо чекувчилар:

1. Бошкарма бошлиғи уринбосари
2. Таъминот бўлими 1 т мухандис
3. Участка бошлиғи

Э.Бабажанов-- комисия раиси  
М.Рўзметов  
И.Матякубов

Тузилди ушбу нуксон далолатномаси шу хакдаким Чапқирғоқ Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли Янгиарик тумани ПК 125 насос станциядаги 110 квт 1000 об/мин электродивигателини кўриб чикилганда куйидагилар аникланди:

Т/р	Аникланган нуксон	Нуксонни бартараф қилиш ва керакли материаллар	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Эл. двигатал старторидаги катушкаларни изоляцияси пасайган, мис симлар куйиб яроксиз холга келган.	Эл. двигател старторини янгидан пазлар изоляция қилиш, янгидан мис сим билан чулғаш керак		
	Мис сим чулғаш учун	1. Эмал провод	кг	55
	Изалятция учун	2. Синтафлекс	кг	2
	Изалятция учун	3. Электракартон	кг	1.5
		4. Кабел КРПТ	м	3
	Изалятция учун	5. Припой	дона	15
		6. Лак НС	кг	3
		7. Изалента	дона	6
		8. Падшипник 319	дона	2
	Изалятция учун	9. Салидор	м	1,5
	Кабел учига улашга	10. Наканичник	дона	3

### Юкоридаги кўрсатилган нуксонлар тўери деб имзо чекувчилар:

  
Э.Бабажанов

  
М.Рўзметов

  
И.Матякубов