

инв.№ подл.	подпись и дата	взамен инв.№

Содержание согласований, подпись представителя ГЧС г. Ташкента	Особые условия
СОГЛАСОВАНИЕ № _____ от _____ 20__ г.	
С отделом обеспечения строительства инженерными коммуникациями ГЧС г. Ташкента	
Адрес: ул.И.Каримова дом-55, тел. 71-2597451 71-2597452 Проект согласовывается при выполнении следующих условий: 1. К работам приступать после регистрации и получения ордера на строительство в Главном управлении благоустройства г.Ташкента 2.Работы производить в полном соответствии с утвержденной проектной документацией 3.Монтаж инженерных сетей в г.Ташкенте производить только после геодезического контроля правильности откопки данных траншей. 4. Все изменения трассы (способа прокладки,материала,диаметра,марки и др.) инженерных сетей в процессе строительства должны быть согласованы с автором проекта и отделом обеспечения строительства инженерных коммуникаций ГЧС г.Ташкента 5.В точке пересечения с другими инженерными коммуникациями, работы производить без применения ударных инструментов. 6.При производстве работ обязательно вызывать представителей всех эксплуатирующих организаций. Согласование действительно до _____ м.ш Глав.специалист _____ м.ш Согласование действительно до _____ м.ш	

СОГЛАСОВАНИЕ № 4 от 03.2022 г.
с "УЗТЕЛЕКОМ" "ТТТ"
По улице Ш. Рашидова, 4.
При условии:
1. В местах пересечения кабелей связи в точках строящегося сооружения, проложить на 0,6м ниже кабеля и места пересечения закрыть железобетонной плитой 50х50 на глубине 40-50 см от поверхности; в местах пересечения не должно быть стыковых соединений.
2.На участке сближения между точками строящегося сооружений, проложить в двух метрах от кабеля и предусмотреть меры по совместной защите кабеля и других коммуникаций от коррозии.
3.Все работы в зоне пересечения и сближения выполнять только вручную без применения ударных инструментов. Перед началом работ вызывать нашего представителя по тел. 998347273
4. Включить в общую часть проекта и соответствующие его разделы прилагаемое предупреждение
Согласовал Шурсумов, А.

СОГЛАСОВАНИЕ № 5 от _____ 20__ г.
с "Тошкент шахар ЭТК" ОАО
1. На листах действительно на один год трасса по ул. _____ на участках сближения _____ проложить на расстоянии не менее _____ в свету в плане от крайнего вольного кабеля
В местах пересечения _____ проложить _____ кабелей _____ кВ.
Перед началом работ произвести своими силами контрольные шурфы по трассе кабельных линий. Шурфовку и земляные работы в радиусе 5м от указанных точек пересечений и на участках сближений.
производить ручным способом без применения земляных механизмов в присутствии и по указанию представителя _____ РЭС
Председателя РЭС вызвать на каждое Начало производства работ по тел. _____
Согласовал _____

СОГЛАСОВАНИЕ № _____ от _____ 20__ г.
"ENERGO-IT" АК "Узбекистон Миллий Электр тармоклари"
1. В точке пересечения по ул. _____
2. В точке пересечения работы производить вручную без применения ударных инструментов
3. При производстве работ обязательно вызвать представителей "ENERGO-IT" АК УзМиллий Электр тармоклари" по тел. _____
Согласовал _____

СОГЛАСОВАНИЕ № 4 от 03.2022 г.
с филиалом ТШТТ АК "Узбектелком"
1.В точках пересечения и сближения сближения _____
2. В точках пересечения, сближения земляные работы производить вручную без применения ударных инструментов.
Согласовал Рахимов, А.

СОГЛАСОВАНИЕ № 51 от 03.2022 г.
с "УзГАСХЛИТИ" ГУП ТГФ
При условии:
1.Проект выполнен на топооснове давности один год.
2.Красные линии выданы в "УзГАСХЛИТИ" ГУП
3.Проект имеет все необходимые привязки для производства вычислений и переноса проекта в натуру и координатные сетки
4.Проект имеет штамп изыскательской организации, выполнившей топосъемку.
Согласовал _____

СОГЛАСОВАНИЕ № _____ от _____ 20__ г.
с ООО "Тошкент шахар Сув таъмином"
1.По адресу _____ ул. _____
Согласовал гл. Инженер гор. управ. водопровода Келимчилов, А. 4.03.2022
1.По адресу _____ ул. _____
Согласовал гл. Инженер гор. управ. канализации Келимчилов, А. 4.03.2022

СОГЛАСОВАНИЕ № _____ от _____ 20__ г.
с ООО "Худудгаз Тошкент шахар"
1.По адресу _____ ул. _____
по тел. _____
Согласовал _____

СОГЛАСОВАНИЕ № 2 от 03.2022 г.
с ГУП "Тошискикуввати"
1.По адресу Юнусбад ул. Ш. Рашидова. Пересечение с тепловыми сетями
по тел. 41 295-17-64
Согласовал Урманов, А.

СОГЛАСОВАНИЕ № _____ от _____ 20__ г.
с "Главное управление Благоустройства г.Ташкента"
1.По адресу Юнусбад ул. Ш. Рашидова 7-й этаж 7-й этаж 7-й этаж
по тел. 998347273
Согласовал _____

Дог. № 01-23/2022						Г С Н		
Газоснабжение здания АО "O'ZBEKISTON RESPUBLIKA VALYUTA BIRJASI" расположенного по улице Ш.Рашидов, 4 в Юнусбадском районе города Ташкента.						Стадия	Лист	Листов
Газопровод среднего и низкого давления						РП	1	3
Листь согласования						GOS BRAND ELITE SERVICE		
Изм	Участ	Лист	Зак	Подпись	Дата			
ГИП	Хамзаев С.			Ситов	2022г.			
Рук. гр.	Якубов М.О.			Якубов				
Исполнитель	Рафиков С.Ф.			Рафиков				