



“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
“QO’QON VIOKIMYO” AJ  
бошқарув раиси  
И.И.Абдуллаев  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 й

**БУЮРТМАЧИ**

**“QO’QON VIOKIMYO” AJ**

Корхонадаги электр жихозларини электр лаборатория синовидан  
ўтказиш (профиспытания).

**Техник топширик**

**2022 йил**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар																										
1	Бажириладиган ишлар	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 264 576 331"></th> <th data-bbox="576 264 1038 331">Қилинадиган ишлар</th> <th data-bbox="1038 264 1198 331">Ўлчов бирлиги</th> <th data-bbox="1198 264 1353 331">Миқдори</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 331 576 409">1</td> <td data-bbox="576 331 1038 409"><i>Ерлагич қурилмаларини қаршилигини ўлчаш.</i></td> <td data-bbox="1038 331 1198 409">Ўлчаш</td> <td data-bbox="1198 331 1353 409">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 409 576 555">2</td> <td data-bbox="576 409 1038 555"><i>Цехлардаги ускуналар ва ерлагич қурилмаси ўртасидаги металл боғламларини қаршилигини ўлчаш.</i></td> <td data-bbox="1038 409 1198 555">Ўлчаш</td> <td data-bbox="1198 409 1353 555">909</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 555 576 701">3</td> <td data-bbox="576 555 1038 701"><i>1000 вольтдан 10 000 вольтача бўлган куч ва ёритиш кабел ва ўтказгичларни изоляция қаршилигини ўлчаш.</i></td> <td data-bbox="1038 555 1198 701">Ўлчаш</td> <td data-bbox="1198 555 1353 701">809</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 701 576 813">4</td> <td data-bbox="576 701 1038 813"><i>Ерлагич қурилмаларини қаршилигини ўлчашни ташқи томондан ўлчаш натижаси.</i></td> <td data-bbox="1038 701 1198 813">Ўлчаш</td> <td data-bbox="1198 701 1353 813">86</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 813 576 992">5</td> <td data-bbox="576 813 1038 992"><i>Цехлардаги ускуналар ва ерлагич қурилмаси ўртасидаги металл боғламларини қаршилигини ўлчаш. (кабел лотоклари)</i></td> <td data-bbox="1038 813 1198 992">Ўлчаш</td> <td data-bbox="1198 813 1353 992">30</td> </tr> </tbody> </table>		Қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Миқдори	1	<i>Ерлагич қурилмаларини қаршилигини ўлчаш.</i>	Ўлчаш	6	2	<i>Цехлардаги ускуналар ва ерлагич қурилмаси ўртасидаги металл боғламларини қаршилигини ўлчаш.</i>	Ўлчаш	909	3	<i>1000 вольтдан 10 000 вольтача бўлган куч ва ёритиш кабел ва ўтказгичларни изоляция қаршилигини ўлчаш.</i>	Ўлчаш	809	4	<i>Ерлагич қурилмаларини қаршилигини ўлчашни ташқи томондан ўлчаш натижаси.</i>	Ўлчаш	86	5	<i>Цехлардаги ускуналар ва ерлагич қурилмаси ўртасидаги металл боғламларини қаршилигини ўлчаш. (кабел лотоклари)</i>	Ўлчаш	30		
	Қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Миқдори																									
1	<i>Ерлагич қурилмаларини қаршилигини ўлчаш.</i>	Ўлчаш	6																									
2	<i>Цехлардаги ускуналар ва ерлагич қурилмаси ўртасидаги металл боғламларини қаршилигини ўлчаш.</i>	Ўлчаш	909																									
3	<i>1000 вольтдан 10 000 вольтача бўлган куч ва ёритиш кабел ва ўтказгичларни изоляция қаршилигини ўлчаш.</i>	Ўлчаш	809																									
4	<i>Ерлагич қурилмаларини қаршилигини ўлчашни ташқи томондан ўлчаш натижаси.</i>	Ўлчаш	86																									
5	<i>Цехлардаги ускуналар ва ерлагич қурилмаси ўртасидаги металл боғламларини қаршилигини ўлчаш. (кабел лотоклари)</i>	Ўлчаш	30																									
2	Буюртмачи	“Қўкон биокимё” АЖ																										
3	Бажарувчи	Шу соҳа бўйича 3 йилдан кам бўлмаган иш тажрибасига эга бўлиши. Кўчма лабораториясига тегишли ўлчов воситаларининг даврий киёсловдан ўтказиш жадвалини тақдим этиш. Асбоб-ускуналари рўйхатини тақдим этиши керак.																										
4	Объект жойлашган манзили	Қўкон ш. Муқимий посёлкаси																										
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил декабр																										
6	Маблағ манзили	Ўз маблағи																										
7	Алоҳида талаблар	Синов лабораторияси гувоҳномаси (сертификат) га эга бўлиши шарт.																										
8	Танлов шарти	Илова қилинади																										