

"Келишилди"



Мирзаобод тумани Т.Ахмедов МФЙ "Тинчлик" кўчасини (350м) жорий таъмирлаш

### НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо қўювчилар, комиссия аъзолари буюртмачи вакили Қудайбердиев "Йўл лойиҳа Гулистон" МЧЖ вакили Т.Халбеков, О.Абдурахмоновлар инструментал ўлчашлар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил сентябр ойи ҳолатига қуйидаги нуксонлар ҳамда иш турлари ва ҳажмларини аниқладик:

| № | Йўлнинг манзили |      |         |      | Узунлиги пм | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати | Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар   | Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи | Ўлчов бирлиги | Микдори | Изоҳ       |
|---|-----------------|------|---------|------|-------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------|---------|------------|
|   | км              |      | пикетаж |      |             |                                   |   |                                  |               |         |            |
|   | дан             | гача | боши    | охир |             |                                   |   |                                  |               |         |            |
|   |                 |      | пк+     | пк+  |             |                                   |   |                                  |               |         |            |
| 1 | 0               | 1    | 0+00    | 3+50 | 350         | пм                                | Мавжуд шағалли йўлни механизм ёрдамида бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириб текислаш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим | 350 х 4м                         | м2            | 1400    | ўрта қисми |
|   |                 |      |         |      |             |                                   | Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг ҚША дан бир қатламли 15см қалинликда қоплама ўрнатиш лозим                              | 350 х 4 м                        | м2            | 1400    | ўрта қисми |
|   |                 |      |         |      |             |                                   | Мавжуд йўлнинг ўрта қисмига 4 м кенгликда чақилган тош (шебень)дан текисловчи қатлам ётқизиш лозим  | 350                              | м3            | 42,00   | ўрта қисми |

Буюртмачи вакили

"Йўл Лойиҳа Гулистон" МЧЖ вакиллари

Қудайбердиев  
Т.Халбеков  
О.Абдурахмонов