

"TASDIQLAYMAN"
"Issiqlik manbai" DUK
direktori
B.M. Uluknazarov
2022y

TEXNIK TOPSHIRIQ
elektr qurilmalarini ta'mirlash ishlarini bajarish uchun

Ishning maqsadi:

№ 1 ilovada ko'rsatilgan elektr qurilmalarining ish holatini tiklash.

Ishlarni bajarish muddati:

"Ijrochi"ning hisob raqamiga oldindan to'lovni o'tkazgandan so'ng 20 (yigirma) kalendar kun ichida.

Tamirlash uchun elektr dvigatellarni yetkazib berish "Ijrochi" hisobidan amalga oshiriladi.

Bajariladigan ishlar hajmi:

Elektr qurilmalarni tamirlashda quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

- elektr qurilmani qismlarga ajratish,
- elektr qurilmaning nuqsoni aniqlash,
- Qo'zg'almas qism (stator) cho'lg'amini almashtirish (shikastlangan chulg'amni yechish, pazlarni tozalash, yangi cho'lg'amni tayyorlash, jaylashtirish, yangi cho'lg'amni qotirish, cho'lg'am uchlarini izolatsiyalash, elektr izolyatsiyalovchi lak bilan singdirish, quritish.

- elektr sinovlari,
- elektr qurilmani yig'ish,
- muvozanatlash,
- elektr qurilmani ishlatib sinab ko'rish,
- sinovlar va sinov natijalarini rasmiylashtirish.
- elektr qurilmani bo'yash

Bajarilgan ishga qo'yiladigan talablar:

Bajarilgan ishlar davlat standartlari, sanoatda amaldagi standartlar va yo'riqnomalar, mehnatni muhofaza qilish qoidalari, normalari va yo'riqnomalari talablariga muvofiq bo'lishi kerak.

Foydalanilgan materiallar yangi, tiklanmagan bo'lishi kerak.

Kafolat talablari:

"Ijrochi" ishlarni yetkazib berish va qabul qilish vaqtida hamda elektr dvigatel ishga tushirilgan kundan boshlab 12 oy kafolat muddati davomida topilgan nuqson va nuqsonlarni bartaraf etishni kafolatlaydi.

Yetkazib berish-bajarilgan ishlarni qabul qilish:

Ta'mirlangan elektr qurilmalarini qabul qilish buyurtmachi maydonida amalga oshiriladi.

Yetkazib berish-bajarilgan ishlarni qabul qilish ishlari to'liq bajarilgandan va ta'mirlash hujjatlari to'liq to'plami taqdim etilgandan so'ng ikki tomonlama dalolatnoma orqali rasmiylashtiriladi.

"Issiqlik manbai" DUK bosh muhandisi

"Issiqlik manbai" DUK bosh energetigi



O.O. Elov

B.Q. Suyunov

Ta'mir talab elektr dvigatellar ro'yxati

№	Elektrodvigatel turi	Quvvati (kVt)	Soni, dona	Aylanish tezligi (ob/min)	Kuchlanishi (V)
Navoiy filial					
1	AИP80A4	1,5	1	1500	380
2	AИP63B2	0,55	1	3000	380
3	AO2-71-4	22	1	1500	380
Zarafshon filial					
1	AИP 200M-4	37	1	1480	380
2	ZG1/2KMR4	1,5	1	1460	380
Konimex filial					
1	5A225M-2 Y3	55	1	2940	380
2	5A180S2 Y3	15	1	2925	380
3	5A180M2JU2	30	1	2940	380

“Issiqlik manbai” DUK bosh muhandisi



O.O. Elov

“Issiqlik manbai” DUK bosh energetigi



B.Q. Suyunov