

6. Yoritish tizimi uchun zamonaviy energotejamkor yoritish chiroqlaridan foydalanilsin.
7. Qurilish ishlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26-dekabrda "Elektr tarmog'i xo'jaligi ob'ektlarini muhofaza qilish qoidalari" to'g'risidagi №1050-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda ishlar bajarilsin.
8. Elektr ta'minoti loyihasini ixtisoslashgan loyiha tashkiloti bajarsin.
9. Ulanish nuqtasi Chirchiq ShETK bilan loyihada kelishilsin.
10. O'rnatiladigan transformator quvvati, soni va turi loyihada aniqlansin.
11. Ulanayotgan elektr qurilmalari laboratoriya sinovidan o'tkazilsin.
12. Energetika tizimiga ulanish uchun qo'yiladigan umumiy talablar bajarilsin.
13. Elektr energiya sarfini hisobga olish priborlari elektr tarmog'ining mansublik chegarasida o'rnatilsin va elektr energiyani nazorat xisobini olishni avtomatlashtirilgan tizimi (ASKUE) hamda plombali qopqoq bilan yopilgan klemmalik tok transformatorlari orqali elektron hisoblagichlarni o'rnatilishi bilan amalga oshirilsin.
 - a) ASKUE priborlari alohida shkafda o'rnatilsin.
 - b) Ma'lumotlarni iste'molchi hisoblagichidan «Toshkent HETK» AJning ASKUE guruhi hamda Chirchiq ShETK kompyuter bazasiga uzatadigan qilib ASKUE tizimi ishga tushirilsin.
 - v) Iste'molchida o'rnatilgan hisoblagichlar ASKUE tizimiga ulangandan so'ng tizim haqida sertifikat olinishi va «Toshkent HETK» AJga taqdim etilishi kerak.
 - g) Texnik topshirik «Toshkent HETK» AJning ASKUE guruhi bilan kelishilishi shart.
 - d) ASKUE tizimi «Toshkent HETK» AJning ASKUE guruhi hamda Chirchiq ShETK bazasiga tushirilishi iste'molchi hisobidan amalga oshirilsin.
14. Elektr tarmoqqa ulanish xizmat farmoyishi orqali amalga oshirilsin.
15. Elektr uskunlarini yangidan tarmoqqa ulanishi elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha shartnoma tuzilgandan so'ng amalga oshirilsin.
16. Elektr ta'minoti loyihasi «Toshkent HETK» AJ, "O'zbekiston Milliy Elektr Tarmoqlari" AJ va "O'zenergoinspeksiya" bilan kelishilsin.

11. *Техник шарт амал қилиш муддати 1 йил.*

Истеъмолчининг вазифалари:

1. *Электр тармоқларига улаш бўйича электр таъминоти лойиҳасини ишлаб чиқиш (уланадиган қуввати 20 кВтдан юқори бўлган истеъмолчилар учун), қурилиш-монтаж ва соzлаш-ишга тушириш ишларини амалга оширишини тайёр ҳолда топшириш шартномасини тузиш.*
2. *Электр таъминоти шартномасини тузиш.*

Бош муҳандис

D.M.Begmanov





Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун govo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

8188

