



## «KELISHILDI»

## **Samarqand viloyati Qurilish bosh boshqarmasi boshlig'i**

L. Hamidov  
2022 y.

## «TASDIQLAYMAN»

## O'zbekiston Respublikasi

## **“O’zsuvta’mnot” Aktsiyadorlik Jamiyati boshqaruv raisi**

S. Saifnazarov

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_. 2022 y.

*Kattaqo'rg'on shahar "Navbahor" MFY ning Adolat, Sadoqat, Toshkent va Toshkent berk kuchalariga ichimlik suvi tarmogini qurish obyektiga*

# *ISHCHI LOYIHANI ISHLAB CHIQISH UCHUN TEXNIK TOPSHIRIQ*

Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yhati		Asosiy ma'lumotlar va talablar
	2	3
1.	Buyurtmachi	"Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi
2.	Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi Respublika hududlarini obod qilish qishloq va mahallalarda infra tuzilma bilan bog'liq eng dolzarb masalalarни tizimli hal etish xususan, joylarda ichki yollar, suv va boshqa infra tuzilma obyektlarini yahshilashga doir 2022-2023 yillarda mahallar infratuzilmasini yanada yahshilash bo'yicha qushimcha choratadbirlar to'g'risidagi PQ-408 qarori.
3.	Qurilish turi	Yangi qurilish rekonstruksiya
4.	Moliyalashtirish manbasi	Samarqand viloyat hokimligi huzuridagi "Obod qishloq" "Obod mahalla" jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi
5.	Buyurtmachi rekviziti	Samaeqand, shahri Kuksaroy maydoni 1 A uy ИНН 305979178, OKED 42210 p/c 23402000300100001010 в МВБ XKMK, MFO-00014
6.	Loyiha bosqichi	Ishchi loyiha
7.	Bosh loyihalash korxonasining nomi	Loyihachi tanlov asosida
8.	Loyiha quvvati	Loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi - ichimlik suv tarmog'ini qurish, uzunligi 1,55 km ( <i>diametri va uzunligi loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi</i> ) - лойиҳани ишлаб чиқишида ичимлик сув тармоғини ўйхўжалигигача ўтказилиши билан бир каторда хонадонларга (инфракрасный) сув ҳисоблагичларнинг ўрнатилиши кўзда тутилсин; - loyihani "Samarqand suv ta'minoti" MCHJ bilan kelishish.
9.	Loyihalanadigan inshootning asosiy ko'rsatgichlari va ro'yxati	Ishchi loyihani ishlab chiqishda quyidagilarni xisobga olinsin: - suvni bosimini hisobga olgan holda polietilen quvurlarni qo'llash ( <i>zavodda ishlab chiqarilgan</i> ); nazarat qudugy kopkogi- GOST-3634-99 ogir yuk kutarma markali, "Uzsuvitaminot" logotipe yozuvni bilan tartibga solish; - xonadonlarga suv hisoblagich uchun namunadagi nazarat qutisini qo'llash ( <i>chizma va foto rasmulari ilova qilinadi</i> ); - loyihalarda tarmoqlar va inshootlarni gidravlik hisobini bajarish;
10.	Texnologik jarayonlar va uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar	Doimiy
11.	Inshoot ish rejimi	Mavjud tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimlaridan foydalansilsin
12.	Tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimi	"Atrof-muhit ta'siriga oid bayonoti" loyihasini bajarish (ZVOS)
13.	Atrof-muxit muxofazasiga qo'yiladigan talablar	Loyihada aniqlanadi
14.	Rekultivatsiya va obodonlashtirishga bo'lgan talab	2022 yil
15.	Rejalashtirilgan qurilish muddati	Talab etilmaydi
16.	Majmualarni ishga tushirish zaruriyati va ketma-ketligi	O'zbekiston Respublikasi xududida amalda bo'lgan qoida va yo'riqnomalarga asosan
17.	Muxandislik tadqiqitlar ishlab chiqarish uchun talablar	Qurilayotgan obyektlardagi tuproqlarning xisoblangan seysmik va xususiyatlari muxandislik-geologik xulosaga muvofiq.
18.	Maxsus qurilish sharoitlari	- Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilsin; - Ichimlik suv tarmoqlari tortilishidan avval obyektni bosh rejasiga tegishli tashkilot va idoralar bilan kelishish (hududiy elektr tarmoqlari, gaz , suv, avtoyo'l, tabiatni muhofaza qilish)
19.	Loyihalash uchun maxsus shartlar	

		<p>inspeksiysi, DSENM va boshqa tashkilotlar)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suv inshootini elektr tarmoqlariga ularshda hududiy elektr tarmoqlariga korxonalarining texnik xulosasi xamda loyihasiga asosan kelishish.(O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12-yanvardagi 22-sonli Qarorning: 4-bob, 23-banda)</li> <li>- Loyihani ishlab chiqishda abonentlar va ulanadigan axoli soni ko'rsatilsin.</li> <li>- Qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda hisoblansin.</li> <li>- Ishchi loyiha buyurtmachiga bosma shaklda 3 nusxada va elektron shaklda taqdim etilsin.</li> </ul>
20.	Xisob-kitoblar varianti	Talab etilmaydi
21	Fuqaro mudofaasining muxandislik-texnik choratadbirlarini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar va favqulodda ogohlantirishlar	Samarqand viloyati FVB talablariga binoan

## **“Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo‘yicha injiniring kompaniyasi” UK direktori:**

X. Yakubov

“Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi” UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi boshlig'i v.b.:

S. Ziyadullayev

## **“Samarqand viloyati suv ta’minoti” MCHJ direktori :**

K. Yusupov

