



713000 «Фаргона сув таъминоти» МЧЖ Данғара туман бўлими. Манзил Данғара тумани Чинобод МФЙ Чинобод қишлоғи тел факс 8(373)57-21-845, 95-404-65-20. Аҳоли х/р 22604000100194935063, ИНН: 20144908, МФО: 01089 Микрокредит банк Қўқон шаҳар бўлими

« 26 » 10 2021 й. № 10

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилоят худудий бошқармаси бошлиғи Р.Холикназаровга

Техник шарт:

Сизнинг 2022 йил 26 Октябр кунги 495 сонли хатингиз ва Ўзбекистон Республикаси президентининг 2022 йил 25 октябр кунги ПК-408 сонли қарорига асосан Данғара тумани Капасарой МФЙ худудидида ичимлик сув тармоқларини қуриш учун техник шарти.

Ичимлик сув бўйича:

Сизнинг 2022 йил 26 Октябр кунги 495 сонли хатингиз ва Ўзбекистон Республикаси президентининг 2022 йил 25 октябр кунги ПК-408 сонли қарорига асосан Данғара тумани Капасарой МФЙ худудидида ичимлик сув тармоқларини қуриш учун уланиш нуқтаси: Капасарой қишлоғида янги сув кудуги казиш янги замонавий сув насоси урнатиш, сув минораси урнатиш, UZSUVTAMINOT логотипи тушуриш, ҳамда лойиха асосида сув тармоғи тортиш тавсия этилади.

Қурилиш ишлари лойиха асосида аклли сув ҳисоблагичлар урнатилган ҳолда амалга оширилиши шарт.


Ичимлик сув иншоатларига бактерияга қарши ускуна(бактерицид) ўрнатиш шарт.

Ичимлик ва оқава сув тармоқларини улаш даврида бошқа муҳандислик коммуникация (электр, газ, алоқа ва бошқалар) тармоқларига шикаст етказмаслик мақсадида тегишли корхоналардан хулосалар олиш кўзда тутилсин. Бундан ташқари қурилиш ишлари олиб бориш вақтида қурилиш худудидан утган ичимлик ҳамда оқава сув тармоқларини режалаштирилган бино худудидан айлантриб утказиб бериш шарт.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 15-июль 194-сонли қарорининг 2-илова 30 бандига риоя қилган ҳолда тайёрланган ичимлик сув ва оқава сув бўйича смета-лойиха ҳужжатлари мувофиқлаштириш учун 1 (бир) нусхада «Фаргона сув таъминоти» МЧЖ бошқармасига тақдим этилиши шарт. Акс ҳолда ушбу лойиха асосида қурилган объектлар МЧЖ томонидан қабул қилинмайди.

Барча қурилиш материаллари сифат сертификатига эга бўлиши шарт.

«Фаргона сув таъминоти» МЧЖ
Данғара тумани бўлими раҳбари:



М.Нурматов

«Фаргона сув таъминоти» МЧЖ
Данғара тумани бўлими ИЧБ муҳандиси:
Мурожаат учун:
Тел:95-404-65-20

О.Каримжонов

