

“Тасдиқлайман”  
“Қашқадарё сув таъминоти”  
МЧЖ бош муҳандиси

Т.Якубов.  
2022 йил.



**ИЧИМЛИК ТАРМОҚЛАРИ РЕКОНСТРУКЦИЯСИ**

**ТЕХНИК ШАРТ № 204**

**Буюртмачи:** Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси.

**Иншоотнинг номи:** Қарши шаҳар “Наврўз” маҳалласи кўчалари ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш .

**Манзили:** Қарши шаҳар “Наврўз” маҳалласи.

**I. ИЧИМЛИК СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.**

**1. Ичимлик сув тармоғига уланадиган жой:** Маҳалла худудидан ўтган Д-160мм ли, Д-315мм ли мавжуд ичимлик сув қувурининг қудуғидан улансин. Кучалар бўйлаб ичимлик сув тармоқлари тортиш лойиҳада аниқлансин.

**2. Уланадиган ичимлик сув қувури диаметри:** Гидравлик ҳисоб-китобга кўра аниқлансин.

**3. Истеъмолчи ичимлик сув тармоғига уланган нуқтага кузатув қудуғи қурилсин ва зулфин (задвижка) ўрнатилсин.**

**II. ҚўШИМЧА ШАРТЛАР.**

**1.** Лойиҳалаштирилаётган ичимлик сув тармоғи чуқурлиги ва ўрни топотасвир ёрдамида аниқлансин, тармоқ чуқурлиги ва ўрнини белгилашда мавжуд ичимлик сув тармоқларининг жойлашуви ва чуқурликлари инобатга олинсин.

**2.** Ажратилган ер майдонида қурилиш даврида ёнидан ўтувчи ичимлик қувурларини муҳофаза зонасини сақлаш шарт.

**3.** Техник шарт лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун берилди.

**4.** Ичимлик сув қувури тармоғининг тайёрланган дастлабки ЛСХ “Қашқадарё сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин.

**5.** Техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб икки йил.

**Асос:** “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиалининг 25.10.2022 йилдаги №782-сонли хати, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 25 апрелдаги №408-сонли қарори, Қарши шаҳар сув таъминоти филиалининг 02.11.2022 йилдаги №293-8-сонли техник ҳулосаси.

**ИЧТБ бошлиғи**

**К.Қўйбоқоров**