

**“Тасдиқлайман”**  
**“Қашқадарё сув таъминоти”**  
**МЧЖ бош муҳандиси**  
“ 51 ” 19 **Т.Якубов.**  
**2022 йил.**

**ИЧИМЛИК ТАРМОҚЛАРИ ҚУРИЛИШИ**

**ТЕХНИК ШАРТ № 246**

**Буюртмачи:** Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси.

**Иншоотнинг номи:** Дехқонобод туман “Чамбил” маҳалласида ичимлик сув тармоқлари қурилиши.

**Манзили:** Дехқонобод туман “Чамбил” маҳалласи.

**I. ИЧИМЛИК СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.**

**1. Ичимлик сув тармоғига уланадиган жой:** “Чамбил” маҳалласини ичимлик сув билан таъминлаш учун, “Каттамайдон-Дехқонобод” ичимлик сув қувиридан уланиш лойихада аниқлансин.

**2. Уланадиган ичимлик сув қувири диаметри:** Гидравлик ҳисоб-китобга кўра аниқлансин.

**3. Истеъмолчи ичимлик сув тармоғига уланган нуктага қузатув қудуғи қурилсин ва зулфин (задвижка) ўрнатилсин.**

**4. Уланиш нуктасига замонавий сув ўлчаш асбоби ўрнатилсин (уланган нуктага ва ҳар бир хонадонга).**

**II. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.**

**1. Лойихалаштирилаётган ичимлик сув тармоғи чуқурлиги ва ўрни топотасвир ёрдамида аниқлансин, тармоқ чуқурлиги ва ўрнини белгилашда мавжуд ичимлик сув тармоқларининг жойлашуви ва чуқурликлари инобатга олинсин.**

**2. Ажратилган ер майдонида қурилиш даврида ёнидан ўтувчи ичимлик қувиурларини муҳофаза зонасини сақлаш шарт.**

**3. Техник шарт лойиха смета ҳужжатларини тайёрлаш учун берилди.**

**4. Ичимлик сув қувири тармоғининг тайёрланган дастлабки ЛСХ “Қашқадарё сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин.**

**5. Техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб икки йил.**

**Асос:** “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиалининг 25.10.2022 йилдаги №782-сонли хати, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 25 апрелдаги №408-сонли қарори, Дехқонобод туман сув таъминоти филиалининг 02.11.2022 йилдаги №10-2/1305-сонли техник ҳулосаси.

**ИЧТБ бошлиғи**



**К.Қўйбоқоров**