


“Тасдиқлайман”  
“Қашқадарё сув таъминоти”  
МЧЖ бош муҳандиси

“ 57 ”  Т.Якубов.  
2022 йил.



## ИЧИМЛИК ТАРМОҚЛАРИ ҚУРИЛИШИ

### ТЕХНИК ШАРТ № 246

**Буюртмачи:** Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси.

**Иншоотнинг номи:** Дехқонобод туман “Чамбил” маҳалласида ичимлик сув тармоқлари қурилиши.

**Манзили:** Дехқонобод туман “Чамбил” маҳалласи.

### I. ИЧИМЛИК СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.

**1. Ичимлик сув тармоғига уланадиган жой:** “Чамбил” маҳалласини ичимлик сув билан таъминлаш учун, “Каттамайдон-Дехқонобод” ичимлик сув қуваридан уланиш лойиҳада аниқлансин.

**2. Уланадиган ичимлик сув қувари диаметри:** Гидравлик ҳисоб-китобга кўра аниқлансин.

**3. Истеъмолчи ичимлик сув тармоғига уланган нуқтага қузатув қудуғи қурилсин ва зулфин (задвижка) ўрнатилсин.**

**4. Уланиш нуқтасига замонавий сув ўлчаш асбоби ўрнатилсин (уланган нуқтага ва ҳар бир хонадонга).**

### II. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.

**1. Лойиҳалаштирилаётган ичимлик сув тармоғи чуқурлиги ва ўрни топотасвир ёрдамида аниқлансин, тармоқ чуқурлиги ва ўрнини белгилашда мавжуд ичимлик сув тармоқларининг жойлашуви ва чуқурликлари инобатга олинсин.**

**2. Ажратилган ер майдонида қурилиш даврида ёнидан ўтувчи ичимлик қуварларини муҳофаза зонасини сақлаш шарт.**

**3. Техник шарт лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун берилди.**

**4. Ичимлик сув қувари тармоғининг тайёрланган дастлабки ЛСХ “Қашқадарё сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин.**

**5. Техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб икки йил.**

**Асос:** “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиалининг 25.10.2022 йилдаги №782-сонли хати, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 25 апрелдаги №408-сонли қарори, Дехқонобод туман сув таъминоти филиалининг 02.11.2022 йилдаги №10-2/1305-сонли техник хулосаси.

ИЧТВ бошлиғи

К.Қўйбоқоров