

“Тасдиқлайман”

“Қашқадарё сув таъминоти”

МЧЖ бош муҳандиси

Т.Якубов.

2022 йил.

“ 5 ”

ИЧИМЛИК ТАРМОҚЛАРИ РЕКОНСТРУКЦИЯСИ

ТЕХНИК ШАРТ № 256

Буюртмачи: Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси.

Иншоотнинг номи: Қарши шаҳар “Харамжўй” маҳалласи кўчаларидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янги кўчаларга тармоқлар тортиш.

Манзили: Қарши шаҳар “Харамжўй” маҳалласи.

I. ИЧИМЛИК СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.

1. Ичимлик сув тармоғига уланадиган жой: а). Геология насос станциясидан чиқувчи ичимлик сув қувиридан ва Бўстон ва Қ. Қўрғонча маҳалларига ўтказилган ичимлик сув қувиридан улансин. Кучалар бўйлаб ичимлик сув тармоқлари тортиш лойихада аниқлансин.

2. Уланадиган ичимлик сув қувири диаметри: Гидравлик ҳисоб-китобга кўра аниқлансин.

3. Истеъмолчи ичимлик сув тармоғига уланган нуктага кузатув кудуғи қурилсин ва зулфин (задвижка) ўрнатилсин.

II. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.

1. Лойихалаштирилаётган ичимлик сув тармоғи чуқурлиги ва ўрни топотасвир ёрдамида аниқлансин, тармоқ чуқурлиги ва ўрнини белгилашда мавжуд ичимлик сув тармоқларининг жойлашуви ва чуқурликлари инобатга олинсин.

2. Ажратилган ер майдонида қурилиш даврида ёнидан ўтувчи ичимлик қувирилари муҳофаза зонасини сақлаш шарт.

3. Техник шарт лойиха смета ҳужжатларини тайёрлаш учун берилди.

4. Ичимлик сув қувири тармоғининг тайёрланган дастлабки ЛСХ “Қашқадарё сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин.

5. Техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб икки йил.

Асос: “Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиалининг 25.10.2022 йилдаги №782-сонли хати, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 25 апрелдаги №408-сонли қарори, Қарши шаҳар сув таъминоти филиалининг 02.11.2022 йилдаги №293-1-сонли техник ҳулосаси.

ИЧТБ бошлиғи



К.Қўйбоқоров