



“Тасдиқлайман”

“Қашқадарё сув таъминоти”
МЧЖ бош мухандиси

Т.Якубов.
2022 йил.

ИЧИМЛИК ТАРМОҚЛАРИ РЕКОНСТРУКЦИЯСИ

ТЕХНИК ШАРТ № 264

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси.

Иншоотнинг номи: Қарши шахар “Дарвозатутак” маҳалласи кўчалари ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш .

Манзили: Қарши шахар “Дарвозатутак” маҳалласи.

I. ИЧИМЛИК СУВИ ТАРМОФИГА УЛANIШ БУЙИЧА.

1. Ичимлик сув тармоғига уланадиган жой: Махалла худудидан ўтган мавжуд ичимлик сув қувуридан улансин. Кучалар бўйлаб ичимлик сув тармоқлари тортиш лойихада аниқлансин.

2. Уланадиган ичимлик сув қувури диаметри: Гидравлик хисоб-китобга кўра аниқлансин.

3. Истеъмолчи ичимлик сув тармоғига уланган нуктага кузатув қудуғи курилсин ва зулфин (задвіжка) ўрнатилсин.

II. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.

1. Лойихалаштирилаётган ичимлик сув тармоғи чуқурлиги ва ўрни топотасвир ёрдамида аниқлансин, тармоқ чуқурлиги ва ўрнини белгилашда мавжуд ичимлик сув тармоқларининг жойлашуви ва чуқурликлари инобатга олинсин.

2. Ажратилган ер майдонида курилиш даврида ёнидан ўтувчи ичимлик қувурларини муҳофаза зonasини сақлаш шарт.

3. Техник шарт лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун берилди.

4. Ичимлик сув қувури тармоғининг тайёрланган дастлабки ЛСХ “Қашқадарё сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин.

5. Техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб икки йил.

Асос: “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиалининг 25.10.2022 йилдаги №782-сонли хати, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 25 апрелдаги №408-сонли қарори, Қарши шахар сув таъминоти филиалининг 02.11.2022 йилдаги №293-11-сонли техник хulosasi.

ИЧТБ бошлиғи

К.Қўйбокоров