

“Тасдиқлайман”

“Қашқадарё сув таъминоти”

МЧЖ бош муҳандиси

Т.Якубов.

2022 йил.

“ 5 ”

11

ОҚОВА СУВ ТАРМОҚЛАРИ ҚУРИЛИШИ

ТЕХНИК ШАРТ № Ad5

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси.

Иншоотнинг номи: Шахрисабз шаҳар “Пиллакашлик” маҳалласи ҳудудида оқова сув тармоқлари қурилиши.

Манзили: Шахрисабз шаҳар “Пиллакашлик” маҳалласи.

I. ОҚОВА СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.

1. **Оқова сув тармоғига уланадиган жой:** “Пиллакашлик” маҳалласи кўчасидаги мавжуд марказий оқова сув коллекторининг Д-500мм ли кузатув кудуғига улансин. Мавжуд оқова сув тармоғи реконструкция қилиш ва қувурларни ювиш ишлари лойиҳада аниқлансин.

2. **Уланадиган оқова сув қувири диаметри:** Гидравлик ҳисоб-китобга кўра аниқлансин.

3. Истеъмолчи оқова сув тармоғига уланган нуктага кузатув кудуғи қурилсин ва зулфин (задвижка) ўрнатилсин.

II. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.

1. Лойиҳалаштирилаётган оқова сув тармоғи чуқурлиги ва ўрни топотасвир ёрдамида аниқлансин, тармоқ чуқурлиги ва ўрнини белгилашда мавжуд оқова сув тармоқларининг жойлашуви ва чуқурликлари инобатга олинсин.

2. Ажратилган ер майдонида қурилиш даврида ёнидан ўтувчи тармоқларнинг муҳофаза зонасини сақлаш шарт.

3. Техник шарт лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун берилди.

4. Ичимлик сув қувири тармоғининг тайёрланган дастлабки ЛСХ “Қашқадарё сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин.

5. Техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб икки йил.

Асос: “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиалининг 25.10.2022 йилдаги №782-сонли хати, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 25 апрелдаги №408-сонли қарори, Шахрисабз туман сув таъминоти филиалининг 31.10.2022 йилдаги №130 -сонли техник ҳулосаси.

ИЧТБ бошлиғи

К.Қўйбоқоров