

“Тасдиқлайман”
“Қашқадарё сув таъминоти”
МЧЖ бош муҳандиси

Т.Якубов.
2022 йил.

ИЧИМЛИК ТАРМОҚЛАРИ ҚУРИЛИШИ

ТЕХНИК ШАРТ № 279

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси.

Иншоотнинг номи: Нишон туман “Истикбол” маҳалласида ичимлик сув тармоқлари қурилиши .

Манзили: Нишон туман “Истикбол” маҳалласи.

I. ИЧИМЛИК СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.

- 1. Ичимлик сув тармоғига уланадиган жой:** “Истикбол” маҳалласини ичимлик сув билан таъминлаш учун Балхияк маҳалласига ўтувчи Д-630мм ли магистрал ичимлик сув қувиридан улансин. Сув сақлаш ховузи қуриш ва ичимлик сув тармоқлари тортиш лойиҳада аниқлансин.
- 2. Уланадиган ичимлик сув қувири диаметри:** Гидравлик ҳисоб-китобга кўра аниқлансин.
- 3. Истеъмолчи ичимлик сув тармоғига уланган нуктага қузатув қудуғи қурилсин ва зулфин (задвижка) ўрнатилсин.**
- 4. Уланиш нуктасига замонавий сув ўлчаш асбоби ўрнатилсин (уланган нуктага ва ҳар бир хонадонга).**

II. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.

- 1. Лойиҳалаштирилаётган ичимлик сув тармоғи чуқурлиги ва ўрни топотасвир ёрдамида аниқлансин, тармоқ чуқурлиги ва ўрнини белгилашда мавжуд ичимлик сув тармоқларининг жойлашуви ва чуқурликлари инобатга олинсин.**
- 2. Ажратилган ер майдонида қурилиш даврида ёнидан ўтувчи ичимлик қувиурларини муҳофаза зонасини сақлаш шарт.**
- 3. Техник шарт лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун берилди.**
- 4. Ичимлик сув қувири тармоғининг тайёрланган дастлабки ЛСХ “Қашқадарё сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин.**
- 5. Техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб икки йил.**

Асос: “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиалининг 25.10.2022 йилдаги №782-сонли хати, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 25 апрелдаги №408-сонли қарори, Нишон туман сув таъминоти филиалининг 03.11.2022 йилдаги №520-сонли техник ҳулосаси.

ИЧТБ бошлиғи

К.Қўйбоқоров