

“Тасдиқлайман”
“Қашқадарё сув таъминоти”
МЧЖ бош мухандиси

Т.Якубов
“5” 17.08.2022 йил.

ИЧИМЛИК ТАРМОҚЛАРИ ВА ИНШООТИ ҚУРИЛИШИ

ТЕХНИК ШАРТ № d.98

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси.

Иншоотнинг номи: Чирокчи туман “Фаллачи” маҳалласи худудида ичимлик сув тармоқлари қурилиши.

Манзили: Чирокчи туман “Фаллачи” маҳалласи.

ІЧИМЛИК СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.

1.Ичимлик сув тармоғига уланадиган жой: “Фаллачи” маҳалласи худудида гидрогеологлар хулосасига асосан артезиан қудук казиш ва тўлиқ жихозлаш, сув минораси, ТП ўрнатиш, бактериоцид биноси қуриш ва жихозлаш, қудук атрофини санитар химоя зonasи билан ўраш ва ичимлик сув тармоқлар тортиш лойихада аниқлансин..

- 2. Уланадиган ичимлик сув қувури диаметри:** Фидравлик хисоб-китобга қўра аниқлансин.
- 3. Истеъмолчи ичимлик сув тармоғига уланган нуқтага кузатув қудуги қурилсин ва зулфин (задвижка) ўрнатилсин.**
- 4. Иншоотнинг чиқиш қисмига замонавий сув ўлчаш асбоби ўрнатилсин (уланган нуқтага ва хар бир хонадонга).**

II.ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.

1.Лойихалаштирилаётган ичимлик сув тармоғи чуқурлиги ва ўрни топотасвир ёрдамида аниқлансин, тармоқ чуқурлиги ва ўрнини белгилашда мавжуд ичимлик сув тармоқларининг жойлашуви ва чуқурликлари инобатга олинсин.

2. Ажратилган ер майдонида қурилиш даврида ёнидан ўтувчи ичимлик қувурларини муҳофаза зonasини саклаш шарт.

3.Техник шарт лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун берилди.

4.Ичимлик сув қувури тармоғининг тайёрланган дастлабки ЛСХ “Қашқадарё сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин.

5.Техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб икки йил.

Асое:“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиалининг 25.10.2022 йилдаги №782-сонли хати, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 25 апрелдаги №408-сонли карори, Чирокчи туман сув таъминоти филиалининг техник хулосаси.

ИЧТБ бошлиғи

К.Қўйбокоров