

*Андижон вилояти Шаҳриҳон тумани  
“Абдубий” МФЙ ҳудудида ичимлик сув инишоотларини  
қуриш ва реконструкция қилиши объектига*

# **ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИК**

Андижон – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси 2022 йил 25-октябрдаги “2022-2023 йилларда маҳаллар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича чора-тадбирлар тўғрисидаги” қарори
3.	Курилиш тури	Янги курилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари хисобидан
5.	Буюртмачи реквизити	Андижон шахри, Чинобод кўчаси 59 уй ИНН 305980724, x/p 20210000300974345001 Узсаноаткурилишбанк МФО 00075, ИНН 305980724, ОКОНХ 90213
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Энг яхши тақдим этилган таклифга асосан
8	Лойиҳа куввати	Лойиҳани ишлаб чиқишида аниқланади
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсатгичлари ва рўйхати	<p><b>Янги қурилиш:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МФЙ худудида 1 ичимлик сув иншооти (<b>кудуқни қуриш</b>): (гидрогеология хулосасига асосан)</li> <li>- Иншоот худудига бир дона сув минораси (<b>каркасной</b>) ўрнатиш (баландлиги ва хажми лойиҳа ишлаб чиқишида аниқланади);</li> <li>- Янги ўрнатилган сув минораси перелив тармоғидан ариқга қадар сув тармоғини қуриш;</li> <li>- Ичимлик сув қудуғини янги замонавий энерготежамкор насос ускуналари билан жихозлаш (<b>қуввати лойиҳада аниқланади</b>);</li> <li>- Янги қуриладиган сув қудуғини автоматик ўчириб ёкиш ускунаси билан жихозлаш;</li> <li>- Иншоот худудида <b>электрон талл</b> ускунасини ўрнатиш.</li> <li>- Иншоот худудида ичимлик сув сарфини хисоблаш учун <b>расходомер</b> ускунасини ўрнатиш.</li> <li>- Реконструкция қилинаётган иншоот худудига кувватини инобатга олган холда, <b>куёш панеллари</b> орқали электр энергия билан таъминлашни йўлга қўйиш.</li> <li>- Туман худудий электр тармоқлари корхонаси</li> </ul>

томонидан тақдим этилган “**техник шарт**” га асосан юқори күчланишли хаво линиясини куриш ҳамда бир дона трансформатор ўрнатиш; (*узунлиги ва қуввати лойиханы ишлаб чиқишида аниқланади*);

- Сув иншоот худудига ЛЕП кабелларини тортиш, замонавий (АСКУЭ) электр хисоблаш ускунаси ўрнатиш;

### **Реконструкция:**

- Иншоот худудига бир дона сув минораси (**каркасной**) ўрнатиш (*баландлиги ва хажми лойиха ишлаб чиқишида аниқланади*);
- Янги ўрнатилган сув минораси перелив тармоғидан ариқга қадар сув тармоғини қуриш;
- Ичимлик сув қудуғини янги замонавий энерготежамкор насос ускуналари билан жихозлаш (*қуввати лойихада аниқланади*);
- Иншоот худудида **электрон талл** ускунасини ўрнатиш.
- Иншоот худудида ичимлик сув сарфини хисоблаш учун **расходомер** ускунасини ўрнатиш.
- Янги қуриладиган сув қудуғини автоматик ўчириб ёқиши ускунаси билан жихозлаш;
- Туман худудий электр тармоклари корхонаси томонидан тақдим этилган “**техник шарт**” га асосан юқори күчланишли хаво линиясини куриш ҳамда бир дона трансформатор ўрнатиш; (*узунлиги ва қуввати лойиханы ишлаб чиқишида аниқланади*);
- Сув иншоот худудига ЛЕП кабелларини тортиш, замонавий (АСКУЭ) электр хисоблаш ускунаси ўрнатиш;
- Реконструкция қилинаётган иншоот худудига қувватини инобатга олган холда, **куёш панеллари** орқали электр энергия билан таъминлашни йўлга қўйиш.

10. Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар

- металл ва полиэтилен қувурларни қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган);
- эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш;
- Марказий ичимлик сув тармоғига улаш нуқтасига аниқлик киритиш учун лойихалаш ташкилоти томонидан Давлат хизматлари маркказига мурожаат қилиб “**Техник шарт**”ни олиш;
- Лойиха З нусха ишлаб чиқилсин ҳамда

		"Андижон сув таъминоти" МЧЖ билан келишилсин;
	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йиллар
16.	Мажмуаларни ىшга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	- Курилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик холосага мувофиқ. - Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиша белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёrlарига коэффицентлар кўлланилиши.
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлар қонунчиликда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган холда ҳисоблансин; - Лойиҳани ишлаб чиқиша абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин; - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21	Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чоратадбирларини ишлаб чиқишига қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огохлантиришлар	Андижон вилояти ФВБ талабларига биноан

"Андижон сув таъминоти" МЧЖ  
директори



Ш.Матмусаев