


“Тасдиқлайман”

“Қашқадарё сув таъминоти”

МЧЖ бош муҳандиси

Т.Якубов.

2022 йил.



ИЧИМЛИК ТАРМОҚЛАРИ ҚУРИЛИШИ

ТЕХНИК ШАРТ № 188

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси.

Иншоотнинг номи: Қарши туман “Янги Батош” маҳалласида ичимлик сув тармоқлари қурилиши.

Манзили: Қарши туман “Янги Батош маҳалласи.

I. ИЧИМЛИК СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.

1. Ичимлик сув тармоғига уладиган жой: Қарши туман “Янги Батош” маҳалласини ичимлик сув билан таъминлаш учун, ҳудуддаги “Янги Батош” сув иншоотида улансин ва 1 дона сув сақлаш ҳовузи қуриш, ичимлик сув тармоқлари тортиш лойихада аниқлансин.

2. Уладиган ичимлик сув қувури диаметри: Гидравлик ҳисоб-китобга кўра аниқлансин.

3. Истеъмолчи ичимлик сув тармоғига уланган нуқтага қузатув қудуғи қурилсин ва зулфин (задвижка) ўрнатилсин.

4. Уланиш нуқтасига замонавий сув ўлчаш асбоби ўрнатилсин (уланган нуқтага ва ҳар бир хонадонга).

II. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.

1. Лойихалаштирилаётган ичимлик сув тармоғи чуқурлиги ва ўрни топотасвир ёрдамида аниқлансин, тармоқ чуқурлиги ва ўрнини белгилашда мавжуд ичимлик сув тармоқларининг жойлашуви ва чуқурликлари инобатга олинсин.

2. Ажратилган ер майдонида қурилиш даврида ёнидан ўтувчи ичимлик қувурларини муҳофаза зонасини сақлаш шарт.

3. Техник шарт лойиха смета ҳужжатларини тайёрлаш учун берилди.

4. Ичимлик сув қувури тармоғининг тайёрланган дастлабки ЛСХ “Қашқадарё сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин.

5. Техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб икки йил.

Асос: “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиалининг 25.10.2022 йилдаги №782-сонли хати, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 25 апрелдаги №408-сонли қарори, Қарши туман сув таъминоти филиалининг 01.11.2022 йилдаги №101-сонли техник ҳулосаси.

ИЧТБ бошлиғи

К.Қўйбоқоров