

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Оҳангарон шаҳар
Ободонлаштириш бошқармаси



Тошкент вилояти Оҳангарон шаҳар Ёшлик МФЙ тунги кўча ёритиш тизимини
яхшилаш ишлари учун
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Объект номи	Тошкент вилояти Оҳангарон шаҳар Ёшлик МФЙ тунги кўча ёритиш тизимини яхшилаш
Буюртмачи	Оҳангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
Лойиҳа ташкилоти	Танлов асосида аниқланади
Лойиҳалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги “2022-2026 йилларда Обод қишлоқ ва Обод маҳалла дастурларини амалга ошириш чора тadbирлари тўғрисида”ги ПҚ-172-сонли қарори
Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Тошкент Вилояти Оҳангарон шаҳри
Бош пудратчи ташкилоти	Танлов асосида аниқланади
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугалланиши	2022 йил
Лойиҳавий қуввати	Тунги кўча ёритиш тизимини яхшилаш иш турлари жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан аниқланади.
Жойнинг таснифи	Текислик.
Лойиҳалаш учун алоҳида талаблар	Смета ҳужжатлари жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	Тунги кўча ёритиш тизимининг параметр ва иш ҳажмлари тасдиқланган нуқсонлар қайтномасига асосан амалга оширилади. Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун буюртмачи бошланғич маълумотларини тақдим қилади.
Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 30 кун муддати ичида
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи

Тошкент вилояти Оҳангарон шаҳар
Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Р.И. Махмудов





ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХРИ ЁНЛИК МФЙ ТУНГИ ЁРИТИШ ТИЗИМИНИ ЯХШИЛАНТИРИШ

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек _____, составили настоящий акт о том, что для капитального ремонта необходимо произвести нижеследующие виды работ.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на единицу измерения
1	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. ТИПЧЛИК КУЧАСИ			
1	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ (П10-2)	ОПОРА	12,00
2	ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОСТОЕЧНАЯ СВ105	ШТ	12,00
3	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ	ШТ	32,00
4	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГІДРОПОДЪЕМНИКА	ШТ	32,00
5	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1 КМ	1,28
6	СИП КАБЕЛЬ 2X16 MM2	КМ	1,28
7	ИЗОЛЯТОР	ШТ	32,00
8	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, MM2, ДО 2,5	М	38,40
9	ПРОВОД СИЛОВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕЧ 2X2,5 MM2	М	38,40
РАЗДЕЛ 2. МУСТАКИЛЛИК КУЧАСИ			
10	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ	ШТ	40,00
11	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГІДРОПОДЪЕМНИКА	ШТ	40,00
12	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1 КМ	1,60
13	СИП КАБЕЛЬ 2X16 MM2	КМ	1,60
14	ИЗОЛЯТОР	ШТ	40,00
15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, MM2, ДО 2,5	М	48,00
16	ПРОВОД СИЛОВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕЧ 2X2,5 MM2	М	48,00
РАЗДЕЛ 3. ХУРРИЯТ КУЧАСИ			
17	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ	ШТ	33,00
18	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГІДРОПОДЪЕМНИКА	ШТ	33,00
19	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1 КМ	1,32
20	СИП КАБЕЛЬ 2X16 MM2	КМ	1,32
21	ИЗОЛЯТОР	ШТ	33,00
22	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, MM2, ДО 2,5	М	39,60
23	ПРОВОД СИЛОВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕЧ 2X2,5 MM2	М	39,60
РАЗДЕЛ 4. ПАХТАКОР КУЧАСИ			
24	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ	ШТ	30,00
25	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГІДРОПОДЪЕМНИКА	ШТ	30,00
26	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1 КМ	1,20
27	СИП КАБЕЛЬ 2X16 MM2	КМ	1,20
28	ИЗОЛЯТОР	ШТ	30,00
29	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, MM2, ДО 2,5	М	36,00
30	ПРОВОД СИЛОВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕЧ 2X2,5 MM2	М	36,00
РАЗДЕЛ 5. МУСТАКИЛЛИК 5 ЙИЛЛИГИ КУЧАСИ			
31	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ	ШТ	8,00
32	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГІДРОПОДЪЕМНИКА	ШТ	8,00
33	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1 КМ	0,32
34	СИП КАБЕЛЬ 2X16 MM2	КМ	0,32
35	ИЗОЛЯТОР	ШТ	8,00
36	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, MM2, ДО 2,5	М	9,60
37	ПРОВОД СИЛОВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕЧ 2X2,5 MM2	М	9,60
РАЗДЕЛ 6. КУРУВЧИЛАР КУЧАСИ			
38	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ	ШТ	11,00
39	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГІДРОПОДЪЕМНИКА	ШТ	11,00
40	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1 КМ	0,44
41	СИП КАБЕЛЬ 2X16 MM2	КМ	0,44
42	ИЗОЛЯТОР	ШТ	11,00
43	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, MM2, ДО 2,5	М	13,20
44	ПРОВОД СИЛОВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕЧ 2X2,5 MM2	М	13,20

РАЗДЕЛ 7. БАХОР КУЧАСИ			
45	УСТАНОВКА КРОШТЕЙНОВ	ШТ	16,00
46	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	ШТ	16,00
47	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1 КМ	0,64
48	СИП КАБЕЛЬ 2X16 MM2	КМ	0,64
49	ИЗОЛЯТОР	ШТ	16,00
50	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, MM2, ДО 2,5	М	19,20
51	ПРОВОД СИЛОВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕЧ 2X2,5 MM2	М	19,20
РАЗДЕЛ 8. УЗБЕКИСТОН КУЧАСИ			
52	УСТАНОВКА КРОШТЕЙНОВ	ШТ	6,00
53	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	ШТ	6,00
54	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1 КМ	0,24
55	СИП КАБЕЛЬ 2X16 MM2	КМ	0,24
56	ИЗОЛЯТОР	ШТ	6,00
57	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, MM2, ДО 2,5	М	7,20
58	ПРОВОД СИЛОВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕЧ 2X2,5 MM2	М	7,20
РАЗДЕЛ 9. ЧУЛПОН КУЧАСИ			
59	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ (П10-2)	ОПОРА	1,00
60	ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОСТОЕЧНАЯ СВ105	ШТ	1,00
61	УСТАНОВКА КРОШТЕЙНОВ	ШТ	5,00
62	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	ШТ	5,00
63	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1 КМ	0,20
64	СИП КАБЕЛЬ 2X16 MM2	КМ	0,20
65	ИЗОЛЯТОР	ШТ	5,00
66	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, MM2, ДО 2,5	М	6,00
67	ПРОВОД СИЛОВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕЧ 2X2,5 MM2	М	6,00
РАЗДЕЛ 10. БОГИНАМОЛ КУЧАСИ			
68	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ (П10-2)	ОПОРА	3,00
69	ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОСТОЕЧНАЯ СВ105	ШТ	3,00
70	УСТАНОВКА КРОШТЕЙНОВ	ШТ	24,00
71	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	ШТ	24,00
72	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1 КМ	0,96
73	СИП КАБЕЛЬ 2X16 MM2	КМ	0,96
74	ИЗОЛЯТОР	ШТ	24,00
75	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, MM2, ДО 2,5	М	28,80
76	ПРОВОД СИЛОВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕЧ 2X2,5 MM2	М	28,80
РАЗДЕЛ 11. УМИД КУЧАСИ			
77	УСТАНОВКА КРОШТЕЙНОВ	ШТ	12,00
78	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	ШТ	12,00
79	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1 КМ	0,48
80	СИП КАБЕЛЬ 2X16 MM2	КМ	0,48
81	ИЗОЛЯТОР	ШТ	12,00
82	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, MM2, ДО 2,5	М	14,40
83	ПРОВОД СИЛОВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕЧ 2X2,5 MM2	М	14,40
РАЗДЕЛ 12. МЕЪМОР КУЧАСИ			
84	УСТАНОВКА КРОШТЕЙНОВ	ШТ	5,00
85	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	ШТ	5,00
86	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1 КМ	0,20
87	СИП КАБЕЛЬ 2X16 MM2	КМ	0,20
88	ИЗОЛЯТОР	ШТ	5,00
89	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, MM2, ДО 2,5	М	6,00
90	ПРОВОД СИЛОВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕЧ 2X2,5 MM2	М	6,00
РАЗДЕЛ 13. ШКАФ			
91	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, MM, ДО 600X800	ШТ	3,00
92	ШНТ 600X800	ШТ	3,00
93	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	3,00
94	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	3,00
95	ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	ШТ	3,00
96	ПУСКАТЕЛЬ 3 КВЧ	ШТ	3,00
97	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	ШТ	6,00
98	РЕЛЕ	ШТ	3,00

Подписали:





