

“ТАСДИКЛАЙМАН”
Қорақўл туман мактабгача
таълим бўлими мудири
А.Болтаев
« _____ » 2022 йил



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Қорақўл туман мактабгача таълим бўлимига қарашли 13-сон давлат
мактабгача таълим ташкилотининг 1 дона иссиқлик қозонини
алмаштириш хизмати.

Қорақўл тумани-2022 йил

Буюртмачи	Қорақўл тумани мактабгача таълим бўлими
Пудратчи	Энг яхши таклифни танлаб олиш орқали аниқланади.
Товар (иш хизмат)лар тури	Қорақўл туман мактабгача таълим бўлимига қарашли 13-ДМТТга 1 дона иссиқлик қозони етказиб ўрнатиб бериш хизмати
Объект манзили	Қорақўл тумани Мустақиллик МФЙ
Товар (иш хизмат)лар бажарилиши	<p>Қорақўл тумани МТБ қарашли 13-ДМТТга 1 дона иссиқлик қозони (котёл) етказиб бериш ва ўрнатиш (монтаж) хизматида иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади.</p> <p>1. Етказиб берилиши керак бўлган иссиқлик қозони ва унга кўшимча жихозлар параметрлари қуйидагича. Теплоемкость: 50кВт, 0.043Гкал/С Площадь обогрева: 500 м² церкуляцион насоси 32-8/180 вентилятор-оборот двигателя-1650 об./мин</p> <p>2. Иштирокчи корхоналарни қуйидаги баҳолаш мезонлари орқали баҳоланади. 1)иштирокчи корхонанинг иш стажи-10 баллгача 2)ишларни бажариш муддати-10 баллгача 3)Иш сифати-10 баллгача 4)Етказиб, ўрнатиб берилга махсулотларнинг кафолат муддати-10 баллгача 5)Махсулотнинг омборда мавжудлиги-10 баллгача 6)Махсулотларнинг сифат сертификати мавжудлиги-10 баллгача</p>
Товар (иш хизмат)лар бажарилиши алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд бўлмаган нархларда
Товар (иш хизмат)ларнинг рўйхати	Рўйхат иловада
Стандартларга риоя қилиш тартиби	Махаллий стандартларлар
Топшириш қабал қилиш тартиби	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.

Қорақўл туман мактабгача таълим бўлимига қарашли 13-сон давлат мактабгача таълим ташкилотининг 1 дона иссиқлик қозонини алмаштириш хизмати сарф харажатлар сметаси.

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			На единицу измерения
1	2	3	4
	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ (ГКАЛ/Ч), ДО 0,46	котёл	1
	КОТЕЛЬ КОГН 50 Т/ГН НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ	комплект	1
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 40X40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 2,33 КГ)	М	11,2
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40X20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 1,700 КГ)	м	35
	НАСОС ЦЕРКУЛЯЦИОН 32-8/180	шт	1

ВЕНТИЛЯТОР-ОБОРОТ ДВИГАТЕЛЯ-1650 об./мин	шт	1
--	----	---

Тузувчи: Махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бошлиғи
Ж.Хасанов 

2022 йил 30 ноябр