

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Чироқчи туман ҳокими 1-ўринбосари



Ш.Х.Таджиев

2022 йил

Чироқчи туман ҳокимлигининг ҳокимлик биноси учун
куёш панелли муқобил энергия тизими ўрнатиш

ТОПШИРИҚ

(2 нусхада)

Чироқчи – 2022 йил

1. Бош буюртмачи	Чирокчи тумани хокимлиги
2. Лойихалаштириш учун асос	Чирокчи туман хокимлиги маъмурий биноси учун 30 КВ қувватдаги тармоқ қуёш электр станцияси. Таркиби: Қуёш панелининг умумий қуввати 30 000 Вт, Инверторнинг умумий қуввати 30 кВт, Қуёш панелларини ўрнатиш учун металлконструкция, кабель, шит ва бошқалар ли қуёш панелли муқобил энергия тизими ўрнатиш
3. Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари
4. Бош лойихалаш ташкилоти	Танлов асосида
5. Қурилиш тури	Хокимият маъмурий биносига қуёш панелли муқобил энергия тизими ўрнатиш
6. Объектнинг жойлашган ўрни	Чирокчи тумани Мустақиллик кучаси № 57
7. Объектни ресурслар билан таъминлаш	Замонавий ва сифатли қуёш панеллари ўрнатиш
8. Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Ишчи лойиха бир босқичда ишлаб чиқилади
9. Қурилиш майдончасининг шарт шароитлари	Хокимлик биноси
10. Пудратчи ташкилот	Танлов асосида аниқланади
11. Ўрнатиладиган жихозлар ва ускуналар сифат кафолатлари	Чирокчи туман хокимлиги маъмурий биноси учун 30 КВ қувватдаги тармоқ қуёш электр станцияси. Таркиби: Қуёш панелининг умумий қуввати 30 000 Вт, Инверторнинг умумий қуввати 30 кВт, Қуёш панелларини ўрнатиш учун металлконструкция, кабель, шит ва бошқалар ли қуёш панелли муқобил энергия тизими ўрнатиш, аккумуляторлар ва бошқа қўшимча жихозлар сертификатлари тақдим қилиниши шарт. Нархларни ошиб кетишига йўл қўймаслик.
12. Қурилиш бошланиши ва тугаллаш муддатлари	2022 йил
13. Ерларни рекультивация қилиш талаблари	Талаб этилмайди
14. Лойиха ечимларини келишишга қўйиладиган талаблар	Чирокчи туман хокимлиги маъмурий биноси учун 30 КВ қувватдаги тармоқ қуёш электр станцияси. Таркиби: Қуёш панелининг умумий қуввати 30 000 Вт, Инверторнинг умумий қуввати 30 кВт, Қуёш панелларини ўрнатиш учун металлконструкция, кабель, шит ва бошқалар ли қуёш панелли муқобил энергия тизими ўрнатиш, аккумуляторлар сертификатлари, 10 йил ишлашига кафолати билан ва ўрнатиб бериш, техник хизмат кўрсатиш билан

**15.Топшириқ қабул қилиш
тартиби**

Ишчи лойиха мазкур топшириқ талабларига
биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада
ва амалдаги стандартлар бўйича
расмийлаштирилган бўлиши керак

Буюртмачи
Чироқчи тумани **Ҳокимлиги**
бош ҳисобчиси



Б.Ражабов