

ТАСДИҚЛАЙМАН
Олтинқўл туман тиббиёт
бирлашмаси бошлиғи

А.Мамажонов
"7" декабрь 2022 йил

Олтинқўл туман тиббиёт бирлашмасига қўёш панели сотиб олиш ва
ўрнатиш учун
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи ташкилот номи	<u>Республика Озек</u> туман тиббиёт бирлашмаси
2	Танлов тури:	Очиқ
3	Танлов хужжатлариии электрон шаклда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал www.etender.uzex.uz
4	Танлов ўтказиш манзили, жойи ва санаси	Андижон вилоят, Олтинқўл туман Махсус электрон порталда https://etender.uzex.uz/ даги эълонда белгиланган муддат давомида
5	Танловда иштирок этиш учун банк хати	Талаб этилади
6	Танлов ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга руҳсат етилади	Махсус электрон портал https://etender.uzex.uz/
7	Танловда иштирок этишга қўйидаги иштирокчиларга руҳсат этилади	Таклиф этилган шартлар бўйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этадилар.
8	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд булса)	Талаб этилмайди
9	Иштирокчиларнинг танлов хужжатлари бўйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топширишнинг охирги муддатидан икки кун олдин.
10	Танлов таклифларини тақдим килиш муддатлари	https://etender.uzex.uz/ даги эълонда белгиланган муддат давомида
11	Танлов хужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
12	Танлов таклифининг амал килиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб
13	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмлари, асбоб- ускуналари	Талаб этилади

14	Кўшимча хужжатлар рўйхати иштирокчилар қўйидаги меъзонларга мувофиқ бўлиши керак:	Муддати ўтган кредитлар ва картотека иккida хеч қандай қарздорлиги йўқлиги тўғрисида банк хати тақдим этилади. Ушбу хужжатни тақдим қилмаган иштирокчилар танловдан четлаштирилади. Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошка ресурсларнинг мавжудлиги, шартнома тузиш учун қонуний хуқуқга эгалик, соликлар ва йигимларни тўлаш бўйича муддати ўтган карздорликнинг мавжуд эмаслиги; Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоиларининг мавжуд эмаслиги, инсофсиз ижро чиларнинг ягона реестрида кайд этилмаганлиги тўғрисидаги хужжатларни тасдиқланган шаклда электрон порталга жойлаштирилиши талаб қилинади.
15	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул килишнииг охирги вақти» http://www.etender.uzex.uz сайтида кўрсатилган вақти ва муддати Манзил: Андижон вилоят, шаҳри
16	Таклифларни тақдим килиш тартиби	https://etender.uzex.uz/ сайтига электрон тарзда юборилади
17	Танлов таклифларини олиш манзили	Олтинкўл туман тиббиёт бирлашмаси
18	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	5 кунгача
19	Иштирокчиларнинг молиявий кисмларини очилишига рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга куйиш оркали (умумий хужжатлар тўпламида 70% дан юкори бўлганлар)
20	Махсулотларни етказиб бериш муддати.	10 кун
21	Молиялаштириш манбаи	Тўлов бюджет маблағлар хисобидан
22	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда ғолиб чиқган иштирокчига шартнома бўйича

		ишлиар умумий кийматинииг 30 % микдорида аванс ўтказади. Махсуулотлар қабул килиб олинганидан сўнг қолган 70 % микдор тўлаб берилади.
23	Маркаси:	Фотоэлектрическая станция общей мощностью 20кВТ системы On Grind и GYBRID
24	Қуёш станцияси	<p>Сетевая фотоэлектрическая станция мощностью 20кВТ при плотности светового потока 1000 Вт/м²(t=25 С) под ключ следующей комплектации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Солнечный панель суммарной мощностью не менее 20 кВТ, 2. Многофункциональные инвертор/зарядные устройства типа MUST, сочетающий в себе функции инвертора, солнечного зарядного устройства и зарядного устройства для аккумуляторов общей мощностью 10 кВТ- 2 шт. 3. Инвентор системы On Grind мощностью 10 кВт- 1 шт. 4. АКБ гелиаполненные 200A/h 20 шт. 5. Монтажные провода, кабель и автомат-1к-т Smart счетчики 6. Опорная конструкция -3 к-т. 7. Солнечные панели мощностью 290 Вт монокристалические серии GRAD A+ на основе моно кремния класса А или PERC. Номинальная рабочая температура ячеек 46°С. Температура эксплуатации -40С до +85С 8. Инвенторы автоматические. Сверх широкий диапазон напряжений, очень низкое пусковое напряжение и высокая эффективность преобразования, КПД не менее 98%, алюминиевый корпус, естественное рассеивание тепла, степень IP66 защиты 9. Двусторонний электросчетчик прибор, измеряющий количество электроэнергии (кВтч) в сетях переменного тока.

25	Буюртмачининг банк реквизитлари	<i>100022860032022073101054004</i>
26	Иштирокчилар танловда иштирок этишларига рухсат этилади	22.04.2021 йил Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида” ги №684-сонли қонунига мувофиқ
27	Шартнома тили	Ўзбек тилида
28	Шартнома пул бирлиги	Сўм
29	Мурожаат учун телефонлар	+998 (94) 109 04 50
30	Мурожаат учун масъул шахс	Рахмонов Нуриддин
31	Махсулот бошлангич қиймати	365 000 000 (уч юз олтмиш беш миллион) сўм
Иштирокчилар учун шартлар:		
33	Таклиф юбораётган ташкилот хақида маълумот.	Ташкилот хақида маълумотга гувохнома ва низом илова қилиниши зарур.
34	Кафолат хати.	Махсулотлар ўз вақтида етказилиши, сифат кафолати ва кафолат муддати 25 йилдан кам бўлмаслиги тўғрисидаги хат жойланиши зарур. Ишлар малакали мутахассислар томонидан сифатли бажарилиши талаб этилади. Сифатсиз махсулотлар ва хизматлар қабул қилинмайди.
35	Маълумотнома	Солик органлари ва банқдан картотека-2, солик ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома зарурий. Ишлаб чикарувчининг ишончномаси ва махсулот сертификати булиши шарт. Маълумотнома санаси танлов таклифларини қабул қилиш даврига мос бўлиши шарт.
36	Ариза	Коррупцион холатларга йўл куйилмаслиги тўғрисида иштирокчининг ёзма тасдиқланган аризаси.
37	Далолатнома	Таклиф берувчи ва Буюртмачи ўртасида қуёш панели учун ажратилган худудни кўздан кечирилганлиги тўғрисида далолатнома.

Бош хисобчи:

А.Норматов