

г.Навои 2022 год

На выполнение работ: ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В АО «Навоийской ТЭС»
СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Утверждаю»
Директор по производству
АО «Навоийская ТЭС»
Хамроев Ж.Б.
«
»
2022 г.

от « 9 » февраля 2022 года

на выполнение работ: «Экспертиза промышленной безопасности технических устройств применяемых в АО «Навоийской ТЭС» согласно перечню».

№	Перечень основных требований	Содержание основных требований
1	Заказчик	Акционерное общество «Навоийская ТЭС» Адрес: 210612, Навоийская обл., Карманнинский район, Катта-маскид МФЙ, Р/СЧЕТ №20210000900305993001 в АК «ПСБ» Филиал Навои МФО 00207, СТИР 200850647 тел: 8-437-227-86-80, сот: 93-522-55-45, факс 227-96-91, e-mail: info@nies/uz
2	Наименование и цель осуществляемых услуг	Наименование услуг: «Экспертиза промышленной безопасности технических устройств применяемых в АО «Навоийской ТЭС» согласно перечню»
3	Основание для осуществления услуг	Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 784 от 02.10.2018г. «Об утверждении положения о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности и выдачи заключения экспертизы»
4	Условия оказания услуг	Работы осуществляются одной экспертной организацией, имеющей все разрешительные документы в соответствии с нормативными актами законодательства Республики Узбекистан и квалифицированных специалистов
5	Требование к участнику оказываемых услуг	Требование Исполнителя по данному услугу: Опыт работы в данной сфере не менее 3 лет. Аккредитованная экспертная организация Аккредитованная лаборатория Информация о квалификации персонала Расшифровка стоимости работ. Обязательное предоставление участниками заявления по недопущению коррупционных проявлений. До 31.12.2022 года
6	Сроки выполнения работ	До 31.12.2022 года
7	Требование по сдаче заказчику завершенного услуг	1. Акт выполненных работ, счет-фактура. 2. Заключение диагностики технических устройств 2. Заключение экспертизы промышленной безопасности 1. Диагностика и выдача заключения экспертизы промышленной безопасности технических устройств применяемых в опасных объектах.
8	Вид работ	1. Диагностика и выдача заключения экспертизы промышленной безопасности технических устройств применяемых в опасных объектах.
9	Ориентировочная стоимость работ	Общая сумма 1 300 000 000 сум с НДС
10	Источник финансирования	За счет собственных средств АО «Навоийская ТЭС»
11	Организация разработчик	Определяется Конкурсной комиссией «Заказчика»

Старший инспектор ПБ

Ильин

Х.Н. Нуров

№	Номланиши	Per №	Маркаси	Ишчи	Сифими	Диаметри(м)	Калини	Узынлиги
---	-----------	-------	---------	------	--------	-------------	--------	----------

Қозғалар

1	Котел № 3	К-1065	ТТМ – 94	Сұй, нап	97/96 м³	1800	105	20115
2	Котел № 9	К-2221	ТТМ – 94	Сұй, нап	97/96 м³	1800	105	19852

Босимостиланшловчисифимлар (Солуды рдб.под.дав)

1	ПВД 4-6	А-9352	ПВ425-230-25-4	Сұй, нап	10500л	1700	20	4900
2	ПНД 11-3	А-20112	ПН-350-16	Сұй, нап	4095/2340	1424/1440/16	12/20/75	3490
3	ПНД 11-4	А-20113	ПН-350-4	Сұй, нап	5036/2337	1424/1440/16	12/20/75	3490

4	РУ-1	А-9231	СВ.08га 2246-60	Углекислота	10кг/см²	2200	12	5900
5	РУ-3	А-9227	СВ.08га 2246-60	Углекислота	10 кг/см²	2200	12	5900
6	Рзд.колН ₂	А-29816	Всм3сн5	водород	10кг/см²	500	6	2115
7	Рзд.колО ₂	А-29817	Всм3сн5	кислород	10 кг/см²	500	6	2115
8	Рзд.давН ₂	А-29820	Всм3сн5	водород	10кг/см²	500	6	1660
9	Рзд.давО ₂	А-29819	Всм3сн5	кислород	10 кг/см²	500	6	1660
10	Бак урив.1	А-29815	Всм3сн5	кислород, водород	10кг/см²	600	6	1862
11	Бак урив.2	А-29814	Всм3сн5	кислород, водород	10 кг/см²	600	6	1862
12	ЭУ-1	А-29818	См 09г2с	кислород, водород	10кг/см²	984	---	1556


13	ПМ-1	А-9249	ПН-60м	Пар	60 м³	820	10	4034
14	ПМ-2	А-9250	ПН-60м	Пар	60 м³	820	10	4034
15	Дезпартор № 3	А – 9239	ДСП -500	Сұй, нап	90 м³	3413	12	11920
16	Дезпартор № 9	А-13221	ДСП-500	Сұй, нап	100 м³	3413	12	11920
17	ПНН № 3	А - 9259	ПН-366-65	Сұй, нап	5500 л	1504	8	4750
18	ПНН № 9	А-13220	ПН-36-61-65	Сұй, нап	5500 л	1504	8	4168
19	ПВД 3-8	А-27813	ПВ 425-230-37-1	Сұй, нап	10500 л	1700	22	4900
20	ПВД 3-6	А-25749	ПВ 425-230-25-4	Сұй, нап	10500 л	1700	30	5540
21	ПНД 3-4	А-27751	ПН 250-16-7-11	Сұй, нап	3,570 м³	1224	10	5588
22	ПВД 9-8	А-13216	ПВ 425-230-37-1	Сұй, нап	10500 л	1700	30	5540
23	ПВД 9-6	А-23316	ПВ 425-230-25-4	Сұй, нап	10500 л	1700	22	4900
24	ПНД 9-4	А-25183	ПН 250-16-7-11	Сұй, нап	3,570 м³	1224	10	5588

Бұт вансик сувкувурлар (Тробоководы нап и горчей воды)

№	Номланиши	Per.№	Босим/температу	Узынлиги	Диаметри/Калинлиги
1	Питательный тробоковод Бр-3	ПА-370	230/230	94,791/27,677/ 52,541	325x31/273x26/173x12
2	Питательный тробоковод Бр-4	ПА-375	230/230	94,791/33,762/25,5/ 21,563	325x31,273x26,194x18/ 133x12,
3	Питательный тробоковод Бр-9	ПА-499	230/230	75,093/28,249/ 17,928/3,365/2,966	325x18/133x11/194x16/ 377x45/194x24.
4	Тробоковод врыска Бр-9	ПА-478	155/350	18,394	133x11
5	Пар к испарителям	ПА-412	13/300	22/67/20	273x8/219x7/325x8
6	Тробоковод КД Бр-3	ПА-388	13/385	107,0	219x6
7	Тробоковод отбора нап	ПА-389	4,6-7,6-12,5-21,5- 32,5/322-527	16,036/44,142/ 47,339/2,138/14,673/2 4,102/5,208	133x6/159x6,5/ 194x16/ 219x9/ 133x6/ 219x6/ 154x4,5/ 325x8/ 325x8/ 273x7

СХ катта нозирни

Х.Н. Нуров



8	Трыбонировод острого нара ТТ-4	ПА-384	32,5-12,5-7,6- 4,6/375-451-384- 322	16,036/47/339/0,400/2, 138/14,073/0,208/ x10/219x7/273x8/325x8/ 273x8/159x7	13x5/219x16/194x19/133
9	Пар к Д-4	ПА-386	7,6/384	67,166/13	219x7/159x4,5
10	Резерв подвод 8-13ата	ПА-387	13/385	87,470	219x7
11	ХИП бр-4	ПА-377	32,5/375	11,2/99,486/7,67/4,0/4, 05	273x11/377x10/426x11/ 377x16/219x7
12	ПТП бр-4	ПА-376	28,5/570	85,978/17,293/ 11,574/24,204/5,2	465x20/465x19/273x11, 159x6/377x16/325x12
13	Острый нар ТТ-4	ПА-374	140/570	98,858/9,5/47,057/ 2,0/8,1/3,3/1,5	273x36/219x26/133x16/ 219x24/194x22/168x18/ 108x12
14	Острый нар ТТ-9	ПА-497	140÷28,5/570	122,487/24,787/ 16,272/38,984/ 383,846/25,396/ 12,400/98,800/16,900/ 28,900/58,300	273x32/219x25/133x16 /219x24/194x20/168x18 /465x27/465x19/426x16 /377x17/159x6/325x13
15	2из отборы	ПА-500	21,5-12,6/527-451	43,000-81,700-3,200	159x6/219x14/133x9
16	4из отборы	ПА-501	7,6-4,5/382-322	20,675/37,73/11,102	325x8/273x8/219x7
17	ХИП бр-9	ПА-498	325/375	9,599/76,689/7,472 /9,625/19,493/9,819/5, 580/3,5/17,222	377x16/377x10/426x11/21 9x8/325x8/219x7/325x22/ 133x5
18	Пар на уплотнения	ПА-504	13/300	39,986/58,97	159x4,5/ 108x4
19	Пар 8-13ата	ПА-502	13/300	104	219x7
20	Пар к Д-9	ПА-503	7,6/384	48,094/2,100	219x7/108x4
21	Паропровод 8-13ата от ТЭЦ-90 к ТЭЦ-140	ПА-715	13/300	232,5	426x11
22	Паропровод 8-13ата от ТЭЦ-90 к мазутанасосной	ПА-993	13/270	473,95/48,50	219x9/ 159x4,5
23	Трыбонировод острого нара бр-11	ПА-781	140/545	127,6/24,09/27,2/159,2 5/35,73	325x38/273x32/273x11/ 219x25/ 133x16