



HUDUDGAZ QASHQADARYO

GAZ TA'MINOTI FILIALI



**“Hududgaz Qashqadaryo” gaz ta'minoti filiali
tabiiy gaz bilan gazlashtirish loyhasini ishlab chikish va gazlashtirishga
TEXNIK SHART № 1219 ” 26 ” 10 2021 yil.**

1. **Iste'molchi (ulgurji) nomi, manzili va faoliyat turi:** Dehqonobod tumani Beshbuloq MFY hududida joylashgan “Dehqonobod Kaliy Zavod” AJga qarashli oylaviy yotoqxona binosini tabiiy gaz bilan gazlashtirish uchun. DXMning № 38084378 - sonli xatiga asosan. 21.02.2019 yil № 319 sonli texnik shart muddatini uzaytirib berish uchun.
2. **Gaz kuvuriga ulanish joyi:** Beshbuloq MFY zavod xududidan o'tgan yer usti o'rta bosimli, gaz tapmog'iga ulanish nuqtasiga bo'lgan masofa: loyixa asosida p/m, D= 89 mm.
3. **Soatlik gaz iste'moli sarfi:** 27,28 nm³/soat, 583,04 nm³/sutkalik, 95708,8nm³/yillik
4. **Gaz jixozlar:** 2ta- KSVG 100 GN isitish qozoni, 4ta- 4KGP gaz plita uchun.
5. **ASKUG modem va GSXU o'rnatish talab etiladi.**
 - Tabiiy gaz tarmog'i 2 bosqichli tizimga o'tish jarayonida gaz regulyator o'rnatish shart.
6. **Tabiiy gazni yonilg'i sifatida foydalanuvchi iste'molchilar kuz-qish mavsumida davomida extiyojni qoplaydigan muqobil yoqilg'i zaxirasi va xavo xarorati pasaygan davrlarda texnologik jarayonni uzluksiz ravishda muqobil yoqilg'ida ishlashiga moslashgan bo'lishi shart.**
7. **Qish mavsumida axoli va ijtimoiy soxa ob'ektlari tabiiy gaz ta'minotida tanqislik kuzatilgan davrda boshqa iste'molchilarning tabiiy gaz ta'minotiga kafolat berilmaydi.**
8. **Loyixalashtirish va gazlashtirish ishlari buyurtmachi hisobidan amalga oshiriladi.**
9. **Loyihalash ishlari maxsus ruxsatnomaga ega bo'lgan vakolatli loyixalash korxonalari tomonidan amaldagi ShNK talablari doirasida ishlab chikilishi, shuningdek mavjud iste'molchilar va istiqbolni inobatga olishi shart.**
10. **Tabiiy gazdan asosiy yoqilg'i turi sifatida foydalanishning aniq davri (oylar buyicha) Kuz-Qish mavsumida gaz berish kafolatlanmagan**
11. **Loyixada quyidagi shartlar bajarilsin;**
 - a) **gaz tarmog'ining bo'linish chegarasi ko'rsatilib, bo'linish chegarasida "O'zstandart" Agentligi elektron manzilining o'lehov vositalari davlat reestriga kiritilgan va yashil rang bilan belgilangan o'lehov vositasini o'rnatish;**
 - b) **ulanish nuqtasidagi tabiiy gazning maksimal soatlik, kunlik, yillik sarfi va ishchi bosimi, shuningdek, ushbu bosimning o'zgarish chegaralari;**
 - v) **zamonaviy sertifikatlangan energiyatejamkor va foydali ish kuvvati yukori bulgan gaz jixozlar va yondirgichlarni o'rnatish; gazdan foydalanish uskunasi va gaz gorelkali kurilmalarga kuyiladigan talablar (turi va soni), muvofiklik sertifikatining mavjudligi;**
 - g) **qo'shimcha gaz kuvurlarini kurish ishlari;**
 - d) **zaxira yokilg'idan foydalanish davrini ko'rsatgan xolda, zaxira yokilg'i xujaligini qurish zarurligi.**
 - y) **gaz jixoz o'rnatiladigan xonada gazosignalizator uskunasini urnatish;**
 - j) **elektrokimyoviy kimoya yoki protektor kurilma o'rnatish (yer osti gaz kuvuri kurilgan takdirda);**
 - z) **tabiiy gazni yokilgi sifatida foydalanuvchi iste'molchilarga kuz-kish mavsumida 3 oy davomida extiyojni koplaydigan mukobil yokilg'i zaxirasi va texnologik jarayonni avtomatik ravishda mukobil yokilg'ida ishlashini ta'minlash.**

i) Gaz asbob uskunalarini ko'p-qavatli turar uy joylar tashqarisida aloxida o'rnatish talab etiladi loyixa ishlari va qurilish ishlari texnik shart talablari asosida bajarilsin.

12. Gaz tarmoklariga ulash loyixasi gaz tarmoklarini kurish va ulardan foydalanish buyicha berilgan texnik shartga muvofiq ishlab chikilib, loyixachi tomonidan "Hududgaz Qashqadaryo" gaz ta'minoti filiali ruyxatdan o'tkazilishi shart.


13. Yiliga 100 000 va undan ortik kub. metr tabiiy gazdan bitta uskuna uchun yokilg'i sifatida foydalanuvchi yuridik shaxslar gaz xo'jaligining mavsumiy va uzok muddat ishlovchi gaz iste'moli ob'ektlarini ishga tushirish uchun ruxsatnomalar Sanoat Xavfsizligi Kunitasi va "Uznetgazinspeksiya" tomonidan qonun xujjatlarida belgilangan tartibda beriladi, ushbu ruxsatnomalarsiz gazdan foydalanish uskunasi gaz berish takiklanadi.

14. Gazlashtirish texnik shartning amal kilish muddati berilgan kundan boshlab ikki (2)- yilni tashkil kiladi. Belgilangan muddat o'tgach, agar iste'molchi gazlashtirishni tugatmagan bo'lsa, gazlashtirish uchun yangi texnik shart olinishi lozim.

15. Texnik shart Vazirlar Makkamasining 2018 yil 12 yanvardagi 22-son va 2018 yil 31 martdagi 256-son xamda 2019 yil 16 martdagi 226-sonli karorlari talablari doirasida ishlab chikildi. (gazlashtirish loyixa-texnik xujjatlari ushbu karorlar talablari asosida bajarilsin).


ShNK 2.04.08.-13ga asosan, suv isitgich, isitish qozonlari va isitish asboblari uy osti yer tulariga vannaxonalarga, ko'p qavatli uy joylar ostiga va ommaviy joylarda o'rnatilishiga ruxsat etilmaydi. O'rnatilgan gaz uskunalari Yong'in xavfsizlik talablariga javob berishi va shamolatish uskunalari, dudburonlar o'rnatilishi shart aks xolda gaz tarmog'iga ulanishga ruxsat berilmaydi.

**Direktor birinchi
o'rinbosari:**



A. Temirov

**"Hududgaz Metrologiya" filiali
Qashqadaryo bo'limi boshlig'i :**



B. Shavkatov

**Gaz quvurlaridan kompleks
foydalanishni nazorat qilish
bo'limi boshlig'i:**



L. Xalikov

TICHB yetakchi muxandisi:



U. Xalilov



HUDUDGAZ QASHQADARYO

GAZ TA'MINOTI FILIALI



“Hududgaz Qashqadaryo” gaz ta'minoti filiali
tabiiy gaz bilan gazlashtirish loyhasini ishlab chikish va gazlashtirishga
TEXNIK SHART № 1220 ” 26 ” 10 2021 yil.

1. **Iste'molchi (ulgurji) nomi, manzili va faoliyat turi:** Dehqonobod tumani Beshbuloq MFY hududida joylashgan “Dehqonobod Kaliy Zavod” AJga qarashli yotoqxona va sog'lomlashtirish markazini tabiiy gaz bilan gazlashtirish uchun. DXMning № 38084378 - sonli xatiga asosan. 26.02.2010 yil 02-02-12/166 sonli texnik shart mudati o'tganligi sababli qayta
2. **Gaz kuvuriga ulanish joyi:** Beshbuloq MFY korxonasi uchun tortilgan yer usti o'rta bosimli, gaz tapmog'iga ulanish nuqtasiga bo'lgan masofa: loyixa asosida, D= 114 mm.
3. **Soatlik gaz iste'moli sarfi** 44,56 nm³/soat, 926,08 nm³/sutkalik, 155177,6 nm³/yillik
4. **Gaz jixozlar:** 2ta- KVA 0.16 isitish qozoni, 8ta- 4KGP gaz plita uchun.
5. **ASKUG modem va GSXU o'rnatish talab etiladi.**
 - Tabiiy gaz tarmog'i 2 bosqichli tizimga o'tish jarayonida gaz regulyator o'rnatish shart.
6. **Tabiiy gazni yonilg'i sifatida foydalanuvchi iste'molchilar kuz-qish mavsumida davomida extiyojni qoplaydigan muqobil yoqilg'i zaxirasi va xavo xarorati pasaygan davrlarda texnologik jarayonni uzluksiz ravishda muqobil yoqilg'ida ishlashiga moslashgan bo'lishi shart.**
7. **Qish mavsumida axoli va ijtimoiy soxa ob'ektlari tabiiy gaz ta'minotida tanqislik kuzatilgan davrda boshqa iste'molchilarning tabiiy gaz ta'minotiga kafolat berilmaydi.**
8. **Loyihalashtirish va gazlashtirish ishlari buyurtmachi hisobidan amalga oshiriladi.**
9. **Loyihalash ishlari maxsus ruxsatnomaga ega bo'lgan vakolatli loyihalash korxonalarini tomonidan amaldagi ShNK talablari doirasida ishlab chikilishi, shuningdek mavjud iste'molchilar va istiqbolni inobatga olishi shart.**
10. **Tabiiy gazdan asosiy yoqilg'i turi sifatida foydalanishning aniq davri (oylar buyicha)** Kuz-Qish mavsumida gaz berish kafolatlanmagan
11. **Loyixada quyidagi shartlar bajarilsin;**
 - a) **gaz tarmog'ining bo'linish chegarasi ko'rsatilib, bo'linish chegarasida "O'zstandart" Agentligi elektron manzilining o'lchov vositalari davlat reestriga kiritilgan va yashil rang bilan belgilangan o'lchov vositasini o'rnatish;**
 - b) **ulanish nuqtasidagi tabiiy gazning maksimal soatlik, kunlik, yillik sarfi va ishchi bosimi, shuningdek, ushbu bosimning o'zgarish chegaralari;**
 - v) **zamonaviy sertifikatlangan energiyatejamkor va foydali ish kuvvati yukori bulgan gaz jixozlar va yondirgichlarni o'rnatish; gazdan foydalanish uskunasi va gaz gorelkali kurilmalarga kuyiladigan talablar (turi va soni), muvofiklik sertifikatining mavjudligi;**
 - g) **qo'shimcha gaz kuvurlarini kurish ishlari;**
 - d) **zaxira yokilg'idan foydalanish davrini ko'rsatgan xolda, zaxira yokilg'i xujaligini qurish zarurligi.**
 - y) **gaz jixoz o'rnatiladigan xonada gazosignalizator uskunasi urnatish;**
 - j) **elektrokimyoviy kimoya yoki protektor kurilma o'rnatish (yer osti gaz kuvuri kurilgan takdirda);**
 - z) **tabiiy gazni yokilgi sifatida foydalanuvchi iste'molchilarga kuz-kish mavsumida 3 oy davomida extiyojni koplaydigan mukobil yokilg'i zaxirasi va texnologik jarayonni avtomatik ravishda mukobil yokilg'ida ishlashini ta'minlash.**

i) Gaz asbob uskunalarini ko'p-qavatli uy joylar tashqarisida aloxida o'rnatish talab etiladi loyixa ishlari va qurilish ishlari texnik shart talablari asosida bajarilsin.

12. Gaz tarmoklariga ulash loyixasi gaz tarmoklarini kurish va ulardan foydalanish buyicha berilgan texnik shartga muvofik ishlab chikilib, loyixachi tomonidan "Hududgaz Qashqadaryo" gaz ta'minoti filiali ruyxatdan o'tkazilishi shart.


13. Yiliga 100 000 va undan ortik kub. metr tabiiy gazdan bitta uskuna uchun yokilg'i sifatida foydalanuvchi yuridik shaxslar gaz xo'jaligining mavsumiy va uzok muddat ishlovchi gaz iste'moli ob'ektlarini ishga tushirish uchun ruxsatnomalar Sanoat Xavfsizligi Kunitasi va "Uznetgazinspeksiya" tomonidan qonun xujjatlarida belgilangan tartibda beriladi, ushbu ruxsatnomalarsiz gazdan foydalanish uskunasi ga berish takiklanadi.

14. Gazlashtirish texnik shartning amal kilish muddati berilgan kundan boshlab ikki (2)- yilni tashkil kiladi. Belgilangan muddat o'tgach, agar iste'molchi gazlashtirishni tugatmagan bo'lsa, gazlashtirish uchun yangi texnik shart olinishi lozim.

15. Texnik shart Vazirlar Makkamasining 2018 yil 12 yanvardagi 22-son va 2018 yil 31 martdagi 256-son xamda 2019 yil 16 martdagi 226-sonli karorlari talablari doirasida ishlab chikildi. (gazlashtirish loyixa-texnik xujjatlari ushbu karorlar talablari asosida bajarilsin).


ShNK 2.04.08.-13ga asosan, suv isitgich, isitish qozonlari va isitish asboblari uy osti yer tulalarga vannaxonalarga, ko'p qavatli uy joylar ostiga va ommaviy joylarda o'rnatilishiga ruxsat etilmaydi. O'rnatilgan gaz uskunalari Yong'in xavfsizlik talablariga javob berishi va shamolatish uskunalari, dudburonlar o'rnatilishi shart aks xolda gaz tarmog'iga ulanishga ruxsat berilmaydi.

Direktor birinchi
o'rinbosari:



A. Temirov

"Hududgaz Metrologiya" filiali
Qashqadaryo bo'limi boshlig'i :



B. Shavkatov

Gaz quvurlaridan kompleks
foydalanishni nazorat qilish
bo'limi boshlig'i:



L. Xalikov

TICHB yetakchi muxandisi:



U. Xalilov



**“Hududgaz Qashqadaryo” gaz ta'minoti filiali
tabiiy gaz bilan gazlashtirish loyhasini ishlab chikish va gazlashtirishga
TEXNIK SHART № 1218 ” 26 ” 10 2021 yil.**

1. Iste'molchi (ulgurji) nomi, manzili va faoliyat turi: Dehqonobod tumani Beshbuloq MFY hududida joylashgan “Dehqonobod Kaliy Zavod” AJga qarashli yotoqxon va sog'lomlashtirish markazini binosini tabiiy gaz bilan gazlashtirish uchun. DXMning № 38085136 - sonli xatiga asosan.

2. Gaz kuvuriga ulanish joyi: Beshbuloq MFY zavod xududidan o'tgan yer usti past bosimli, gaz tapmog'iga ulanish nuqtasiga bo'lgan masofa: loyixa asosida p/m, D= 50 mm.

3. Soatlik gaz iste'moli sarfi: 1,12 nm³/soat, 8,96 nm³/sutkalik, 3270,4nm³/yillik

4. Gaz jixozlar: Ita- 4KGP gaz plita uchun.

5. ASKUG modem va GSXU o'rnatish talab etiladi.

- Tabiiy gaz tarmog'i 2 bosqichli tizimga o'tish jarayonida gaz regulyator o'rnatish shart.

6. Tabiiy gazni yonilg'i sifatida foydalanuvchi iste'molchilar kuz-qish mavsumida davomida extiyojni qoplaydigan muqobil yoqilg'i zaxirasi va xavo xarorati pasaygan davrlarda texnologik jarayonni uzluksiz ravishda muqobil yoqilg'ida ishlashiga moslashgan bo'lishi shart.

7. Qish mavsumida axoli va ijtimoiy soxa ob'ektlari tabiiy gaz ta'minotida tanqislik kuzatilgan davrda boshqa iste'molchilarning tabiiy gaz ta'minotiga kafolat berilmaydi.

8. Loyixalashtirish va gazlashtirish ishlari buyurtmachi hisobidan amalga oshiriladi.

9. Loyihalash ishlari maxsus ruxsatnomaga ega bo'lgan vakolatli loyixalash korxonalari tomonidan amaldagi ShNK talablari doirasida ishlab chikilishi, shuningdek mavjud iste'molchilar va istiqbolni inobatga olishi shart.

10. Tabiiy gazdan asosiy yoqilg'i turi sifatida foydalanishning aniq davri (oylar buyicha)

Kuz-Qish mavsumida gaz berish kafolatlanmagan

11. Loyixada quyidagi shartlar bajarilsin;

a) gaz tarmog'ining bo'linish chegarasi ko'rsatilib, bo'linish chegarasida "O'zstandart" Agentligi elektron manzilining o'lchov vositalari davlat reestriga kiritilgan va yashil rang bilan belgilangan o'lchov vositasini o'rnatish;

b) ulanish nuqtasidagi tabiiy gazning maksimal soatlik, kunlik, yillik sarfi va ishchi bosimi, shuningdek, ushbu bosimning o'zgarish chegaralari;

v) zamonaviy sertifikatlangan energiyatejamkor va foydali ish kuvvati yukori bulgan gaz jixozlar va yondirgichlarni o'rnatish; gazdan foydalanish uskunasi va gaz gorelkali kurilmalarga kuyiladigan talablar (turi va soni), muvofiklik sertifikatining mavjudligi;

g) qo'shimcha gaz kuvurlarini kurish ishlari;

d) zaxira yokilg'idan foydalanish davrini ko'rsatgan xolda, zaxira yokilg'i xujaligini qurish zarurligi.

y) gaz jixoz o'rnatiladigan xonada gazosignalizator uskunasini urnatish;

j) elektrokimyoviy kimoya yoki protektor kurilma o'rnatish (yer osti gaz kuvuri kurilgan takdirda);

z) tabiiy gazni yokilgi sifatida foydalanuvchi iste'molchilarga kuz-kish mavsumida 3 oy davomida extiyojni koplaydigan mukobil yokilg'i zaxirasi va texnologik jarayonni avtomatik ravishda mukobil yokilg'ida ishlashini ta'minlash.

i) Gaz asbob uskunalari ko'p-qavatli turar uy joylar tashqarisida aloxida o'rnatish talab etiladi loyixa ishlari va qurilish ishlari texnik shart talablari asosida bajarilsin.

12. Gaz tarmoklariga ulash loyixasi gaz tarmoklarini kurish va ulardan foydalanish buyicha berilgan texnik shartga muvofik ishlab chikilib, loyixachi tomonidan "Hududgaz Qashqadaryo" gaz ta'minoti filiali ruyxatdan o'tkazilishi shart.

13. Yiliga 100 000 va undan ortik kub. metr tabiiy gazdan bitta uskuna uchun yokilg'i sifatida foydalanuvchi yuridik shaxslar gaz xo'jaligining mavsumiy va uzok muddat ishlovchi gaz iste'moli ob'ektlarini ishga tushirish uchun ruxsatnomalar Sanoat Xavfsizligi Kunitasi va "Uzneftgazinspeksiya" tomonidan qonun xujjatlarida belgilangan tartibda beriladi, ushbu ruxsatnomalarsiz gazdan foydalanish uskunasi gaz berish takiklanadi.

14. Gazlashtirish texnik shartning amal kilish muddati berilgan kundan boshlab ikki (2)- yilni tashkil kiladi. Belgilangan muddat o'tgach, agar iste'molchi gazlashtirishni tugatmagan bo'lsa, gazlashtirish uchun yangi texnik shart olinishi lozim.

15. Texnik shart Vazirlar Makkamasining 2018 yil 12 yanvardagi 22-son va 2018 yil 31 martdagi 256-son xamda 2019 yil 16 martdagi 226-sonli karorlari talablari doirasida ishlab chikildi. (gazlashtirish loyixa-texnik xujjatlari ushbu karorlar talablari asosida bajarilsin).


ShNK 2.04.08.-13ga asosan, suv isitgich, isitish qozonlari va isitish asboblari uy osti yer tulalarga vannaxonalarga, ko'p qavatli uy joylar ostiga va ommaviy joylarda o'rnatilishiga ruxsat etilmaydi. O'rnatilgan gaz uskunalari Yong'in xavfsizlik talablariga javob berishi va shamolatish uskunalari, dudburonlar o'rnatilishi shart aks xolda gaz tarmog'iga ulanishiga ruxsat berilmaydi.

**Direktor birinchi
o'rinbosari:**




A. Temirov

**"Hududgaz Metrologiya" filiali
Qashqadaryo bo'limi boshlig'i :**



B. Shavkatov

**Gaz quvurlaridan kompleks
foydalanishni nazorat qilish
bo'limi boshlig'i:**



L. Xalikov

TIChB yetakchi muxandisi:



U. Xalilov