

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Председатель конкурсной комиссии  
Специализированной дирекции  
здания «Маърифат маркази»



**Б.Курбанов**

« 20 »

2022 год

## **Техническая документация**

### **Техническое обслуживание электрооборудования в здании «Маърифат Маркази».**

Ежемесячное техническое обслуживание электрооборудования: •  
обслуживание электрических щитов: ВРУ-33 шт., ПР8503С-100 шт., ОЩВ-91 шт.,  
ящики управления-141 шт., щиты ШОК-20 шт., автоматы разные-2600 шт. •  
обслуживание трансформаторной подстанции: КТП 2\*1000-32 ячейки, КТП 2\*1600-  
30 ячейки. • обслуживание дизельной станции: АДЭС-810 Ква • обслуживание  
светильников разных марок и люстр в кол-ве 9392 шт. • обслуживание  
электрических розеток в кол-ве 462 шт., с зазем. нож.45 шт. • выключатели  
однополюсные-221 шт. • двух клав.-157 шт., защищённых-70 шт.