



11/36. - son

2022 yil «7» Феврал.

ТАНЛОВ ЭЪЛОНИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 9 апрелдаги ПҚ-472-сон “Давлат харидлари тўғрисида”ги қарорига асосан танлов эълон қилади.

1. 2022йил феврал-март ойларида “Систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, системы дымоудаления, системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом Система контроля и управления «Орион» «Bolid» Компьютер для «Орион» Преобразователь интерфейсов с гальванической развязкой ПИ-ГР «Bolid» Прибора контроля и управления С 2000 «Bolid» Приёмно-контрольных приборов типа «Сигнал 20 П» «Bolid» Контрольно пусковые блоки С2000 КПБ «Bolid» Контрольно пусковые блоки С2000 АСПТ «Bolid» Извещатели дымовые типа ИП-212 83 СМ, типа ДИП-34А, тепловые типа ИП-101 Извещатели ручные типа ИПР Уст-во сигнальное звуковое Блок питания СКАТ Динамик потолочный Модульная автоматическая система газового пожаротушения с электропуском «Favorite» Клапана дымоудаления КПУ спринклерной уст-ки с одним клапаном КС-100 Спринклерный ороситель типа СВН010-Р68 “ хизматига бюджет маблағларидан танлов эълон қилинди.
2. Тижорат таклифларни кўриб чиқиш куни 2022 йил 11феврал
3. Танлов иштирокчилари ўз тижорат таклифларини ва шу хизматни бажариш учун рухсат этилган хужжатларини тақдим қилишлари лозим.
4. Тижорат таклифлари эълон берилган кунидан бошлаб 5 кун ичида электрон қабул қилинади.

Тел:+99871 227-43-23 Туляганов У.А. (Хўжалик бўлими мудири)

Директор


Ш.У.Турдикулова

**Илғор технологиялар маркази биносидаги пожарний сигнализациясига
хизмат кўрсатувчи корхоналарга қўйиладиган**

ТАЛАБЛАР

1. Пожарний сигнализациясига хизмат кўрсатувчи корхона тегишли ташкилотлар томонидан рухсат этилган гувоҳномага эга бўлиши шарт.
2. Пожарний сигнализациясига хизмат кўрсатувчи корхона 3(уч) йиллик иш тажрибасига эга бўлиши ва камида 2 кишиси махсус шу сохага ўқиганлик гувоҳномасини тақдим қилиши шарт.
3. Пожарний сигнализациясига 24 соат мобайнида техник хизмат кўрсатишни таъминлаш талаб этилади.
4. Пожарний сигнализациясига тегишли мосламалар хар йили техник кўриқдан ўтказилиши ва тегишли ташкилотлар билан далолатнома тузилиши, тузилган далолатнома нусхаси бош мухандисга тақдим этилиши шарт.
5. Кун давомида маъсул ташкилот ходими компьютерлашган пожарний сигнализацияси тизимни келиб назоратдан ўтказиб носозликларни бартараф қилиши лозим.
6. Ёнғин бўлганда барча ўрнатилган пожарний сигнализацияси тизими ишлаши шарт.
7. Мавжуд пожарний сигнализациясига хизмат кўрсатиши молиялаштириш учун 2022 йил 1ой учун 8 170 000сум 2 ойи учун 16 340 000 сўмни ташкил этади.
8. Хизмат кўрсатиш сифати қониқарсиз бўлган тақдирда корхона билан тузилган шартнома қонунчиликда белгиланган тартибда бекор қилинади.

Бош мухандис



Назиров М.А