

ТЕХНИК ТОПШИРИК

электр қурилмаларини таъмирлаш ишларини бажариш учун

Ишнинг мақсади:

№ 1 иловада кўрсатилган электр қурилмаларининг иш ҳолатини тиклаш.

Ишларни бажариш муддати:

“Ижрочи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни ўтказгандан сўнг 20 (йигирма) календар кун ичида.

Таъмирлаш учун электр двигателларни етказиб бериш “Ижрочи” ҳисобидан амалга оширилади.

Бажариладиган ишлар ҳажми:

Электр қурилмаларни таъмирлашда қуйидаги ишлар амалга оширилади:

- электр қурилмани қисмларга ажратиш,
- электр қурилманинг нуқсонини аниқлаш,

-Кўзгалмас қисм (статор) чўлғамини алмаштириш (шикастланган чўлғамни ечиш, пазларни тозалаш, янги чўлғамни тайёрлаш, жойлаштириш, янги чўлғамни котириш, чўлғам учларини изоляциялаш, электр изоляцияловчи лак билан сингдириш, қуриштириш.

- электр синовлари,
- электр қурилмани йиғиш,
- мувозанатлаш,
- электр қурилмани ишлатиб синаб кўриш,
- синовлар ва синов натижаларини расмийлаштириш.
- электр қурилмани бўйаш

Бажарилган ишга қўйиладиган талаблар:

Бажарилган ишлар давлат стандартлари, саноатда амалдаги стандартлар ва йўриқномалар, меҳнатни муҳофаза қилиш қоидалари, нормалари ва йўриқномалари талабларига мувофиқ бўлиши керак.

Фойдаланилган материаллар янги, тикланмаган бўлиши керак.

Кафолат талаблари:

“Ижрочи” ишларни етказиб бериш ва қабул қилиш вақтида ҳамда электр двигател ишга туширилган кундан бошлаб 12 ой кафолат муддати давомида топилган нуқсон ва нуқсонларни бартараф етишни кафолатлайди.

Етказиб бериш-бажарилган ишларни қабул қилиш:

Таъмирланган электр қурилмаларини қабул қилиш буюртмачи майдонида амалга оширилади.

Етказиб бериш, бажарилган ишларни қабул қилиш ишлари тўлиқ бажарилгандан ва таъмирлаш ҳужжатлари тўлиқ тўплами тақдим этилгандан сўнг икки томонлама далолатнома орқали расмийлаштирилади.

“Иссиқлик манбаи” ДУК бош муҳандиси

“Иссиқлик манбаи” ДУК бош энергетиги

Ў.Ў. Элов

Б.Қ. Суёнов

Таъмир талаб трансформатор ва электр қурилмалар рўйхати

№	Электр қурилма тури	Қуввати (кВт)	Сони, дона	Айланиш тезлиги (об/мин)	Кучланиш и (В)
Навоий филиал					
1	A101-6M	100	1	1000	380
Зарафшон филиал					
1	4AMC132S4Y3	8.5	1	1500	380
2	ZG1/2KMR4	1.5	1	1500	380
Учкудук филиал					
1	AIP-355S6	160	1	980	380
2	AIP-355S6	160	1	980	380
3	AIP-80M2	2.2	1	2930	380
4	AIP-80C4	2.2	1	1500	380
Конимех филиал					
1	AIP 180M4 Y2	30	1	1470	380
2	4A180-S2 Y3	15	1	2930	380
Трансформатор					
	TM-400 6/0.4 кВ	400кВА	1	---	6000

“Иссиқлик манбаи” ДУК бош муҳандиси

Ў.Ў. Элов

“Иссиқлик манбаи” ДУК бош энергетиги

Б.Қ. Суёнов