

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Назаров Ф.Н.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг
по техническому обслуживанию установок пожаротушения,
пожарной сигнализации, звукового оповещения, дымоудаления и
подпора воздуха на 2022 год

Ташкент – 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки:

Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной сигнализации, звукового оповещения, дымоудаления и подпора воздуха в ООО «OTEL O'ZBEKISTON» ежемесячно на 2022 год.

2. Требования к оказанию услуги (обслуживающая организация должна предоставить):

- исполнитель должен иметь опыт предоставления услуг;
- исполнитель представляет всю необходимую документацию;
- общий опыт работы в области технического обслуживания установок пожаротушения, пожарной сигнализации, звукового оповещения, дымоудаления и подпора воздуха ;
- наличие справки о наличии приборов, инструмента, приспособлений необходимых для технического обслуживания установок пожаротушения, пожарной сигнализации, звукового оповещения, дымоудаления и подпора воздуха
- сведения и документы, подтверждающие квалификацию и компетентность персонала, имеющие постоянно действующую комиссию по аттестации персонала;
- имеет действующие разрешения (лицензии);
- опыт работы участника в отрасли не менее 8 лет.
- разрешение Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан на монтаж, ремонт, пусконаладку и техническое обслуживание установок пожаротушения, пожарной сигнализации, звукового оповещения, дымоудаления и подпора воздуха.
- обслуживание систем пожарной сигнализации должно производиться согласно руководящего документа по техническому обслуживанию, монтажу, ремонту и пусконаладке установок пожаротушения и пожарной сигнализации СЦ УзМА 031-2006.

3. Технические характеристики по техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной сигнализации, звукового оповещения, дымоудаления и подпора воздуха.

В соответствии с разделом № 1 в систему технического обслуживания входит:

Регламент № 1 – внешний осмотр и проверка работоспособности установок пожарной сигнализации и пожаротушения;

Регламент № 2 – профилактические работы, текущий ремонт и работы для поддержания работоспособности состояния установок.

Периодичность проведения регламентов устанавливается по согласованию между Исполнителем и Заказчиком, в зависимости от состояния, условий и

срока эксплуатации технических средств и установок, согласно утвержденного графика.

4. Требования к сроку предоставления услуги:

Услуга по текущему техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной сигнализации, звукового оповещения, дымоудаления и подпора воздуха предоставляется ежемесячно до 30 числа текущего месяца.

Перечень оборудования и объема услуг:

№						
п/п	Наименование работ	Ед.измерен.	№ позиции	Кол-во	Цикл работ	Цикл работ
	1. Жилой фонд (левое крыло, фойе)					
1	Устройство сигнальное звуковое	шт	1-002	14	48	2
2	Реле давления потока	шт	1-006	14	48	2
3	Жокейный насос	шл	1-024	4	48	2
4	ППКОП за 1-й шлейф	шл	1-060	3	48	2
5	Тоже за каждый последующий шлейф	шт	1-061	65	48	2
6	Извещатель пожарный ручного действия	шт	1-071	14	48	2
7	Шлейф с дымов. извещателями	шт	1-077	480	48	2
8	Провод однопарный	м	1-084	8600	48	2
9	Оросители сплинклерные	шт	1-034	850	48	2
	2. Жилой фонд (пр. крыло, ресторан, подвал)					
10	Устройство сигнальное звуковое	шт	1-002	24	48	2
11	ППКОП за 1-й шлейф	шт	1-060	4	48	2
12	Тоже за каждый последующий шлейф	шл	1-061	116	48	2
13	Извещатель пожарный ручного действия	шт	1-071	14	48	2
14	Шлейф с дым. извещателями	шт	1-077	680	48	2
15	Оросители сплинклерные	шт	1-034	650	48	2
16	Провод однопарный	м	1-084	4800	48	2
17	Кабель 10-ти парный	м	1-085	1900	48	2

5. Место проведения работ :

- ООО «OTEL O'ZBEKISTON» (Гостиница Узбекистан).

Главный инженер

Глухов Петр Николаевич