



Ўзбекистон тумани
Давлат хизматлари
маркази сўровига асосан

**“FARG'ONA VILOYATI HOKIMLIGI
HUZURIDAGI KICHIK SANOAT
ZONALARINI BOSHQARISH BO'YICHA
YAGONA DIREKSIYASI”** раҳбарига

**“КСЗ худудида қурилишларни амалга
ошириш учун вақтинчалик 0,4 кВли тармоқ
қуриш”ни электрлаштириш хақида**

Ўзбекистон туман электр таъминоти корхонаси Мингтут МФЙ Кўкон Ёшлар КСЗ худудида жойлашган **“FARG'ONA VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI KICHIK SANOAT ZONALARINI BOSHQARISH BO'YICHA YAGONA DIREKSIYASI”** томонидан **“КСЗ худудида қурилишларни амалга ошириш учун вақтинчалик 0,4 кВли тармоқ қуриш”ни электр тармоғи учун куйидаги техник шартни бажаргандан сўнг рухсат беради.**

Куввати 19 кВт Тоифаси III

1. **“КСЗ худудида қурилишларни амалга ошириш учун вақтинчалик 0,4 кВли тармоқ қуриш”ни электр энергияси билан таъминлаш “Кўкон Ёшлар КСЗ” учун қурилган 110/10кВ П/С Кўкон ЭИЗ Ёшлар ва 110/10кВ П/С Гулистон Тайероғоҳ хаво узатмаларидан уланган №1249-сонли куввати 2x1000кВАли бўлган ГКТП дан бажарилсин.**
2. ГКТП нинг 0,4 кВли тақсимлаш қурилмасидан **“КСЗ худудида қурилишларни амалга ошириш учун вақтинчалик 0,4 кВли тармоқ қуриш”гача 0,4кВли хаво (кабел) узатма тартиб бажарилсин.**
3. **“КСЗ худудида қурилишларни амалга ошириш учун вақтинчалик 0,4 кВли тармоқ қуриш”ни электр-монтаж ишлари электр қурилиш қоидалари (ПУЭ) талаблари асосида бажарилсин.**
4. Вазирлар Маҳкамасининг 5-июн 2009 йилда чиққан 150-сонли қарорини 5-бандига асосан хўжалик юритувчи субъектларга электр энергиясини ҳисобга олишнинг мавжуд приборларини алмаштириш (АСКУЭ тизимига боғланиш учун) ва замонавий электрон приборлари ва аппарат комплексларини ўрнатилиши таъминлансин.
5. Техник шартда кўрсатилган кувватдан оширилса Вазирлар Маҳкамасининг 22-сонли қарори билан тасдиқланган Электр энергиядан фойдаланиш қоидаларининг 4-боб 26-банди билан **“КСЗ худудида қурилишларни амалга ошириш учун вақтинчалик 0,4 кВли тармоқ қуриш”ни тармоқдан узиб қўйилади ва қайта ҳужжатлаштириш ишлари бажарилади.**
6. Техник шарт муддати I (бир) йил.
7. Техник шартда кўрсатилган шартлар бажарилгандан сўнг, истеъмолчини тармоққа Туман электр таъминоти корхонаси рухсати билан уланади.

ИЗОХ:Объект Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 26.12.2018 йил кунги №1050-сонли “Электр тармоғи хўжалиги объектларини муҳофаза қилиш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорига асосан муҳофаза майдони сақланган ҳолда қурилсин.Мурожаат бўйича сўралган кувват 650,0 кВт, қурилиш ишларини бажариш учун 19,0 кВт кувватга техник шартни берилмоқда.

Ўзбекистон ТЭТК
бош муҳандиси в/б:



Ш.Ғуломов