



**“Hududgaz Qashqadaryo” gaz ta’minoti filiali
tabiiy gaz bilan gazlashtirish loyhasini ishlab chikish va gazlashtirishga
TEXNIK SHART № 233 ” 17 ” 02 2022 yil.**

- 1. Iste’molchi (ulgurji) nomi, manzili va faoliyat turi:** Dehqonobod tumani Beshbuloq MFYda joylashgan “Dehqonobod Kaliy Zavodi” AKning 2 bosqich qayta ishlash zavodini tabiiy gaz bilan gazlashtirish uchun. DXM 46388896-sonli xatiga asosan. 10.03.2016 yil 103 sonli texnik shartga o’zgartirish va qo’shimcha kiritish hamda qayta loyihalashtirish uchun
- 2. Gaz quvuriga ularish joyi:** “Dehqonobod Kaliy Zavodi” AKga boruvchi mavjud yer yuqori yer usti gaz tarmog‘iga, ularish nuqtasiga bo‘lgan masofa; 900 p/m loyixa asosida aniqlansin, D=159 mm gaz tarmog‘idan.
3. Soatlik gaz iste’moli sarfi: G-1652 nm3/soat, G-37088 nm3/sutkalik, G-9503808 nm3/yillik
4. Gaz jixozlar: 2ta- WHS 2.8-1.0/95/70 Y-Q suv isitish qozoni, 2ta-WHS 21b0-0.7 Y-Q bug’ qozoni, 1ta-DRFLU Q-90 quritish barabani uchun
5. ASKUK modem, GSXU o’rnatish talab etiladi.
-Tabiiy gaz tarmog‘i 2 bosqichli tizimga o’tish jarayonida gaz regulyator o’rnatish shart.
6. Tabiiy gazni yonilg‘i sifatida foydalanuvchi iste’molchilar kuz-qish mavsum davomida extiyojni qoplaydigan muqobil yoqilg‘i zaxirasi va xavo xarorati pasaygan davrlarda texnologik jarayonni uzlusiz ravishda muqobil yoqilg‘ida ishlashiga moslashgan bo‘lishi shart.
7. Qish mavsumida axoli va ijtimoiy soxa ob’ektlari tabiiy gaz ta’minotida tanqislik kuzatilgan davrda boshqa iste’molchilarning tabiiy gaz ta’minotiga kafolat berilmaydi.
8. Loyixalashtirish va gazlashtirish ishlari buyurtmachi hisobidan amalga oshiriladi.
9. Loyihalash ishlari maxsus ruxsatnomaga ega bo‘lgan vakolatli loyixalash korxonalarini tomonidan amaldagi ShNK talablari doirasida ishlab chikilishi, shuningdek mavjud iste’molchilar va istiqbolni inobatga olishi shart.
10. Tabiiy gazdan asosiy yoqilg‘i turi sifatida foydalanishning aniq davri(oylar buyicha)
Kuz-Qish mavsumida gaz berish kafolatlanmagan

11. Loyixada kuyidagi shartlar bajarilsin;

Gaz asbob uskunalarini turar uy joylar va ko‘p qavatlari bino tashqarisida aloxida o’rnatish talab etiladi loyixa ishlari va qurilish ishlari texnik shart talablari asosida bajarilsin.

- a)** gaz tarmog‘ining bo‘linish chegarasi ko‘rsatilib, bo‘linish chegarasida "O’zstandart" Agentligi elektron manzilining o‘lchov vositalari davlat reyestriga kiritilgan va yashil rang bilan belgilangan o‘lchov vositasini o’rnatish;
- b)** ularish nuktasidagi tabiiy gazning maksimal soatlik, kunlik, yillik sarfi va ishchi bosimi, shuningdek, ushbu bosimning o’zgarish chegaralari;
- v)** zamonaviy sertifikatlangan energiyatejamkor va foydali ish kuvvati yukori bulgan gaz jixozlar va yondirgichlarni o’rnatish; gazdan foydalanish uskunasi va gaz gorelkali kurilmalarga kuyiladigan talablar (turi va soni), muvofiklik sertifikatining mavjudligi;
- d)** qo’shimcha gaz kuvurlarini kurish ishlari;
- e)** zaxira yoqilg‘idan foydalanish davrini ko‘rsatgan xolda, zaxira yoqilg‘i xujaligini qurish zarurligi.

- j) gaz jixoz o'rnatiladigan xonada gazosignalizator uskunasini urnatish;
- z) elektrokimyoviy kimoya yoki protektor kurilma o'rnatish (er osti gaz kuvuri kurilgan takdirda);
12. Gaz tarmoqlariga ularash loyixasi gaz tarmoqlarini qurish va ulardan foydalanish buyicha berilgan texnik shartga muvofiq ishlab chiqilib, loyihamchi tomonidan "Hududgaz Qashqadaryo" gaz ta'minoti filiali ruyxatdan o'tkazilishi shart.
13. Yiliga 100 000 va undan ortik kub. metr tabiiy gazdan yoqilg'i sifatida foydalanuvchi yuridik shaxslar gaz xo'jaligining mavsumiy va uzoq muddat ishlovchi gaz iste'moli ob'ektlarini ishga tushirish uchun ruxsatnomalar Sanoat Xavfsizligi Qo'mitasi va "Uzneftgazinspeksiya" tomonidan qonun xujjatlarida belgilangan tartibda beriladi, ushbu ruxsatnomalarsiz gazdan foydalanish uskunasiga gaz berish taqiqlanadi.
14. Gazlashtirish texnik shartning amal kilish muddati berilgan kundan boshlab ikki (2)- yilni tashkil kiladi. Belgilangan muddat o'tgach, agar iste'molchi gazlashtirishni tugatmagan bo'lsa, gazlashtirish uchun yangi texnik shart olinishi lozim.
15. Texnik shart Vazirlar Makkamasining 2018 yil 12 yanvardagi 22-son va 2018 yil 31 martdagи 256-son xamda 2019 yil 16 martdagи 226-sonli qarorlari talablari doirasida ishlab chiqildi. (gazlashtirish loyixa-texnik xujjatlari ushbu qarorlar talablari asosida bajarilsin).
- SHNK 2.04.08.-13ga asosan, suv isitgich, isitish qozonlari va isitish asboblari uy osti yer tulalarga vannaxonalarga va omaviy joylarda o'rnatilishiga ruxsat etilmaydi, O'rnatilgan gaz uskunalarini Yong'in xavfsizlik talablariga javob berishi va shamolatish uskunalarini, dudburonlar o'rnatilishi shart aks xolda gaz tarmog'iga ulanishga ruxsat berilmaydi

**Direktor birinchi
o'rribbosari**

**"Hududgaz Metrologiya" filiali
Qashqadaryo bo'limi boshlig'i**

**Gaz quvurlaridan kompleks
foydalanishni nazorat qilish
bo'limi boshlig'i**

TIChB yetakchi muxandisi

A.Temirov

B.Shavkatov

L. Xolikov

U. Xalilov